

Публичное акционерное общество «Газпром»

Акционерное общество «Газпром промгаз»

УДК

№ госрегистрации _____

Инвентарный № _____

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления ЖКХ
Администрации города Глазов

_____ Н.В. Еременко

« _____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
генерального директора
АО «Газпром промгаз»
д.т.н., профессор

_____ Ю.И. Спектор



_____ 20__ г.

**ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе**

№, дата муниципального контракта	№ 0113300023914000405-П1 от 02.02.2015
Наименование муниципального контракта	Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики
№, наименование этапа, подэтапа	Этап 4. Подготовка проекта схемы теплоснабжения
Наименование результата	Том 2. Разработка схемы теплоснабжения районов МО «Город Глазов». Общая Пояснительная записка

Заместитель генерального
директора – директор НТЦ
«Комплексное развитие
инженерной
инфраструктуры» в г. Санкт-
Петербурге


_____ подпись

А.В. Оплачко

Руководитель работы


_____ подпись

Ю.В. Юферев

Москва 2015

Состав Этапа 4 по схеме теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов» Удмуртской Республики

Том 1. Сводный том.

Том 2. Разработка схемы теплоснабжения районов МО «Город Глазов». Общая Пояснительная записка.

Том 3. Анализ существующего состояния систем теплоснабжения города. Разработка базовых (существующее положение) тепловых балансов по договорным и фактическим нагрузкам. Общая пояснительная записка.

Том 4. Создание «Электронной модели систем теплоснабжения города». Общая пояснительная записка.

Том 5. Варианты перспективного развития систем теплоснабжения города на период к 2021 году и в долгосрочной перспективе до 2031 года. Общая пояснительная записка.

Том 6. Выбор рекомендуемого варианта.

Том 7. Разработка комплексной программы развития систем теплоснабжения города на пятнадцатилетний период с указанием объемов и стоимости работ. Пояснительная записка.

Том 8. Согласование отчётных документов.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	6
1.1 Потребность в тепловой мощности на цели отопления (вентиляции), горячего водоснабжения и технологию на основе договорных обязательств (договорная нагрузка).....	6
1.2 Анализ фактического потребления тепловой энергии на основании данных фактического отпуска тепловой энергии теплоснабжающими организациями	11
1.3 Анализ фактического потребления тепловой энергии на основании данных приборов учета потребителей	12
1.4 Расчетные значения потребности в тепловой мощности для инвестиционного планирования (фактическая нагрузка).....	15
Приложение А. Данные приборного учета источников теплоснабжения и результаты обработки	21
Приложение В. Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») для целей инвестиционного планирования на 01.01.2015	69

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем отчете применяют следующие обозначения и сокращения:

ГВС – горячее водоснабжение;

КПД – коэффициент полезного действия;

МО – муниципальное образование;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ОМТС – отдел материально-технического снабжения;

ПВК – пиковый водогрейный котел;

ПГУ – парогазовая установка;

РОУ – редуционная охлаждающая установка;

СЦТ – система централизованного теплоснабжения;

ХВО – химводоочистка;

ХОВ – химически очищенная вода;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

ЦТРП – центральный тепловой распределительный пункт;

ЧМЗ – Чепецкий механический завод;

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения городского округа «Город Глазов» на период до 2031 года разработана впервые. Основанием является муниципальный контракт от 02» февраля 2015 г. № 0113300023914000405-П1

Особенностью данной разработки является то, что техническое задание на данную научно-исследовательскую работу в качестве основополагающего документа указывает соблюдать требования Постановления Правительства РФ от «22» февраля 2012 г. № 154, и в то же время, данное ТЗ в перечне «Состав отчетных документов схемы теплоснабжения» имеет свою структуру, строго говоря (по названиям Томов), отличную от требований ПП № 154. Поэтому структура материала принята по техническому заданию (наименования томов и Приложений к ним), а в заголовках материалов даются Главы и разделы в таких формулировках, как они указаны в ПП РФ № 154.

1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

1.1 Потребность в тепловой мощности на цели отопления (вентиляции), горячего водоснабжения и технологию на основе договорных обязательств (договорная нагрузка)

Данные базового уровня потребления тепла на отопление (вентиляцию), ГВС и технологические нужды в зонах централизованного теплоснабжения на 01.01.2015 приняты на основании договорной нагрузки, которая составляет в целом 529,05 Гкал/ч, в т. ч.: по теплоносителю «Горячая вода» - 503,02 Гкал/ч, по теплоносителю «Пар» - 26,03 Гкал/ч.

Договорные нагрузки потребителей МУП «Глазовские теплосети», включенные в базовый уровень потребления тепловой энергии, составляют 368 Гкал/ч:

- теплоноситель «Горячая вода» - 367,32 Гкал/ч:
 - отопление – 238,93 Гкал/ч,
 - вентиляция – 8,2 Гкал/ч,
 - ГВС (максимально в час) – 120,19 Гкал/ч;
- теплоноситель «Пар» – 0,68 Гкал/ч.

Покрытие потребности в тепловой энергии источниками теплоснабжения принято на основании данных о потреблении тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения.

Сводные данные базового уровня о потреблении тепловой энергии сторонними потребителями и покрытии потребности в тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения представлены ниже (Таблица 1-1) (теплоноситель «Горячая вода»).

Сводные данные базового уровня о потреблении тепловой энергии собственными корпусами заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш») и покрытии потребности в тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения представлены ниже (Таблица 1-2) (теплоноситель «Горячая вода»).

Сводные данные базового уровня о потреблении тепловой энергии сторонними потребителями и собственными корпусами завода (АО «ЧМЗ») и покрытии потребности в тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения представлены ниже (Таблица 1-3) (теплоноситель «Пар»).

Таблица 1-1 – Данные базового уровня потребления тепловой энергии сторонними потребителями и покрытия потребности тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения (теплоноситель «Горячая вода»)

Кадастровый участок	Наименование Источника	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000001	Всего:	10,78	11,15	5,80	27,72
	ТЭЦ АО ЧМЗ	10,78	11,15	5,80	27,72
18:28:000003	Всего:	0,39	0,26	0,08	0,72
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,39	0,26	0,08	0,72
18:28:000007	Всего:	3,15	0,00	0,01	3,16
	ТЭЦ АО ЧМЗ	3,15	0,00	0,01	3,16
18:28:000008	Всего:	0,58	0,00	0,04	0,62
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,58	0,00	0,04	0,62
18:28:000009	Всего:	3,13	0,00	2,04	5,17
	ТЭЦ АО ЧМЗ	3,13	0,00	2,04	5,17
18:28:000010	Всего:	2,42	0,00	1,28	3,70
	ТЭЦ АО ЧМЗ	2,42	0,00	1,28	3,70
18:28:000011	Всего:	12,07	4,53	4,14	20,74
	ТЭЦ АО ЧМЗ	12,07	4,53	4,14	20,74
18:28:000013	Всего:	12,09	0,77	14,18	27,04
	ТЭЦ АО ЧМЗ	12,09	0,77	14,18	27,04
18:28:000014	Всего:	0,02	0,00	0,00	0,02
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,02	0,00	0,00	0,02
18:28:000018	Всего:	0,38	0,00	0,00	0,38
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,38	0,00	0,00	0,38
18:28:000019	Всего:	0,07	0,00	0,08	0,15
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,07	0,00	0,08	0,15
18:28:000020	Всего:	0,10	0,00	0,07	0,17
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,10	0,00	0,07	0,17
18:28:000021	Всего:	0,05	0,00	0,00	0,05
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,05	0,00	0,00	0,05
18:28:000022	Всего:	3,96	0,00	1,28	5,23
	ТЭЦ АО ЧМЗ	3,96	0,00	1,28	5,23
18:28:000023	Всего:	0,79	0,00	0,99	1,78
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,79	0,00	0,99	1,78
18:28:000024	Всего:	1,99	0,00	1,81	3,80
	ТЭЦ АО ЧМЗ	1,99	0,00	1,81	3,80
18:28:000025	Всего:	0,79	0,00	0,00	0,79
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,79	0,00	0,00	0,79
18:28:000026	Всего:	0,11	0,00	0,02	0,14
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,11	0,00	0,02	0,14
18:28:000027	Всего:	1,09	0,00	0,00	1,09
	ТЭЦ АО ЧМЗ	1,09	0,00	0,00	1,09
18:28:000028	Всего:	6,66	0,00	3,82	10,48
	ТЭЦ АО ЧМЗ	6,66	0,00	3,82	10,48
18:28:000029	Всего:	6,64	0,00	3,87	10,51

Кадастровый участок	Наименование Источника	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
	ТЭЦ АО ЧМЗ	6,64	0,00	3,87	10,51
18:28:000030	Всего:	4,89	0,09	1,96	6,94
	ТЭЦ АО ЧМЗ	4,89	0,09	1,96	6,94
18:28:000031	Всего:	9,43	0,07	4,19	13,68
	ТЭЦ АО ЧМЗ	9,43	0,07	4,19	13,68
18:28:000032	Всего:	6,75	0,07	3,76	10,58
	ТЭЦ АО ЧМЗ	6,75	0,07	3,76	10,58
18:28:000033	Всего:	0,02	0,00	0,00	0,02
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,02	0,00	0,00	0,02
18:28:000034	Всего:	16,23	0,34	16,81	33,39
	ТЭЦ АО ЧМЗ	16,23	0,34	16,81	33,39
18:28:000037	Всего:	0,15	0,00	0,02	0,17
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,15	0,00	0,02	0,17
18:28:000038	Всего:	5,60	0,00	1,86	7,46
	ТЭЦ АО ЧМЗ	5,60	0,00	1,86	7,46
18:28:000039	Всего:	9,40	0,10	4,12	13,63
	ТЭЦ АО ЧМЗ	9,40	0,10	4,12	13,63
18:28:000040	Всего:	6,70	0,00	2,67	9,37
	ТЭЦ АО ЧМЗ	6,70	0,00	2,67	9,37
18:28:000041	Всего:	4,68	0,08	2,16	6,92
	ТЭЦ АО ЧМЗ	4,68	0,08	2,16	6,92
18:28:000042	Всего:	3,52	3,42	1,35	8,28
	ТЭЦ АО ЧМЗ	3,52	3,42	1,35	8,28
18:28:000043	Всего:	4,72	0,00	1,95	6,67
	ТЭЦ АО ЧМЗ	4,72	0,00	1,95	6,67
18:28:000044	Всего:	4,20	0,55	1,91	6,67
	ТЭЦ АО ЧМЗ	4,20	0,55	1,91	6,67
18:28:000045	Всего:	4,13	0,00	1,64	5,77
	ТЭЦ АО ЧМЗ	4,13	0,00	1,64	5,77
18:28:000046	Всего:	2,54	0,00	1,32	3,86
	ТЭЦ АО ЧМЗ	2,54	0,00	1,32	3,86
18:28:000047	Всего:	16,27	0,64	7,07	23,98
	ТЭЦ АО ЧМЗ	16,27	0,64	7,07	23,98
18:28:000051	Всего:	0,06	0,00	0,00	0,06
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,06	0,00	0,00	0,06
18:28:000052	Всего:	8,66	0,00	0,12	8,78
	ТЭЦ АО ЧМЗ	8,66	0,00	0,12	8,78
18:28:000053	Всего:	2,91	0,00	0,80	3,71
	ТЭЦ АО ЧМЗ	2,91	0,00	0,80	3,71
18:28:000054	Всего:	3,37	0,03	0,72	4,12
	ТЭЦ АО ЧМЗ	3,37	0,03	0,72	4,12
18:28:000055	Всего:	10,79	0,06	7,65	18,50
	ТЭЦ АО ЧМЗ	10,79	0,06	7,65	18,50
18:28:000056	Всего:	5,05	0,03	3,19	8,27
	ТЭЦ АО ЧМЗ	5,05	0,03	3,19	8,27

Кадастровый участок	Наименование Источника	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000057	Всего:	6,04	0,18	3,14	9,35
	ТЭЦ АО ЧМЗ	6,04	0,18	3,14	9,35
18:28:000058	Всего:	12,91	1,01	6,70	20,62
	ТЭЦ АО ЧМЗ	12,91	1,01	6,70	20,62
18:28:000059	Всего:	0,23	0,00	0,01	0,24
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,23	0,00	0,01	0,24
18:28:000061	Всего:	0,14	0,00	0,00	0,14
	Котельная ООО КомЭнерго	0,14	0,00	0,00	0,14
18:28:000062	Всего:	2,50	0,00	1,49	3,99
	Котельная ООО КомЭнерго	2,50	0,00	1,49	3,99
18:28:000064	Всего:	0,54	0,00	0,96	1,50
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,54	0,00	0,96	1,50
18:28:000065	Всего:	0,72	0,00	0,59	1,31
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,72	0,00	0,59	1,31
18:28:000066	Всего:	1,07	0,28	0,64	1,99
	ТЭЦ АО ЧМЗ	1,07	0,28	0,64	1,99
18:28:000068	Всего:	0,12	0,00	0,02	0,14
	Котельная АО Реммаш	0,12	0,00	0,02	0,14
18:28:000070	Всего:	1,13	0,00	0,29	1,42
	Котельная №2 МУП ГТс	1,13	0,00	0,29	1,42
18:28:000072	Всего:	1,76	0,00	0,78	2,54
	ТЭЦ АО ЧМЗ	1,76	0,00	0,78	2,54
18:28:000074	Всего:	0,54	0,00	0,04	0,57
	Котельная ООО КомЭнерго	0,54	0,00	0,04	0,57
18:28:000075	Всего:	7,88	0,00	2,77	10,65
	Котельная ООО КомЭнерго	7,88	0,00	2,77	10,65
18:28:000078	Всего:	0,77	0,00	0,04	0,81
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,77	0,00	0,04	0,81
18:28:000079	Всего:	0,47	0,00	0,26	0,73
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,47	0,00	0,26	0,73
18:28:000080	Всего:	1,14	0,00	0,10	1,24
	ТЭЦ АО ЧМЗ	1,14	0,00	0,10	1,24
18:28:000081	Всего:	3,46	0,00	0,69	4,15
	ТЭЦ АО ЧМЗ	2,63	0,00	0,46	3,10
	Котельная АО Реммаш	0,83	0,00	0,23	1,06
18:28:000082	Всего:	0,70	0,00	0,12	0,82
	Котельная АО Реммаш	0,70	0,00	0,12	0,82
18:28:000083	Всего:	1,07	0,00	0,22	1,28
	Котельная АО Реммаш	1,07	0,00	0,22	1,28
18:28:000084	Всего:	0,40	0,00	0,08	0,48
	Котельная АО Реммаш	0,40	0,00	0,08	0,48
18:28:000085	Всего:	0,11	0,00	0,02	0,13
	Котельная №2 МУП ГТс	0,11	0,00	0,02	0,13

Кадастровый участок	Наименование Источника	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000086	Всего:	3,02	0,00	0,62	3,64
	Котельная №2 МУП ГТс	3,02	0,00	0,62	3,64
18:28:000087	Всего:	0,16	0,00	0,00	0,16
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,16	0,00	0,00	0,16
18:28:000088	Всего:	0,57	0,00	0,10	0,67
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,57	0,00	0,10	0,67
18:28:000090	Всего:	0,76	0,00	0,12	0,88
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,76	0,00	0,12	0,88
18:28:000091	Всего:	1,98	0,00	1,46	3,44
	ТЭЦ АО ЧМЗ	1,63	0,00	1,39	3,02
	Котельная АО Реммаш	0,35	0,00	0,07	0,41
18:28:000092	Всего:	0,74	0,00	0,09	0,83
	Котельная АО Реммаш	0,74	0,00	0,09	0,83
18:28:000093	Всего:	0,01	0,00	0,00	0,01
	Котельная АО Реммаш	0,01	0,00	0,00	0,01
18:28:000094	Всего:	0,83	0,00	0,61	1,44
	Котельная №2 МУП ГТс	0,83	0,00	0,61	1,44
18:28:000095	Всего:	3,13	0,00	0,73	3,86
	Котельная №2 МУП ГТс	3,13	0,00	0,73	3,86
18:28:000096	Всего:	0,12	0,00	0,01	0,13
	Котельная №2 МУП ГТс	0,12	0,00	0,01	0,13
18:28:000098	Всего:	0,15	0,00	0,00	0,16
	Котельная №2 МУП ГТс	0,15	0,00	0,00	0,16
	Итого	252,50	23,66	127,41	403,56

Таблица 1-2 – Данные базового уровня потребления тепловой энергии собственными корпусами заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш») и покрытия потребности тепловой энергии источниками централизованного теплоснабжения

Кадастровый участок	Наименование Источника	Суммарно (отопление + вентиляция + ГВС), Гкал/ч
18:28:000001	Всего:	97,71
	ТЭЦ АО ЧМЗ	97,71
18:28:000068	Всего:	1,77
	ТЭЦ АО ЧМЗ	1,77
	Итого	99,48

Таблица 1-3 – Данные базового уровня потребления тепловой энергии, по теплоносителю «Пар», сторонними потребителями и собственными корпусами завода (АО «ЧМЗ»)

Кадастровый квартал	Собственные корпуса, Гкал/ч	Сторонние потребители, Гкал/ч
18:28:000001	22,62	2,33
18:28:000011	0,00	0,41
18:28:000028	0,00	0,68
ТЭЦ АО «ЧМЗ»	22,62	3,42

1.2 Анализ фактического потребления тепловой энергии на основании данных фактического отпуска тепловой энергии теплоснабжающими организациями

По результатам анализа данных теплоснабжающих организаций г. Глазова выявлены несоответствия между договорной и фактической потребностью в тепловой мощности потребителей.

Анализ проводился на основании данных о суточном отпуске тепловой энергии в тепловые сети за январь, февраль, март 2014 г. Информация проанализирована по отпуску тепловой энергии в горячей воде.

Все исходные данные и результаты обработки приборного учета Источников теплоснабжения приводятся в Приложении А обосновывающих материалов.

В таблице ниже приведена сводная оценка величины фактического теплопотребления по сравнению с договорными значениями в зоне эксплуатационной ответственности МУП «Глазовские теплосети» с разделением по источникам.

Таблица 1-4 – Оценка величины фактического теплопотребления по сравнению с договорными значениями по приборам учета Источников теплоснабжения

Наименование Источника/месяц	Договорная подключенная нагрузка, Гкал/ч			Фактический теплоотпуск от Источника в пересчете на нормативные условия (средний за месяц), Гкал/ч			Коэффициент отношения факт/договор	
	Q _{ов}	Q _{гвс}	Q _{общ}	Q _{ов}	Q _{гвс}	Q _{общ}	k _{от}	k _{гвс}
ТЭЦ АО «ЧМЗ»								
январь	223,49	112,82	336,31	196,2	34,5	230,7	0,88	0,31
февраль				206,76	33,82	240,58	0,93	0,3

Наименование Источника/ месяц	Договорная подключенная нагрузка, Гкал/ч			Фактический теплоотпуск от Источника в пересчете на нормативные условия (средний за месяц), Гкал/ч			Коэффициент отношения факт/договор	
	Qов	Qгвс	Qобщ	Qов	Qгвс	Qобщ	k_от	k_гвс
март				188,93	44,20	233,14	0,85	0,39
Средний за период по ТЭЦ АО «ЧМЗ»							0,88	0,33
Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»								
январь	8,49	2,28	10,77	4,25	1,92	8,06	0,50	0,84
февраль				4,65	1,92	8,52	0,55	0,84
март				3,82	2,33	7,52	0,45	1,02
Средний за период по Котельной №2 МУП «Глазовские теплосети»							0,5	0,9
Котельная АО «Реммаш»								
январь	4,09	0,79	4,88	4,27	0,72	5,18	1,04	0,92
февраль				4,34	0,71	5,24	1,06	0,90
март				4,87	0,69	5,70	1,19	0,87
Средний за период по Котельной АО «Реммаш»							1,09	0,89
Котельная ООО «КомЭнерго»								
январь (с 14.01.2014)	11,06	4,29	15,35	3,35	0,58	4,57	0,30	0,14
март				7,56	1,17	9,60	0,68	0,27
декабрь				7,07	1,39	9,48	0,64	0,32
Средний за период по Котельной ООО «КомЭнерго»							0,64	0,29

Расчеты, выполненные на основании суточных показаний при фактической температуре наружного воздуха, строгого учета потребности в тепловой мощности конечных потребителей в договорах теплоснабжения, свидетельствуют о среднестатистическом превышении договорных значений над фактической потребностью в тепловой мощности:

- на 30 % (ТЭЦ АО «ЧМЗ»);
- на 25,4 % (Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»);
- на 38,7 % (Котельная ООО «КомЭнерго»).

А также о среднестатистическом превышении фактической потребности в тепловой мощности над договорными нагрузками на 10% по Котельной АО «Реммаш»

1.3 Анализ фактического потребления тепловой энергии на основании данных приборов учета потребителей

Выборочные данные о фактической потребности жилых зданий в тепловой мощности на отопление по данным приборов учета и оценка величины

фактического теплоснабжения по сравнению с договорными значениями приведены ниже (Таблица 1-5).

Исходные данные и результаты обработки приборного учета Потребителей приведены в Приложении Б обосновывающих материалов.

Таблица 1-5 – Оценка величины фактического теплоснабжения по приборам учета Потребителей теплотенергии по сравнению с договорными значениями

Наименование потребителя	Потребность в тепловой мощности на отопление зданий			Коэффициент отношения факт/договор
	По данным абонентской базы	По прибору	В пересчете на расчетные условия	
	Q _{со} Гкал/час	Q _{со} Гкал/час	Q _{со} Гкал/час	k _{от}
ТЭЦ АО «ЧМЗ»				
Буденного 6	0,640	0,255	0,530	0,83
Буденного 13	0,476	0,179	0,372	0,78
Глинки 7	0,249	0,094	0,197	0,79
Глинки 13	0,296	0,118	0,246	0,83
Глинки 15	0,296	0,126	0,264	0,89
Глинки 15А	0,296	0,120	0,251	0,85
Глинки 17	0,222	0,094	0,196	0,88
К Маркса 10	0,515	0,212	0,441	0,86
К Маркса 12	0,502	0,230	0,479	0,95
К Маркса 21	0,502	0,234	0,486	0,97
Калинина 2	1,564	0,715	1,457	0,93
Калинина 2А	1,377	0,562	1,147	0,83
Калинина 5	1,391	0,601	1,225	0,88
Калинина 7	0,926	0,416	0,849	0,92
Кирова 29	0,162	0,093	0,194	1,20
Кирова 60	0,206	0,096	0,200	0,97
Кирова 63Г	0,222	0,087	0,182	0,82
Кирова 63Д	0,222	0,086	0,179	0,81
Кирова 64	0,206	0,093	0,194	0,94
Кирова 68	0,186	0,079	0,147	0,79
Кирова 70	0,186	0,081	0,172	0,93
Кирова 71А	0,296	0,121	0,252	0,85
Кирова 106	0,426	0,166	0,348	0,82
Кирова 114	0,368	0,161	0,337	0,92
Колхозная 10	0,306	0,121	0,256	0,83
Короленко 14в	0,197	0,092	0,187	0,95
Короленко 25А	0,186	0,087	0,162	0,87
Ленина 13	0,19	0,077	0,160	0,84
Луначарского 11	0,352	0,160	0,333	0,95
М Гвардии 18	0,235	0,095	0,198	0,84
М Гвардии 22	0,238	0,109	0,227	0,95

Наименование потребителя	Потребность в тепловой мощности на отопление зданий			Коэффициент отношения факт/договор
	По данным абонентской базы	По прибору	В пересчете на расчетные условия	
	Q _{со} Гкал/час	Q _{со} Гкал/час	Q _{со} Гкал/час	k _{от}
Мира 28	0,21	0,089	0,185	0,88
Мира 36	0,296	0,110	0,231	0,78
Мира 36А	0,297	0,122	0,254	0,86
Монтажников 2	0,399	0,156	0,325	0,82
Наговицына 14	0,168	0,076	0,158	0,94
Парковая 6	0,186	0,086	0,160	0,86
Парковая 8	0,186	0,083	0,154	0,83
Парковая 14	0,186	0,073	0,146	0,78
Пехтина 6	0,944	0,412	0,839	0,89
Пехтина 10	0,739	0,339	0,688	0,93
Пехтина 12	0,754	0,502	1,022	1,36
Пехтина 16	1,002	0,470	0,956	0,95
Пехтина 22	0,385	0,155	0,322	0,84
Пехтина 24	1,084	0,501	1,041	0,96
Пряженникова 3	0,29	0,130	0,271	0,94
Пряженникова 7	0,222	0,095	0,195	0,88
Пряженникова 25	0,858	0,379	0,792	0,92
Пряженникова 45	0,502	0,221	0,460	0,92
Республиканская 39	0,107	0,041	0,085	0,80
Сибирская 16	0,26	0,100	0,209	0,80
Сибирская 22	0,451	0,173	0,359	0,80
Сибирская 23А	0,195	0,088	0,182	0,93
Сибирская 33	0,288	0,129	0,261	0,91
Советская 3А	0,047	0,018	0,038	0,80
Сулимова, 78	0,556	0,218	0,447	0,80
Т Барамзиной, 25	0,047	0,021	0,043	0,91
Толстого, 41	1,442	0,647	1,316	0,91
Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»				
Драгунова 53В	0,077	0,032	0,066	0,86
Драгунова 55А	0,07	0,035	0,073	1,05
Кр тракт 12А	0,13	0,020	0,040	0,31
Кр тракт 14	0,15	0,035	0,073	0,49
Кр тракт 16	0,29	0,055	0,114	0,39
Куйбышева 48	0,029	0,011	0,022	0,77
Куйбышева 75	0,342	0,144	0,297	0,87
Куйбышева 79	0,4	0,180	0,371	0,93
Котельная ООО «КомЭнерго»				
70 лет Октября 9	0,284	0,079	0,165	0,58
70 лет Октября 17	0,339	0,123	0,257	0,76
Гайдара 11	0,293	0,085	0,177	0,60
Гайдара 14	0,065	0,040	0,082	1,26
Гайдара 17	0,291	0,080	0,164	0,56

Наименование потребителя	Потребность в тепловой мощности на отопление зданий			Коэффициент отношения факт/договор
	По данным абонентской базы	По прибору	В пересчете на расчетные условия	
	Q _{со} Гкал/час	Q _{со} Гкал/час	Q _{со} Гкал/час	k _{от}
Итого	28,3	12,1	24,9	0,88 (средний)

Результаты выборочного анализа показателей объектов потребления тепловой энергии, рассчитанных на основании данных приборного учета, несмотря на большой разброс значений и принадлежности к различным Источникам теплоснабжения, подтверждают вывод о среднем по выборке превышении данных договоров над расчетными значениями потребности в тепловой мощности на отопление. По данному расчету превышение оценивается в 12%.

1.4 Расчетные значения потребности в тепловой мощности для инвестиционного планирования (фактическая нагрузка)

На основании материалов схем теплоснабжения Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода и др. городов, с учетом экспертной оценки и выше изложенных расчетов, решением Рабочей группы по разработке Схемы теплоснабжения вводятся следующие коэффициенты для пересчета договорных значений в расчетные значения потребности в тепловой мощности для инвестиционного планирования, дифференцированные по зонам действия источников тепловой энергии (Таблица 1-6).

Таблица 1-6 – Коэффициенты для пересчета договорных значений в расчетные значения потребности в тепловой мощности для инвестиционного планирования (фактическая нагрузка)

Зона действия Источника теплоснабжения	Значение поправочного коэффициента к договорному значению нагрузки конечных потребителей		
	Отопление и вентиляция	ГВС	Технологическое потребление/Пар
ТЭЦ АО «ЧМЗ»	0,88	0,3	1
Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»	0,78	0,9	1
Котельная АО «Реммаш»	1,1	0,89	1

Зона действия Источника теплоснабжения	Значение поправочного коэффициента к договорному значению нагрузки конечных потребителей		
	Отопление и вентиляция	ГВС	Технологическое потребление/Пар
Котельная ООО «КомЭнерго»	0,83	0,3	1

На основании принятых решений расчетная потребность в тепловой мощности сторонних потребителей (по теплоносителю «горячая вода»), с учетом анализа действительного теплоснабжения, принятая для инвестиционного планирования на 01.01.2015, снижается с 403,56 Гкал/ч до 282,61 Гкал/ч (Таблица 1-7).

Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») собственных корпусов заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш»), а также общая расчетная потребность в тепловой мощности по теплоносителю «Пар» (сторонние + собственные корпуса) принимается на базовом уровне (см. таблицы ниже - Таблица 1-8 и Таблица 1-9).

Таблица 1-7– Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») сторонних потребителей источников централизованного теплоснабжения на 01.01.2015 для инвестиционного планирования

Кадастровый участок	Источник	Отопление	Вентиляция	ГВС	Суммарно
18:28:000001	Всего:	9,48	9,81	1,74	21,03
	ТЭЦ АО ЧМЗ	9,48	9,81	1,74	21,03
18:28:000003	Всего:	0,35	0,23	0,02	0,59
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,35	0,23	0,02	0,59
18:28:000007	Всего:	2,78	0,00	0,00	2,78
	ТЭЦ АО ЧМЗ	2,78	0,00	0,00	2,78
18:28:000008	Всего:	0,51	0,00	0,01	0,52
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,51	0,00	0,01	0,52
18:28:000009	Всего:	2,75	0,00	0,61	3,36
	ТЭЦ АО ЧМЗ	2,75	0,00	0,61	3,36
18:28:000010	Всего:	2,13	0,00	0,38	2,51
	ТЭЦ АО ЧМЗ	2,13	0,00	0,38	2,51
18:28:000011	Всего:	10,62	3,99	1,24	15,85
	ТЭЦ АО ЧМЗ	10,62	3,99	1,24	15,85
18:28:000013	Всего:	10,64	0,68	4,25	15,57
	ТЭЦ АО ЧМЗ	10,64	0,68	4,25	15,57
18:28:000014	Всего:	0,02	0,00	0,00	0,02
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,02	0,00	0,00	0,02

Кадастровый участок	Источник	Отопление	Вентиляция	ГВС	Суммарно
18:28:000018	Всего:	0,34	0,00	0,00	0,34
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,34	0,00	0,00	0,34
18:28:000019	Всего:	0,06	0,00	0,02	0,08
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,06	0,00	0,02	0,08
18:28:000020	Всего:	0,09	0,00	0,02	0,11
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,09	0,00	0,02	0,11
18:28:000021	Всего:	0,05	0,00	0,00	0,05
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,05	0,00	0,00	0,05
18:28:000022	Всего:	3,48	0,00	0,38	3,86
	ТЭЦ АО ЧМЗ	3,48	0,00	0,38	3,86
18:28:000023	Всего:	0,69	0,00	0,30	0,99
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,69	0,00	0,30	0,99
18:28:000024	Всего:	1,75	0,00	0,54	2,29
	ТЭЦ АО ЧМЗ	1,75	0,00	0,54	2,29
18:28:000025	Всего:	0,69	0,00	0,00	0,69
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,69	0,00	0,00	0,69
18:28:000026	Всего:	0,10	0,00	0,01	0,11
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,10	0,00	0,01	0,11
18:28:000027	Всего:	0,96	0,00	0,00	0,96
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,96	0,00	0,00	0,96
18:28:000028	Всего:	5,86	0,00	1,15	7,01
	ТЭЦ АО ЧМЗ	5,86	0,00	1,15	7,01
18:28:000029	Всего:	5,84	0,00	1,16	7,00
	ТЭЦ АО ЧМЗ	5,84	0,00	1,16	7,00
18:28:000030	Всего:	4,31	0,08	0,59	4,97
	ТЭЦ АО ЧМЗ	4,31	0,08	0,59	4,97
18:28:000031	Всего:	8,30	0,06	1,26	9,61
	ТЭЦ АО ЧМЗ	8,30	0,06	1,26	9,61
18:28:000032	Всего:	5,94	0,06	1,13	7,13
	ТЭЦ АО ЧМЗ	5,94	0,06	1,13	7,13
18:28:000033	Всего:	0,02	0,00	0,00	0,02
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,02	0,00	0,00	0,02
18:28:000034	Всего:	14,28	0,30	5,04	19,63
	ТЭЦ АО ЧМЗ	14,28	0,30	5,04	19,63
18:28:000037	Всего:	0,13	0,00	0,01	0,14
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,13	0,00	0,01	0,14
18:28:000038	Всего:	4,93	0,00	0,56	5,49
	ТЭЦ АО ЧМЗ	4,93	0,00	0,56	5,49
18:28:000039	Всего:	8,27	0,09	1,24	9,60
	ТЭЦ АО ЧМЗ	8,27	0,09	1,24	9,60
18:28:000040	Всего:	5,90	0,00	0,80	6,70
	ТЭЦ АО ЧМЗ	5,90	0,00	0,80	6,70
18:28:000041	Всего:	4,12	0,07	0,65	4,84
	ТЭЦ АО ЧМЗ	4,12	0,07	0,65	4,84
18:28:000042	Всего:	3,09	3,01	0,40	6,51

Кадастровый участок	Источник	Отопление	Вентиляция	ГВС	Суммарно
	ТЭЦ АО ЧМЗ	3,09	3,01	0,40	6,51
18:28:000043	Всего:	4,15	0,00	0,59	4,74
	ТЭЦ АО ЧМЗ	4,15	0,00	0,59	4,74
18:28:000044	Всего:	3,70	0,48	0,57	4,76
	ТЭЦ АО ЧМЗ	3,70	0,48	0,57	4,76
18:28:000045	Всего:	3,64	0,00	0,49	4,13
	ТЭЦ АО ЧМЗ	3,64	0,00	0,49	4,13
18:28:000046	Всего:	2,24	0,00	0,40	2,63
	ТЭЦ АО ЧМЗ	2,24	0,00	0,40	2,63
18:28:000047	Всего:	14,32	0,56	2,12	17,00
	ТЭЦ АО ЧМЗ	14,32	0,56	2,12	17,00
18:28:000051	Всего:	0,05	0,00	0,00	0,05
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,05	0,00	0,00	0,05
18:28:000052	Всего:	7,62	0,00	0,04	7,66
	ТЭЦ АО ЧМЗ	7,62	0,00	0,04	7,66
18:28:000053	Всего:	2,56	0,00	0,24	2,80
	ТЭЦ АО ЧМЗ	2,56	0,00	0,24	2,80
18:28:000054	Всего:	2,97	0,03	0,22	3,21
	ТЭЦ АО ЧМЗ	2,97	0,03	0,22	3,21
18:28:000055	Всего:	9,50	0,05	2,29	11,84
	ТЭЦ АО ЧМЗ	9,50	0,05	2,29	11,84
18:28:000056	Всего:	4,45	0,02	0,96	5,43
	ТЭЦ АО ЧМЗ	4,45	0,02	0,96	5,43
18:28:000057	Всего:	5,31	0,16	0,94	6,41
	ТЭЦ АО ЧМЗ	5,31	0,16	0,94	6,41
18:28:000058	Всего:	11,36	0,88	2,01	14,26
	ТЭЦ АО ЧМЗ	11,36	0,88	2,01	14,26
18:28:000059	Всего:	0,20	0,00	0,00	0,20
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,20	0,00	0,00	0,20
18:28:000061	Всего:	0,12	0,00	0,00	0,12
	Котельная ООО КомЭнерго	0,12	0,00	0,00	0,12
18:28:000062	Всего:	2,08	0,00	0,45	2,52
	Котельная ООО КомЭнерго	2,08	0,00	0,45	2,52
18:28:000064	Всего:	0,48	0,00	0,29	0,76
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,48	0,00	0,29	0,76
18:28:000065	Всего:	0,63	0,00	0,18	0,81
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,63	0,00	0,18	0,81
18:28:000066	Всего:	0,94	0,24	0,19	1,38
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,94	0,24	0,19	1,38
18:28:000068	Всего:	0,13	0,00	0,02	0,15
	Котельная АО Реммаш	0,13	0,00	0,02	0,15
18:28:000070	Всего:	0,88	0,00	0,26	1,14
	Котельная №2 МУП ГТс	0,88	0,00	0,26	1,14
18:28:000072	Всего:	1,55	0,00	0,23	1,78

Кадастровый участок	Источник	Отопление	Вентиляция	ГВС	Суммарно
	ТЭЦ АО ЧМЗ	1,55	0,00	0,23	1,78
18:28:000074	Всего:	0,44	0,00	0,01	0,46
	Котельная ООО КомЭнерго	0,44	0,00	0,01	0,46
18:28:000075	Всего:	6,54	0,00	0,83	7,37
	Котельная ООО КомЭнерго	6,54	0,00	0,83	7,37
18:28:000078	Всего:	0,68	0,00	0,01	0,69
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,68	0,00	0,01	0,69
18:28:000079	Всего:	0,41	0,00	0,08	0,49
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,41	0,00	0,08	0,49
18:28:000080	Всего:	1,01	0,00	0,03	1,04
	ТЭЦ АО ЧМЗ	1,01	0,00	0,03	1,04
18:28:000081	Всего:	3,23	0,00	0,34	3,57
	ТЭЦ АО ЧМЗ	2,32	0,00	0,14	2,46
	Котельная АО Реммаш	0,91	0,00	0,20	1,11
18:28:000082	Всего:	0,76	0,00	0,11	0,87
	Котельная АО Реммаш	0,76	0,00	0,11	0,87
18:28:000083	Всего:	1,18	0,00	0,19	1,37
	Котельная АО Реммаш	1,18	0,00	0,19	1,37
18:28:000084	Всего:	0,44	0,00	0,07	0,51
	Котельная АО Реммаш	0,44	0,00	0,07	0,51
18:28:000085	Всего:	0,08	0,00	0,02	0,10
	Котельная №2 МУП ГТс	0,08	0,00	0,02	0,10
18:28:000086	Всего:	2,35	0,00	0,56	2,92
	Котельная №2 МУП ГТс	2,35	0,00	0,56	2,92
18:28:000087	Всего:	0,14	0,00	0,00	0,14
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,14	0,00	0,00	0,14
18:28:000088	Всего:	0,50	0,00	0,03	0,53
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,50	0,00	0,03	0,53
18:28:000090	Всего:	0,67	0,00	0,04	0,70
	ТЭЦ АО ЧМЗ	0,67	0,00	0,04	0,70
18:28:000091	Всего:	1,82	0,00	0,48	2,29
	ТЭЦ АО ЧМЗ	1,43	0,00	0,42	1,85
	Котельная АО Реммаш	0,38	0,00	0,06	0,44
18:28:000092	Всего:	0,81	0,00	0,08	0,89
	Котельная АО Реммаш	0,81	0,00	0,08	0,89
18:28:000093	Всего:	0,01	0,00	0,00	0,01
	Котельная АО Реммаш	0,01	0,00	0,00	0,01
18:28:000094	Всего:	0,65	0,00	0,55	1,19
	Котельная №2 МУП ГТс	0,65	0,00	0,55	1,19
18:28:000095	Всего:	2,44	0,00	0,66	3,10
	Котельная №2 МУП ГТс	2,44	0,00	0,66	3,10
18:28:000096	Всего:	0,10	0,00	0,01	0,10
	Котельная №2 МУП ГТс	0,10	0,00	0,01	0,10
18:28:000098	Всего:	0,12	0,00	0,00	0,12

Кадастровый участок	Источник	Отопление	Вентиляция	ГВС	Суммарно
	Котельная №2 МУП ГТс	0,12	0,00	0,00	0,12
Итого:		221,72	20,82	40,07	282,61

Таблица 1-8 – Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») собственных корпусов заводов (АО «ЧМЗ» и АО «Реммаш») на 01.01.2015 для инвестиционного планирования

Кадастровый квартал	Суммарно (отопление + вентиляция + ГВС), Гкал/ч
18:28:000001	97,71
ТЭЦ АО ЧМЗ	97,71
18:28:000068	1,77
Котельная АО «Реммаш»	1,77
ИТОГО	99,48

Таблица 1-9 – Расчетная потребность в тепловой мощности по теплоносителю «Пар», сторонних потребителей и собственных корпусов завода (АО «ЧМЗ») на 01.01.2015 для инвестиционного планирования

Кадастровый квартал	Собственные корпуса, Гкал/ч	Сторонние потребители, Гкал/ч
18:28:000001	22,62	2,33
18:28:000011	0,00	0,41
18:28:000028	0,00	0,68
ИТОГО ТЭЦ АО «ЧМЗ»	22,62	3,42

Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») на цели отопления, вентиляции и ГВС для инвестиционного планирования приведена в приложении В (скорректированные нагрузки).

Приложение А. Данные приборного учета источников теплоснабжения и результаты обработки

Таблица А-1– Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику - ТЭЦ АО ЧМЗ (ПУ Узел И)

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tp	to	Mп	Mo	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
01.01.2014	74,9	45,1	53 043,15	48 756,68	9,25	2,20	3 980,49	2 201,78	24	74,11	5,48	58,0	10,64
02.01.2014	82,4	47,7	53 265,00	48 812,55	9,30	2,19	4 403,18	2 329,89	24	86,39	6,39	68,9	11,06
03.01.2014	93,7	52,4	53 332,13	49 035,83	9,27	2,17	5 010,10	2 573,89	24	101,51	7,51	83,3	10,67
04.01.2014	93,2	51,7	53 956,05	49 446,30	9,38	2,19	5 041,96	2 561,11	24	103,37	7,65	84,5	11,20
05.01.2014	91,3	51,6	53 916,45	49 309,95	9,43	2,18	4 934,87	2 548,80	24	99,42	7,36	80,6	11,44
06.01.2014	83,4	48,7	53 380,88	48 503,25	9,16	2,17	4 461,90	2 367,61	24	87,26	6,46	68,7	12,11
07.01.2014	83,3	48,3	53 505,23	48 951,53	9,28	2,18	4 465,33	2 368,37	24	87,37	6,47	69,6	11,31
08.01.2014	76,2	46,1	53 875,43	48 313,50	9,20	2,19	4 111,39	2 230,87	24	78,36	5,80	58,7	13,81
09.01.2014	71,3	44,1	54 102,98	48 644,70	9,29	2,18	3 864,93	2 148,59	24	71,51	5,29	52,7	13,55
10.01.2014	69,9	43,7	54 462,23	49 035,23	9,40	2,19	3 817,17	2 145,59	24	69,65	5,15	46,6	17,92
11.01.2014	70,2	43,4	54 260,70	48 916,35	9,29	2,17	3 821,15	2 127,99	24	70,55	5,22	52,1	13,27
12.01.2014	71,2	43,6	54 006,38	48 107,33	9,15	2,19	3 855,18	2 102,35	24	73,03	5,40	53,0	14,65
13.01.2014	72,0	44,0	54 148,35	48 768,08	9,31	2,21	3 907,41	2 147,43	24	73,33	5,43	54,5	13,36
14.01.2014	74,0	45,1	53 499,45	48 388,35	9,22	2,20	3 966,67	2 184,95	24	74,24	5,49	56,1	12,69
15.01.2014	85,0	48,6	53 309,78	48 535,80	9,27	2,20	4 543,04	2 362,70	24	90,85	6,72	72,3	11,86
16.01.2014	92,5	51,6	53 097,68	48 533,40	9,25	2,18	4 923,37	2 503,91	24	100,81	7,46	82,0	11,33
17.01.2014	96,0	53,6	53 266,58	48 935,85	9,39	2,18	5 128,10	2 624,68	24	104,31	7,72	85,8	10,75
18.01.2014	100,2	55,2	53 064,15	48 841,35	9,38	2,19	5 330,35	2 696,75	24	109,73	8,12	91,1	10,49
19.01.2014	102,0	55,5	53 279,10	48 624,53	9,31	2,18	5 452,00	2 702,15	24	114,58	8,48	94,5	11,56
20.01.2014	102,1	55,1	52 920,53	48 543,68	9,26	2,20	5 418,03	2 677,70	24	114,18	8,45	94,9	10,87
21.01.2014	103,9	56,4	53 144,48	48 902,63	9,42	2,19	5 538,86	2 761,79	24	115,71	8,56	96,6	10,53

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tp	to	Mп	Mo	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
22.01.2014	104,8	56,9	53 039,55	48 762,90	9,37	2,17	5 572,82	2 778,01	24	116,45	8,62	97,2	10,62
23.01.2014	104,7	56,5	52 914,98	48 588,60	9,28	2,16	5 553,56	2 745,35	24	117,01	8,66	97,6	10,74
24.01.2014	109,0	57,6	52 691,55	48 480,98	9,22	2,16	5 762,71	2 795,08	24	123,65	9,15	104,0	10,46
25.01.2014	109,6	57,6	52 455,53	48 278,78	9,12	2,17	5 764,74	2 783,48	24	124,22	9,19	104,7	10,37
26.01.2014	109,4	57,4	52 827,08	48 217,43	9,17	2,20	5 794,52	2 770,06	24	126,02	9,33	105,2	11,45
27.01.2014	108,1	56,6	52 754,03	48 284,25	9,22	2,23	5 718,18	2 736,83	24	124,22	9,19	103,9	11,10
28.01.2014	109,1	56,5	52 483,95	48 029,85	9,11	2,18	5 743,60	2 716,87	24	126,11	9,33	105,7	11,06
29.01.2014	108,6	55,7	52 385,93	47 866,73	9,06	2,20	5 705,52	2 666,55	24	126,62	9,37	106,0	11,22
30.01.2014	109,0	55,9	52 585,28	48 041,70	9,13	2,21	5 750,36	2 688,46	24	127,58	9,44	106,9	11,28
31.01.2014	109,9	56,5	52 772,93	48 298,95	9,20	2,22	5 815,10	2 732,18	24	128,46	9,51	107,8	11,11
01.02.2014	110,5	57,4	52 909,50	48 580,20	9,27	2,22	5 863,83	2 788,52	24	128,14	9,48	107,9	10,75
02.02.2014	109,9	57,1	53 043,83	48 286,95	9,20	2,20	5 846,20	2 759,69	24	128,60	9,52	107,3	11,81
03.02.2014	103,2	56,0	53 181,90	48 541,65	9,34	2,23	5 505,53	2 721,62	24	116,00	8,58	95,9	11,52
04.02.2014	104,0	56,3	53 211,83	48 710,48	9,38	2,21	5 551,52	2 745,63	24	116,91	8,65	97,1	11,18
05.02.2014	107,9	57,6	52 888,65	48 515,48	9,34	2,20	5 723,60	2 797,71	24	121,91	9,02	102,0	10,86
06.02.2014	108,2	58,2	53 993,93	49 770,23	9,65	2,20	5 858,88	2 900,32	24	123,27	9,12	103,7	10,49
07.02.2014	110,1	57,6	52 073,70	47 874,00	9,09	2,23	5 751,43	2 761,28	24	124,59	9,22	104,9	10,43
08.02.2014	109,1	57,5	52 606,80	48 394,88	9,17	2,21	5 756,02	2 785,44	24	123,77	9,16	104,2	10,46
09.02.2014	107,3	57,6	53 400,08	48 735,68	9,34	2,21	5 747,78	2 809,82	24	122,42	9,06	101,8	11,58
10.02.2014	98,9	55,3	53 169,00	48 659,48	9,31	2,20	5 269,61	2 694,32	24	107,30	7,94	88,2	11,20
11.02.2014	95,7	53,5	52 421,10	47 898,00	9,08	2,20	5 030,44	2 563,08	24	102,81	7,61	84,0	11,23
12.02.2014	93,7	52,8	53 158,73	48 559,20	9,26	2,20	4 992,33	2 568,83	24	100,98	7,47	82,1	11,42
13.02.2014	93,2	52,3	52 681,13	48 007,95	9,11	2,19	4 920,58	2 512,97	24	100,32	7,42	81,3	11,61
14.02.2014	90,0	50,8	52 560,53	47 893,73	9,03	2,19	4 738,82	2 436,19	24	95,94	7,10	77,3	11,59
15.02.2014	83,0	49,1	53 357,85	48 697,20	9,28	2,20	4 440,24	2 392,28	24	85,33	6,31	67,4	11,57
16.02.2014	79,6	47,7	53 943,98	48 498,90	9,29	2,23	4 300,52	2 317,17	24	82,64	6,12	63,0	13,52

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tp	to	Мп	Мо	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
17.02.2014	72,1	44,6	53 506,58	48 239,03	9,15	2,23	3 866,23	2 155,76	24	71,27	5,27	52,9	13,08
18.02.2014	78,1	46,4	53 494,43	48 511,65	9,25	2,24	4 184,29	2 253,97	24	80,43	5,95	62,1	12,37
19.02.2014	84,1	48,5	52 512,53	47 765,85	9,06	2,24	4 425,83	2 320,70	24	87,71	6,49	69,4	11,79
20.02.2014	93,4	51,9	51 905,78	47 428,05	9,02	2,27	4 859,27	2 463,35	24	99,83	7,39	81,3	11,12
21.02.2014	104,3	55,9	51 843,08	47 710,73	9,07	2,26	5 422,59	2 668,98	24	114,73	8,49	96,0	10,26
22.02.2014	104,6	56,3	52 051,88	47 874,45	9,08	2,25	5 460,18	2 698,11	24	115,09	8,52	96,2	10,37
23.02.2014	104,7	56,1	52 393,88	47 866,50	9,11	2,23	5 499,91	2 686,48	24	117,23	8,67	97,3	11,24
24.02.2014	89,5	52,0	52 577,85	47 864,70	9,08	2,21	4 711,49	2 491,65	24	92,49	6,84	73,9	11,70
25.02.2014	78,3	47,0	53 601,15	48 531,60	9,27	2,24	4 204,15	2 287,37	24	79,87	5,91	61,4	12,59
26.02.2014	75,4	45,9	53 863,28	48 687,53	9,30	2,21	4 073,33	2 237,09	24	76,51	5,66	58,0	12,85
27.02.2014	75,0	45,5	53 693,78	48 548,40	9,26	2,21	4 037,01	2 212,73	24	76,01	5,62	57,6	12,78
28.02.2014	77,8	46,8	53 840,78	48 725,10	9,31	2,21	4 200,19	2 284,14	24	79,84	5,91	61,2	12,70
01.03.2014	83,0	48,3	52 902,00	48 153,83	9,10	2,21	4 401,46	2 325,92	24	86,48	6,40	68,3	11,79
02.03.2014	83,1	48,7	53 451,38	48 210,08	9,17	2,22	4 450,83	2 349,82	24	87,54	6,48	68,0	13,02
03.03.2014	77,1	46,9	54 104,33	48 998,25	9,35	2,23	4 179,71	2 301,64	24	78,25	5,79	59,8	12,68
04.03.2014	83,9	48,8	53 410,65	48 647,85	9,28	2,23	4 491,07	2 378,57	24	88,02	6,51	69,7	11,83
05.03.2014	83,7	49,3	53 213,55	48 493,65	9,27	2,23	4 465,47	2 392,23	24	86,39	6,39	68,3	11,72
06.03.2014	77,8	47,9	53 375,85	48 368,93	9,24	2,22	4 160,61	2 318,63	24	76,75	5,68	58,6	12,43
07.03.2014	73,1	45,2	53 756,33	48 626,33	9,28	2,23	3 940,41	2 202,25	24	72,42	5,36	54,3	12,74
08.03.2014	71,2	44,7	53 781,00	48 967,88	9,37	2,24	3 837,35	2 190,61	24	68,61	5,08	51,6	11,95
09.03.2014	69,6	43,9	53 767,50	48 661,28	9,29	2,24	3 752,93	2 140,12	24	67,20	4,97	45,4	16,84
10.03.2014	68,3	43,3	54 484,05	48 891,53	9,38	2,23	3 732,92	2 121,18	24	67,16	4,97	44,3	17,86
11.03.2014	67,0	42,9	54 340,43	48 846,98	9,35	2,23	3 650,97	2 097,43	24	64,73	4,79	42,8	17,14
12.03.2014	67,8	43,1	54 233,85	48 807,15	9,33	2,20	3 685,48	2 107,21	24	65,76	4,87	43,7	17,20
13.03.2014	67,5	43,0	54 360,08	48 905,25	9,39	2,23	3 681,55	2 105,90	24	65,65	4,86	43,6	17,21
14.03.2014	72,6	44,7	54 174,83	49 055,33	9,46	2,24	3 944,53	2 197,37	24	72,80	5,39	54,7	12,71

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tp	to	Мп	Мо	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
15.03.2014	67,5	43,4	53 649,53	48 420,98	9,25	2,23	3 629,41	2 104,30	24	63,55	4,70	42,3	16,50
16.03.2014	67,7	42,9	54 301,28	48 394,43	9,28	2,23	3 683,95	2 081,28	24	66,78	4,94	43,3	18,53
17.03.2014	67,5	42,8	54 015,23	48 562,50	9,30	2,23	3 655,25	2 081,86	24	65,56	4,85	43,5	17,19
18.03.2014	68,6	43,2	54 309,38	49 042,43	9,43	2,23	3 736,34	2 120,78	24	67,32	4,98	45,3	17,03
19.03.2014	75,4	45,9	53 817,38	48 772,28	9,40	2,23	4 070,08	2 241,08	24	76,21	5,64	58,0	12,53
20.03.2014	78,4	47,0	53 885,48	48 889,13	9,42	2,23	4 233,96	2 300,81	24	80,55	5,96	62,2	12,41
21.03.2014	83,7	49,1	53 590,43	48 827,93	9,43	2,24	4 496,73	2 397,57	24	87,46	6,47	69,2	11,83
22.03.2014	73,2	46,1	54 335,63	49 381,05	9,56	2,24	3 986,21	2 281,23	24	71,04	5,26	53,5	12,30
23.03.2014	68,4	43,7	54 676,05	48 989,40	9,45	2,21	3 747,14	2 144,44	24	66,78	4,94	43,7	18,12
24.03.2014	66,0	42,7	54 639,83	49 077,75	9,48	2,21	3 615,93	2 097,29	24	63,28	4,68	41,6	17,00
25.03.2014	65,1	41,9	52 384,73	46 893,45	8,86	2,20	3 421,16	1 966,59	24	60,61	4,48	39,6	16,50
26.03.2014	64,3	41,2	51 252,30	45 713,63	8,51	2,21	3 306,27	1 887,54	24	59,11	4,37	38,4	16,36
27.03.2014	65,3	41,2	51 629,25	46 046,03	8,56	2,20	3 380,18	1 901,50	24	61,61	4,56	40,2	16,81
28.03.2014	64,7	41,1	51 808,73	46 151,55	8,59	2,20	3 358,45	1 900,09	24	60,77	4,50	39,5	16,80
29.03.2014	74,8	44,0	51 107,55	46 174,88	8,61	2,22	3 833,12	2 035,30	24	74,91	5,54	57,1	12,25
30.03.2014	75,5	45,5	51 208,95	45 604,95	8,52	2,21	3 875,84	2 077,67	24	74,92	5,54	55,5	13,92
31.03.2014	74,5	45,0	50 852,25	45 708,23	8,56	2,23	3 794,84	2 060,23	24	72,28	5,35	54,2	12,77

Таблица А-2– Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику - ТЭЦ АО ЧМЗ (ПУ Узел 311)

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tn	to	Mп	Mo	P1	P2	Qпв	Qов		Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
01.01.2014	74,2	57,7	377,70	372,15	9,09	2,12	28,09	21,48	24	0,28	0,02	0,2	0,01
02.01.2014	80,5	61,5	365,70	367,05	9,14	2,16	29,48	22,61	24	0,29	0,02	0,3	0,00
03.01.2014	91,6	68,5	364,28	354,53	9,10	2,22	33,46	24,28	24	0,38	0,03	0,3	0,02
04.01.2014	90,8	65,8	368,55	345,98	9,20	2,20	33,53	22,87	24	0,44	0,03	0,4	0,06
05.01.2014	89,7	67,7	368,70	355,58	9,26	2,21	33,17	24,10	24	0,38	0,03	0,3	0,03
06.01.2014	83,1	62,1	370,95	334,58	8,99	2,14	30,89	20,81	24	0,42	0,03	0,3	0,09
07.01.2014	82,6	63,2	371,48	352,43	9,11	2,13	30,76	22,28	24	0,35	0,03	0,3	0,05
08.01.2014	74,9	59,2	383,48	356,63	9,03	2,13	28,81	21,11	24	0,32	0,02	0,2	0,07
09.01.2014	69,9	52,6	384,83	310,43	9,12	2,06	26,98	16,49	24	0,44	0,03	0,2	0,23
10.01.2014	69,7	53,1	381,68	321,45	9,23	2,10	26,66	17,15	24	0,40	0,03	0,2	0,19
11.01.2014	70,8	55,7	373,28	380,33	9,11	2,14	26,48	21,20	24	0,22	0,02	0,2	-0,02
12.01.2014	72,1	56,5	362,55	361,58	8,98	2,19	26,19	20,45	24	0,24	0,02	0,2	0,00
13.01.2014	72,5	53,7	368,70	320,70	9,14	2,14	26,79	17,30	24	0,40	0,03	0,2	0,12
14.01.2014	74,6	55,4	363,00	313,13	9,05	2,24	27,16	17,44	24	0,41	0,03	0,3	0,12
15.01.2014	83,7	59,6	356,10	326,18	9,10	2,29	29,88	19,48	24	0,43	0,03	0,3	0,07
16.01.2014	90,5	63,5	361,05	325,20	9,09	2,28	32,75	20,73	24	0,50	0,04	0,4	0,09
17.01.2014	94,4	67,7	367,88	321,53	9,23	2,33	34,81	21,83	24	0,54	0,04	0,4	0,12
18.01.2014	97,9	72,6	364,20	351,98	9,23	2,38	35,75	25,59	24	0,42	0,03	0,4	0,03
19.01.2014	99,6	73,7	362,78	352,58	9,14	2,36	36,25	26,00	24	0,43	0,03	0,4	0,03
20.01.2014	99,6	68,4	363,15	319,50	9,09	2,37	36,25	21,98	24	0,59	0,04	0,4	0,11
21.01.2014	101,5	71,0	367,13	318,75	9,27	2,35	37,35	22,71	24	0,61	0,05	0,4	0,12
22.01.2014	102,7	71,4	367,58	314,70	9,21	2,35	37,83	22,59	24	0,64	0,05	0,5	0,13
23.01.2014	102,2	71,2	366,90	314,33	9,12	2,34	37,61	22,49	24	0,63	0,05	0,5	0,13
24.01.2014	105,7	73,1	363,90	316,13	9,06	2,34	38,57	23,18	24	0,64	0,05	0,5	0,12

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tn	to	Mп	Mo	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°C	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
25.01.2014	106,5	77,6	366,15	348,68	8,95	2,32	39,11	27,08	24	0,50	0,04	0,4	0,04
26.01.2014	106,5	77,7	363,68	349,88	9,01	2,35	38,84	27,19	24	0,49	0,04	0,4	0,03
27.01.2014	105,0	71,8	362,85	308,63	9,05	2,43	38,19	22,19	24	0,67	0,05	0,5	0,13
28.01.2014	106,0	71,7	365,18	327,90	8,94	2,36	38,81	23,52	24	0,64	0,05	0,5	0,09
29.01.2014	105,4	70,9	360,68	330,08	8,88	2,78	38,10	23,44	24	0,61	0,05	0,5	0,08
30.01.2014	105,9	72,1	361,13	327,45	8,96	2,36	38,34	23,65	24	0,61	0,05	0,5	0,08
31.01.2014	106,7	72,9	364,88	318,98	9,04	2,37	39,05	23,34	24	0,65	0,05	0,5	0,11
01.02.2014	107,4	77,6	365,70	304,80	9,11	2,39	39,42	23,68	24	0,66	0,05	0,5	0,15
02.02.2014	107,0	77,3	367,80	305,70	9,04	2,33	39,44	23,65	24	0,66	0,05	0,5	0,15
03.02.2014	101,4	69,9	367,95	279,00	9,19	2,37	37,43	19,56	24	0,74	0,06	0,5	0,22
04.02.2014	101,7	71,0	370,43	306,98	9,23	2,36	37,78	21,95	24	0,66	0,05	0,5	0,16
05.02.2014	105,2	72,8	368,70	296,85	9,18	2,33	38,90	21,80	24	0,71	0,05	0,5	0,18
06.02.2014	105,8	74,0	378,83	316,58	9,49	2,60	40,21	23,51	24	0,70	0,05	0,5	0,15
07.02.2014	107,1	73,3	364,95	308,55	8,91	2,37	39,21	22,75	24	0,69	0,05	0,5	0,14
08.02.2014	106,3	77,4	370,50	350,33	9,01	2,34	39,49	27,13	24	0,52	0,04	0,4	0,05
09.02.2014	104,9	77,7	372,90	354,23	9,18	2,27	39,22	27,54	24	0,49	0,04	0,4	0,05
10.02.2014	97,1	68,6	371,18	293,55	9,15	2,28	36,15	20,38	24	0,66	0,05	0,4	0,19
11.02.2014	94,5	67,3	359,48	302,33	8,92	2,35	34,07	20,43	24	0,57	0,04	0,4	0,14
12.02.2014	92,0	65,7	366,08	325,73	9,09	2,31	33,77	21,49	24	0,51	0,04	0,4	0,10
13.02.2014	92,1	64,9	361,43	317,55	8,95	2,27	33,37	20,75	24	0,53	0,04	0,4	0,11
14.02.2014	89,0	63,7	358,28	328,80	8,87	2,29	31,96	21,05	24	0,45	0,03	0,4	0,07
15.02.2014	83,6	64,8	369,75	361,95	9,12	2,24	30,97	23,48	24	0,31	0,02	0,3	0,02
16.02.2014	79,7	62,5	373,50	363,30	9,13	2,22	29,85	22,71	24	0,30	0,02	0,2	0,03
17.02.2014	73,3	55,0	379,95	313,28	8,98	2,15	27,91	17,39	24	0,44	0,03	0,2	0,17
18.02.2014	77,8	56,8	370,05	325,65	9,08	2,19	28,85	18,59	24	0,43	0,03	0,3	0,11
19.02.2014	83,1	59,5	354,30	315,90	8,91	2,38	29,50	18,89	24	0,44	0,03	0,3	0,10

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tp	to	Mп	Mo	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°C	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
20.02.2014	91,2	64,2	348,00	322,73	8,86	2,43	31,80	20,79	24	0,46	0,03	0,4	0,06
21.02.2014	101,3	69,8	350,10	317,33	8,92	2,45	35,57	22,25	24	0,56	0,04	0,4	0,08
22.02.2014	102,3	75,2	354,68	341,93	8,93	2,46	36,36	25,73	24	0,44	0,03	0,4	0,03
23.02.2014	102,3	75,3	356,25	343,50	8,95	2,42	36,54	25,88	24	0,44	0,03	0,4	0,03
24.02.2014	90,7	66,5	370,28	306,45	8,92	2,25	33,66	20,53	24	0,55	0,04	0,3	0,16
25.02.2014	79,1	58,9	374,93	337,20	9,11	2,19	29,75	19,97	24	0,41	0,03	0,3	0,09
26.02.2014	75,8	56,7	381,75	341,48	9,14	2,12	28,99	19,48	24	0,40	0,03	0,3	0,10
27.02.2014	75,0	56,2	379,73	336,83	9,10	2,12	28,56	19,02	24	0,40	0,03	0,3	0,11
28.02.2014	78,0	58,2	374,63	328,43	9,15	2,11	29,30	19,23	24	0,42	0,03	0,3	0,11
01.03.2014	82,3	62,9	360,15	361,43	8,94	2,22	29,69	22,76	24	0,29	0,02	0,3	0,00
02.03.2014	83,1	64,1	364,20	363,45	9,01	2,20	30,34	23,33	24	0,29	0,02	0,3	0,00
03.03.2014	78,0	58,8	381,45	320,03	9,18	2,19	29,81	18,95	24	0,45	0,03	0,3	0,15
04.03.2014	82,8	60,5	368,55	326,40	9,12	2,22	30,60	19,82	24	0,45	0,03	0,3	0,10
05.03.2014	83,2	60,8	368,63	323,63	9,11	2,22	30,76	19,79	24	0,46	0,03	0,3	0,11
06.03.2014	79,0	58,8	376,58	313,43	9,08	2,18	29,80	18,55	24	0,47	0,03	0,3	0,16
07.03.2014	74,2	56,1	380,78	349,28	9,12	2,15	28,31	19,69	24	0,36	0,03	0,3	0,08
08.03.2014	72,4	57,8	382,73	400,50	9,21	2,18	27,79	23,15	24	0,19	0,01	0,2	-0,04
09.03.2014	70,6	56,5	383,10	389,03	9,14	2,17	27,10	22,00	24	0,21	0,02	0,2	-0,01
10.03.2014	69,3	55,6	385,80	401,78	9,21	2,10	26,82	22,37	24	0,19	0,01	0,2	-0,04
11.03.2014	68,0	51,4	387,60	322,73	9,19	2,08	26,42	16,79	24	0,40	0,03	0,2	0,19
12.03.2014	68,8	52,5	388,20	349,73	9,17	2,05	26,76	18,45	24	0,35	0,03	0,2	0,12
13.03.2014	68,5	51,9	387,45	342,38	9,22	2,10	26,60	17,85	24	0,36	0,03	0,2	0,14
14.03.2014	72,3	53,7	384,75	340,65	9,29	2,13	27,90	18,41	24	0,40	0,03	0,3	0,11
15.03.2014	68,4	55,0	385,95	371,78	9,09	2,19	26,47	20,48	24	0,25	0,02	0,2	0,05
16.03.2014	68,4	54,6	386,10	376,28	9,13	2,15	26,49	20,58	24	0,25	0,02	0,2	0,04
17.03.2014	68,2	50,6	380,55	301,13	9,14	2,13	26,01	15,40	24	0,44	0,03	0,2	0,24

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		ВНР	Мощность			
	tn	to	Mn	Mo	P1	P2	Qпв	Qов		Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°C	°C	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
18.03.2014	69,2	51,8	383,40	311,63	9,26	2,12	26,60	16,26	24	0,43	0,03	0,2	0,22
19.03.2014	75,2	54,9	377,70	327,23	9,24	2,16	28,45	18,05	24	0,43	0,03	0,3	0,13
20.03.2014	77,7	56,9	369,68	331,73	9,26	2,20	28,81	18,94	24	0,41	0,03	0,3	0,09
21.03.2014	82,8	59,9	368,93	331,43	9,28	2,23	30,62	19,97	24	0,44	0,03	0,3	0,09
22.03.2014	73,8	59,0	385,95	369,38	9,40	2,17	28,55	21,82	24	0,28	0,02	0,2	0,04
23.03.2014	68,6	55,2	385,88	372,08	9,29	2,34	26,56	20,57	24	0,25	0,02	0,2	0,05
24.03.2014	66,2	50,6	383,25	301,43	9,32	2,24	25,45	15,41	24	0,42	0,03	0,1	0,24
25.03.2014	64,0	48,8	368,10	314,10	8,72	2,27	23,60	15,41	24	0,34	0,03	0,2	0,15
26.03.2014	63,0	47,1	362,78	353,33	8,37	2,39	22,92	16,64	24	0,26	0,02	0,2	0,03
27.03.2014	63,8	47,0	370,13	336,30	8,42	2,38	23,66	15,82	24	0,33	0,02	0,2	0,10
28.03.2014	63,2	47,9	366,90	316,95	8,45	2,38	23,27	15,28	24	0,33	0,02	0,2	0,14
29.03.2014	71,8	54,4	351,68	362,55	8,47	2,32	25,30	19,72	24	0,23	0,02	0,2	-0,03
30.03.2014	73,9	57,6	358,05	343,88	8,37	2,09	26,52	19,84	24	0,28	0,02	0,2	0,04
31.03.2014	72,7	54,1	361,73	307,58	8,41	2,12	26,34	16,71	24	0,40	0,03	0,2	0,13

Таблица А-3– Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику - ТЭЦ АО ЧМЗ (ПУ Узел АСТ)

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tn	to	Mn	Mo	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
01.01.2014	74,4	45,0	376,88	374,22	7,75	4,00	28,11	16,86	24	0,47	0,03	0,4	0,01
02.01.2014	81,0	48,0	379,80	376,77	7,80	3,99	30,81	18,10	24	0,53	0,04	0,5	0,01
03.01.2014	91,7	50,7	366,14	363,48	7,66	4,11	33,63	18,45	24	0,63	0,05	0,6	0,01
04.01.2014	90,8	49,8	365,88	363,54	7,70	4,16	33,28	18,15	24	0,63	0,05	0,6	0,01
05.01.2014	89,7	51,6	378,42	375,55	7,85	4,07	34,00	19,42	24	0,61	0,04	0,6	0,01
06.01.2014	82,9	49,3	368,91	365,75	7,61	4,02	30,66	18,08	24	0,52	0,04	0,5	0,01
07.01.2014	82,7	48,8	373,35	371,02	7,72	4,03	30,93	18,13	24	0,53	0,04	0,5	0,01
08.01.2014	74,6	46,7	371,28	367,96	7,66	4,02	27,76	17,23	24	0,44	0,03	0,4	0,01
09.01.2014	69,9	43,9	375,65	371,49	7,73	3,99	26,33	16,33	24	0,42	0,03	0,4	0,03
10.01.2014	69,8	44,3	383,75	379,94	7,87	3,98	26,83	16,87	24	0,41	0,03	0,4	0,03
11.01.2014	70,9	43,6	381,07	377,88	7,79	3,94	27,06	16,52	24	0,44	0,03	0,4	0,01
12.01.2014	72,2	44,3	379,10	376,14	7,73	3,91	27,43	16,70	24	0,45	0,03	0,4	0,01
13.01.2014	72,6	44,8	382,84	375,74	7,82	3,95	27,85	16,87	24	0,46	0,03	0,4	0,02
14.01.2014	74,7	45,8	383,32	377,39	7,80	3,92	28,69	17,34	24	0,47	0,03	0,4	0,01
15.01.2014	84,1	48,7	383,52	374,11	7,82	3,95	32,31	18,24	24	0,59	0,04	0,5	0,02
16.01.2014	90,8	51,7	381,42	375,30	7,80	3,95	34,69	19,43	24	0,64	0,05	0,6	0,02
17.01.2014	94,4	54,2	388,78	383,45	7,94	3,96	36,79	20,80	24	0,67	0,05	0,6	0,01
18.01.2014	98,1	56,0	389,82	387,30	7,98	3,96	38,35	21,73	24	0,69	0,05	0,6	0,01
19.01.2014	99,8	56,3	383,82	381,57	7,88	3,98	38,39	21,51	24	0,70	0,05	0,6	0,01
20.01.2014	99,7	55,2	376,69	370,86	7,78	4,03	37,62	20,50	24	0,71	0,05	0,7	0,01
21.01.2014	101,6	57,6	391,22	383,62	7,99	3,96	39,83	22,13	24	0,74	0,05	0,7	0,02
22.01.2014	102,7	58,6	390,09	383,77	7,94	3,94	40,17	22,52	24	0,74	0,05	0,7	0,02
23.01.2014	102,4	57,6	383,18	376,81	7,83	3,96	39,33	21,74	24	0,73	0,05	0,7	0,02
24.01.2014	106,0	57,9	376,58	369,04	7,77	3,96	40,03	21,39	24	0,78	0,06	0,7	0,02

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tp	to	Mп	Mo	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
25.01.2014	106,6	58,3	367,41	356,93	7,63	4,01	39,26	20,83	24	0,77	0,06	0,7	0,03
26.01.2014	106,5	57,9	372,77	365,02	7,69	4,04	39,79	21,17	24	0,78	0,06	0,7	0,02
27.01.2014	105,0	56,9	372,52	364,75	7,73	4,07	39,22	20,78	24	0,77	0,06	0,7	0,02
28.01.2014	106,1	56,2	367,45	360,82	7,60	4,04	39,09	20,32	24	0,78	0,06	0,7	0,02
29.01.2014	105,4	54,8	359,25	352,78	7,50	4,10	37,97	19,37	24	0,78	0,06	0,7	0,02
30.01.2014	105,9	55,8	367,05	357,48	7,61	4,06	38,99	19,99	24	0,79	0,06	0,7	0,02
31.01.2014	106,8	56,9	370,18	363,22	7,68	4,08	39,65	20,69	24	0,79	0,06	0,7	0,02
01.02.2014	107,6	58,3	374,60	369,49	7,77	4,08	40,41	21,57	24	0,78	0,06	0,7	0,01
02.02.2014	107,0	57,8	372,45	367,40	7,70	4,05	39,97	21,27	24	0,78	0,06	0,7	0,01
03.02.2014	101,4	58,1	384,64	374,59	7,89	4,02	39,10	21,81	24	0,72	0,05	0,6	0,02
04.02.2014	101,8	58,4	387,28	378,40	7,92	4,01	39,53	22,13	24	0,73	0,05	0,7	0,02
05.02.2014	105,4	59,1	383,85	374,37	7,86	4,00	40,56	22,17	24	0,77	0,06	0,7	0,02
06.02.2014	105,8	59,0	386,19	377,43	8,08	4,18	40,97	22,28	24	0,78	0,06	0,7	0,02
07.02.2014	107,1	57,2	365,03	358,21	7,57	4,08	39,20	20,51	24	0,78	0,06	0,7	0,02
08.02.2014	106,2	57,4	372,06	367,23	7,68	4,05	39,63	21,12	24	0,77	0,06	0,7	0,01
09.02.2014	104,8	58,8	382,33	377,25	7,86	4,03	40,16	22,20	24	0,75	0,06	0,7	0,01
10.02.2014	97,0	57,1	385,45	375,90	7,85	3,98	37,47	21,52	24	0,66	0,05	0,6	0,02
11.02.2014	94,6	55,1	377,89	367,36	7,67	3,94	35,82	20,28	24	0,65	0,05	0,6	0,03
12.02.2014	92,0	54,0	384,89	375,42	7,81	3,96	35,50	20,31	24	0,63	0,05	0,6	0,02
13.02.2014	92,0	53,4	380,65	372,08	7,70	3,92	35,09	19,89	24	0,63	0,05	0,6	0,02
14.02.2014	88,8	51,3	375,15	364,72	7,60	3,94	33,39	18,76	24	0,61	0,05	0,5	0,03
15.02.2014	83,4	50,8	384,12	378,29	7,82	3,97	32,11	19,27	24	0,54	0,04	0,5	0,01
16.02.2014	79,8	49,6	385,66	379,82	7,85	3,97	30,83	18,86	24	0,50	0,04	0,5	0,01
17.02.2014	73,2	46,3	374,94	363,44	7,65	4,00	27,51	16,85	24	0,44	0,03	0,4	0,03
18.02.2014	78,0	47,1	382,91	369,43	7,79	3,98	29,93	17,44	24	0,52	0,04	0,5	0,03
19.02.2014	83,5	49,0	377,31	365,55	7,68	3,97	31,58	17,96	24	0,57	0,04	0,5	0,03

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	тп	то	Мп	Мо	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
20.02.2014	91,7	52,2	372,45	364,46	7,64	4,01	34,21	19,04	24	0,63	0,05	0,6	0,02
21.02.2014	101,8	55,8	374,83	366,51	7,69	4,01	38,23	20,47	24	0,74	0,05	0,7	0,02
22.02.2014	102,5	56,3	369,11	364,13	7,65	4,07	37,92	20,54	24	0,72	0,05	0,7	0,01
23.02.2014	102,4	56,0	371,94	367,00	7,67	4,04	38,19	20,60	24	0,73	0,05	0,7	0,01
24.02.2014	90,2	54,4	377,18	367,61	7,65	3,95	34,11	20,03	24	0,59	0,04	0,5	0,02
25.02.2014	79,0	48,9	385,83	375,63	7,82	3,97	30,54	18,42	24	0,50	0,04	0,4	0,03
26.02.2014	75,8	47,2	382,88	373,39	7,79	3,98	29,10	17,67	24	0,48	0,04	0,4	0,02
27.02.2014	75,2	46,6	379,54	371,12	7,74	3,99	28,60	17,32	24	0,47	0,03	0,4	0,02
28.02.2014	78,3	48,4	385,49	374,27	7,82	3,95	30,23	18,14	24	0,50	0,04	0,4	0,03
01.03.2014	82,7	48,9	374,54	368,99	7,64	3,97	31,02	18,08	24	0,54	0,04	0,5	0,01
02.03.2014	83,3	49,9	376,95	371,56	7,71	3,99	31,48	18,59	24	0,54	0,04	0,5	0,01
03.03.2014	77,9	48,6	381,73	371,73	7,82	4,03	29,81	18,09	24	0,49	0,04	0,4	0,02
04.03.2014	83,2	49,6	382,75	372,90	7,81	3,99	31,91	18,54	24	0,56	0,04	0,5	0,02
05.03.2014	83,5	50,7	384,19	373,19	7,82	3,97	32,14	18,97	24	0,55	0,04	0,5	0,03
06.03.2014	78,8	50,4	386,59	375,51	7,81	3,93	30,54	18,95	24	0,48	0,04	0,4	0,03
07.03.2014	74,3	46,9	385,11	371,45	7,81	3,96	28,67	17,44	24	0,47	0,03	0,4	0,03
08.03.2014	72,5	46,2	386,37	381,16	7,90	3,99	28,08	17,65	24	0,43	0,03	0,4	0,01
09.03.2014	70,7	45,3	383,81	378,16	7,84	3,98	27,19	17,16	24	0,42	0,03	0,4	0,01
10.03.2014	69,5	44,3	385,51	379,24	7,88	3,99	26,84	16,83	24	0,42	0,03	0,4	0,03
11.03.2014	68,2	44,0	386,84	376,87	7,86	3,96	26,43	16,64	24	0,41	0,03	0,3	0,04
12.03.2014	68,9	44,0	390,22	378,78	7,87	3,91	26,94	16,72	24	0,43	0,03	0,3	0,05
13.03.2014	68,5	43,7	391,57	376,90	7,92	3,95	26,89	16,51	24	0,43	0,03	0,3	0,06
14.03.2014	72,6	44,6	394,36	383,28	8,01	3,95	28,68	17,16	24	0,48	0,04	0,4	0,03
15.03.2014	68,4	43,9	385,91	380,14	7,84	3,95	26,45	16,71	24	0,41	0,03	0,3	0,03
16.03.2014	68,6	43,0	387,73	382,97	7,88	3,94	26,65	16,50	24	0,42	0,03	0,4	0,03
17.03.2014	67,9	42,2	394,11	376,23	7,91	3,90	26,80	15,91	24	0,45	0,03	0,4	0,06

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tn	to	Mn	Mo	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
18.03.2014	69,2	43,2	400,60	390,56	8,05	3,88	27,79	16,92	24	0,45	0,03	0,4	0,04
19.03.2014	75,1	45,8	402,46	391,52	8,07	3,84	30,30	17,95	24	0,51	0,04	0,4	0,03
20.03.2014	77,8	46,8	399,42	391,16	8,05	3,89	31,14	18,35	24	0,53	0,04	0,5	0,02
21.03.2014	82,9	49,2	400,22	391,01	8,08	3,89	33,25	19,29	24	0,58	0,04	0,5	0,02
22.03.2014	73,5	47,6	401,68	396,83	8,16	3,94	29,60	18,95	24	0,44	0,03	0,4	0,01
23.03.2014	68,5	44,6	394,98	389,69	8,05	3,96	27,13	17,43	24	0,40	0,03	0,3	0,03
24.03.2014	66,2	43,4	399,84	389,66	8,08	3,91	26,52	16,94	24	0,40	0,03	0,3	0,04
25.03.2014	64,0	41,8	383,32	375,02	7,62	3,78	24,60	15,71	24	0,37	0,03	0,3	0,03
26.03.2014	62,9	40,3	367,86	357,19	7,32	3,78	23,18	14,44	24	0,36	0,03	0,3	0,04
27.03.2014	63,7	39,4	368,94	357,97	7,34	3,81	23,57	14,16	24	0,39	0,03	0,3	0,04
28.03.2014	63,3	39,8	369,61	359,16	7,36	3,81	23,43	14,35	24	0,38	0,03	0,3	0,04
29.03.2014	72,2	41,6	371,83	365,61	7,41	3,80	26,90	15,27	24	0,48	0,04	0,4	0,02
30.03.2014	74,0	45,4	370,29	365,38	7,33	3,73	27,43	16,63	24	0,45	0,03	0,4	0,01
31.03.2014	72,7	44,5	372,08	355,65	7,35	3,75	27,09	15,88	24	0,47	0,03	0,4	0,04

Таблица А-4– Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику - ТЭЦ АО ЧМЗ (ПУ Узел ТХ)

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tn	to	Mn	Mo	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
01.01.2014	77,0	44,5	7 497,00	6 988,50	8,47	1,61	578,87	311,25	24	11,15	0,83	9,1	1,26
02.01.2014	83,7	46,8	7 522,95	6 983,55	8,53	1,61	631,42	327,29	24	12,67	0,94	10,4	1,34
03.01.2014	95,2	49,7	7 468,28	6 981,60	8,50	1,61	712,43	347,57	24	15,20	1,12	12,9	1,21
04.01.2014	94,5	49,2	7 572,53	7 040,63	8,61	1,62	716,97	346,69	24	15,43	1,14	13,0	1,32
05.01.2014	93,0	50,4	7 646,25	7 109,85	8,69	1,58	713,03	358,71	24	14,76	1,09	12,3	1,33
06.01.2014	85,9	48,4	7 536,23	6 936,98	8,40	1,58	648,37	336,17	24	13,01	0,96	10,6	1,49
07.01.2014	85,7	48,1	7 569,23	7 034,85	8,51	1,58	649,89	338,68	24	12,97	0,96	10,7	1,33
08.01.2014	78,1	46,4	7 600,50	6 957,98	8,44	1,60	594,39	323,45	24	11,29	0,84	8,9	1,60
09.01.2014	73,2	44,1	7 659,98	7 016,55	8,52	1,57	562,15	309,86	24	10,51	0,78	8,1	1,60
10.01.2014	72,5	44,1	7 698,98	7 078,50	8,64	1,58	559,52	312,62	24	10,29	0,76	8,0	1,54
11.01.2014	73,1	43,1	7 648,05	7 033,73	8,53	1,57	560,43	303,48	24	10,71	0,79	8,4	1,53
12.01.2014	73,9	43,3	7 602,23	6 931,73	8,40	1,59	562,96	300,73	24	10,93	0,81	8,4	1,67
13.01.2014	74,8	43,9	7 631,33	7 001,85	8,55	1,61	571,85	307,76	24	11,00	0,81	8,6	1,56
14.01.2014	76,4	44,7	7 585,95	6 970,43	8,47	1,59	581,18	312,12	24	11,21	0,83	8,9	1,53
15.01.2014	86,4	47,0	7 532,48	6 990,60	8,52	1,60	652,49	328,46	24	13,50	1,00	11,2	1,35
16.01.2014	93,6	49,7	7 476,98	6 966,15	8,50	1,58	701,67	346,19	24	14,81	1,10	12,4	1,27
17.01.2014	97,3	51,4	7 548,15	7 007,70	8,66	1,59	736,40	360,46	24	15,66	1,16	13,2	1,34
18.01.2014	101,2	53,0	7 486,73	7 011,98	8,65	1,59	759,62	371,67	24	16,16	1,20	13,8	1,18
19.01.2014	103,2	53,1	7 491,45	6 969,30	8,55	1,60	774,93	370,66	24	16,84	1,25	14,3	1,30
20.01.2014	103,2	52,3	7 443,90	6 934,05	8,49	1,64	770,00	362,80	24	16,97	1,26	14,4	1,27
21.01.2014	105,1	54,0	7 556,63	7 016,33	8,68	1,60	796,43	379,12	24	17,39	1,29	14,8	1,34
22.01.2014	106,1	55,0	7 517,03	6 985,43	8,62	1,58	800,11	384,19	24	17,33	1,28	14,7	1,32
23.01.2014	105,7	54,6	7 495,20	6 997,05	8,52	1,58	794,80	382,02	24	17,20	1,27	14,7	1,24
24.01.2014	109,9	54,6	7 457,18	6 958,65	8,46	1,59	822,11	379,79	24	18,43	1,36	15,8	1,24

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tp	to	Mп	Mo	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
25.01.2014	110,7	54,4	7 408,88	6 917,33	8,33	1,60	822,60	376,53	24	18,59	1,38	16,0	1,22
26.01.2014	110,5	54,5	7 442,25	6 935,03	8,39	1,63	824,75	378,28	24	18,60	1,38	16,0	1,26
27.01.2014	109,1	53,7	7 437,68	6 926,63	8,44	1,67	813,41	372,40	24	18,38	1,36	15,7	1,27
28.01.2014	110,1	52,9	7 443,83	6 861,90	8,34	1,63	821,77	363,45	24	19,10	1,41	16,2	1,45
29.01.2014	109,5	51,8	7 382,85	6 820,20	8,25	1,66	810,95	353,35	24	19,07	1,41	16,3	1,40
30.01.2014	110,0	52,4	7 402,50	6 863,55	8,33	1,65	817,02	360,10	24	19,04	1,41	16,3	1,34
31.01.2014	110,9	53,5	7 433,03	6 884,85	8,41	1,65	826,83	368,80	24	19,08	1,41	16,3	1,36
01.02.2014	111,6	54,6	7 440,30	6 929,40	8,48	1,65	833,07	378,62	24	18,94	1,40	16,3	1,27
02.02.2014	111,1	54,3	7 447,05	6 891,23	8,43	1,63	829,70	374,47	24	18,97	1,40	16,2	1,38
03.02.2014	104,7	54,4	7 538,18	6 994,43	8,57	1,64	791,70	380,74	24	17,12	1,27	14,5	1,35
04.02.2014	105,2	54,6	7 537,13	6 995,48	8,62	1,62	795,26	382,48	24	17,20	1,27	14,6	1,35
05.02.2014	109,1	55,3	7 513,05	6 997,05	8,57	1,61	821,85	387,13	24	18,11	1,34	15,5	1,28
06.02.2014	109,7	55,5	7 649,70	7 182,83	8,89	1,63	842,13	399,20	24	18,46	1,37	15,9	1,16
07.02.2014	111,1	53,8	7 337,55	6 811,05	8,30	1,66	818,02	366,89	24	18,80	1,39	16,1	1,31
08.02.2014	110,1	54,0	7 426,65	6 907,43	8,41	1,63	820,40	372,93	24	18,64	1,38	16,0	1,29
09.02.2014	108,6	55,0	7 563,53	6 967,80	8,60	1,63	823,51	383,65	24	18,33	1,36	15,5	1,48
10.02.2014	100,6	54,3	7 542,15	7 000,35	8,56	1,61	760,58	380,81	24	15,82	1,17	13,3	1,35
11.02.2014	97,3	52,2	7 443,75	6 882,75	8,33	1,60	725,68	359,51	24	15,26	1,13	12,7	1,39
12.02.2014	95,2	51,3	7 564,28	6 986,03	8,50	1,60	722,10	358,41	24	15,15	1,12	12,6	1,44
13.02.2014	94,8	50,5	7 485,38	6 908,93	8,35	1,60	710,92	349,28	24	15,07	1,12	12,5	1,43
14.02.2014	91,4	48,8	7 469,85	6 884,93	8,26	1,60	683,99	336,32	24	14,49	1,07	12,0	1,45
15.02.2014	75,0	42,5	6 196,95	5 768,25	7,45	1,41	532,41	280,22	24	10,51	0,78	8,7	1,06
16.02.2014	81,9	47,6	7 602,53	6 974,85	8,52	1,63	624,14	332,38	24	12,16	0,90	9,7	1,56
17.02.2014	74,7	45,1	7 527,60	6 897,38	8,35	1,64	563,74	311,21	24	10,52	0,78	8,2	1,57
18.02.2014	80,1	45,5	7 589,63	6 951,98	8,47	1,64	609,32	316,60	24	12,20	0,90	9,7	1,58
19.02.2014	85,2	47,3	7 423,43	6 893,70	8,30	1,63	633,93	326,26	24	12,82	0,95	10,6	1,32

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tp	to	Mп	Mo	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
20.02.2014	93,9	49,9	7 331,48	6 834,75	8,25	1,66	689,85	340,96	24	14,54	1,08	12,2	1,23
21.02.2014	104,8	52,2	7 356,08	6 842,55	8,34	1,67	772,85	357,41	24	17,31	1,28	14,7	1,28
22.02.2014	105,5	53,3	7 341,68	6 890,33	8,31	1,66	776,99	367,33	24	17,07	1,26	14,7	1,12
23.02.2014	105,6	52,9	7 423,88	6 905,03	8,36	1,65	785,79	365,39	24	17,52	1,30	14,9	1,29
24.02.2014	92,5	51,6	7 469,85	6 892,58	8,33	1,61	692,01	355,98	24	14,00	1,04	11,5	1,43
25.02.2014	81,2	47,2	7 608,45	6 963,23	8,51	1,63	619,23	328,89	24	12,10	0,90	9,6	1,60
26.02.2014	78,2	45,7	7 622,18	6 970,20	8,53	1,60	597,34	319,22	24	11,59	0,86	9,1	1,62
27.02.2014	77,5	45,4	7 550,25	6 940,88	8,48	1,60	586,62	315,25	24	11,31	0,84	9,0	1,51
28.02.2014	80,4	47,0	7 568,10	6 954,38	8,54	1,59	610,17	327,29	24	11,79	0,87	9,4	1,52
01.03.2014	84,8	47,3	7 417,05	6 879,83	8,33	1,60	630,37	325,91	24	12,69	0,94	10,4	1,33
02.03.2014	85,5	48,1	7 482,90	6 899,93	8,41	1,62	640,87	332,51	24	12,85	0,95	10,4	1,45
03.03.2014	79,7	47,0	7 548,60	6 973,43	8,57	1,62	602,90	328,41	24	11,44	0,85	9,2	1,43
04.03.2014	85,5	48,1	7 484,85	6 930,15	8,51	1,61	641,51	333,53	24	12,83	0,95	10,5	1,38
05.03.2014	85,8	49,0	7 472,25	6 928,13	8,50	1,60	642,53	339,52	24	12,63	0,93	10,3	1,35
06.03.2014	80,6	48,6	7 470,00	6 888,23	8,47	1,60	602,91	334,91	24	11,17	0,83	8,9	1,44
07.03.2014	75,7	45,4	7 514,70	6 911,25	8,51	1,61	569,78	313,91	24	10,66	0,79	8,4	1,50
08.03.2014	74,0	44,9	7 537,58	6 939,45	8,59	1,62	558,64	312,24	24	10,27	0,76	8,0	1,49
09.03.2014	72,2	44,2	7 490,63	6 880,88	8,53	1,62	541,87	304,44	24	9,89	0,73	7,7	1,51
10.03.2014	71,2	43,3	7 555,80	6 865,43	8,61	1,62	539,03	297,95	24	10,05	0,74	7,6	1,71
11.03.2014	69,9	43,5	7 516,35	6 849,60	8,57	1,61	526,80	298,01	24	9,53	0,71	6,6	2,24
12.03.2014	70,6	43,5	7 468,95	6 775,88	8,56	1,59	528,90	295,08	24	9,74	0,72	7,3	1,72
13.03.2014	70,4	43,4	7 433,78	6 767,25	8,63	1,61	524,30	294,00	24	9,60	0,71	7,2	1,66
14.03.2014	74,8	44,4	7 501,65	6 860,03	8,71	1,62	562,26	304,91	24	10,72	0,79	8,3	1,59
15.03.2014	70,1	44,1	7 477,43	6 844,13	8,50	1,61	525,40	302,17	24	9,30	0,69	7,0	1,57
16.03.2014	70,2	43,1	7 536,90	6 831,23	8,55	1,61	530,20	294,62	24	9,82	0,73	7,3	1,75
17.03.2014	69,9	43,0	7 515,15	6 854,25	8,57	1,61	526,57	295,10	24	9,64	0,71	6,7	2,22

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tp	to	Mп	Mo	P1	P2	Qпв	Qов		Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
18.03.2014	71,1	43,5	7 580,85	6 902,10	8,69	1,61	540,05	300,80	24	9,97	0,74	7,5	1,69
19.03.2014	77,3	45,3	7 483,73	6 841,28	8,67	1,60	580,33	310,26	24	11,25	0,83	8,8	1,60
20.03.2014	80,4	46,6	7 400,48	6 788,93	8,68	1,61	596,17	316,67	24	11,65	0,86	9,3	1,52
21.03.2014	85,7	48,7	7 368,23	6 784,28	8,70	1,61	632,90	330,61	24	12,60	0,93	10,2	1,45
22.03.2014	76,1	47,6	7 453,88	6 808,50	8,83	1,61	568,24	324,66	24	10,15	0,75	7,8	1,60
23.03.2014	69,9	44,8	7 408,20	6 792,23	8,70	1,58	519,24	304,74	24	8,94	0,66	6,2	2,07
24.03.2014	67,8	43,8	7 293,00	6 654,53	8,74	1,56	495,41	292,07	24	8,47	0,63	5,8	2,05
25.03.2014	66,7	43,1	6 856,80	6 249,23	8,13	1,54	458,55	269,64	24	7,87	0,58	5,4	1,91
26.03.2014	65,5	41,8	6 650,33	6 053,93	7,78	1,56	436,44	253,52	24	7,62	0,56	5,2	1,83
27.03.2014	66,3	41,0	6 750,45	6 151,80	7,85	1,55	448,68	252,56	24	8,17	0,60	5,7	1,88
28.03.2014	65,8	41,6	6 794,33	6 201,00	7,88	1,54	447,95	258,08	24	7,91	0,59	5,5	1,84
29.03.2014	75,2	42,9	6 775,43	6 222,15	7,91	1,57	510,80	267,08	24	10,16	0,75	8,0	1,37
30.03.2014	76,9	46,5	6 755,48	6 138,15	7,81	1,55	520,28	285,40	24	9,79	0,72	7,5	1,53
31.03.2014	75,7	45,7	6 721,58	6 097,43	7,85	1,58	509,83	279,24	24	9,61	0,71	7,3	1,55

Таблица А-5– Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику - ТЭЦ АО ЧМЗ (ПУ Узел 96)

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tn	to	Mn	Mo	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
01.01.2014	76,0	44,3	15 969,08	15 677,33	8,70	2,20	1 216,72	695,47	24	21,72	1,61	19,4	0,72
02.01.2014	83,1	46,8	16 009,50	15 658,05	8,77	2,23	1 333,47	733,66	24	24,99	1,85	22,3	0,87
03.01.2014	93,4	50,5	16 107,45	15 757,43	8,77	1,89	1 507,59	797,15	24	29,60	2,19	26,5	0,87
04.01.2014	92,7	49,9	16 376,48	16 025,10	8,86	3,03	1 522,40	801,45	24	30,04	2,22	26,9	0,87
05.01.2014	91,3	49,9	16 224,83	15 840,15	8,93	2,29	1 483,76	791,47	24	28,85	2,13	25,8	0,96
06.01.2014	84,2	47,5	16 177,35	15 708,53	8,63	2,22	1 364,22	746,51	24	25,74	1,90	22,7	1,16
07.01.2014	84,0	47,3	16 211,18	15 833,18	8,74	2,21	1 364,99	750,21	24	25,62	1,90	22,8	0,94
08.01.2014	75,6	44,7	16 342,73	15 719,63	8,64	2,21	1 237,02	703,72	24	22,22	1,64	19,0	1,55
09.01.2014	71,0	42,8	16 382,63	15 828,68	8,72	2,14	1 165,33	677,76	24	20,32	1,50	17,4	1,38
10.01.2014	70,7	42,8	16 392,53	15 878,78	8,83	2,18	1 161,46	680,71	24	20,03	1,48	17,3	1,28
11.01.2014	72,2	42,8	16 276,05	15 776,63	8,72	2,22	1 178,00	676,85	24	20,88	1,55	18,1	1,24
12.01.2014	73,5	43,2	16 178,55	15 366,08	8,59	2,26	1 191,62	665,45	24	21,92	1,62	18,3	2,02
13.01.2014	73,9	43,6	16 250,33	15 711,38	8,74	2,21	1 203,66	685,33	24	21,60	1,60	18,7	1,34
14.01.2014	76,1	44,5	15 985,05	15 435,30	8,67	2,31	1 218,17	687,22	24	22,12	1,64	19,1	1,37
15.01.2014	85,9	47,4	15 913,88	15 398,85	8,73	2,35	1 370,81	730,99	24	26,66	1,97	23,4	1,28
16.01.2014	92,8	49,8	15 818,03	15 340,13	8,75	2,35	1 471,10	764,03	24	29,46	2,18	26,1	1,19
17.01.2014	96,3	51,5	15 891,98	15 482,70	8,90	2,40	1 534,46	798,60	24	30,66	2,27	27,4	1,02
18.01.2014	100,1	53,0	15 800,85	15 370,73	8,91	2,50	1 586,31	814,95	24	32,14	2,38	28,7	1,07
19.01.2014	101,8	53,2	15 930,68	15 430,65	8,83	1,73	1 626,09	820,80	24	33,55	2,48	29,8	1,24
20.01.2014	101,7	52,6	15 858,08	15 411,15	8,76	1,35	1 617,38	811,45	24	33,58	2,48	30,0	1,11
21.01.2014	103,6	53,9	15 900,08	15 471,08	8,93	2,42	1 651,85	835,34	24	34,02	2,52	30,4	1,07
22.01.2014	104,6	54,4	15 875,25	15 433,13	8,90	2,42	1 665,06	840,67	24	34,35	2,54	30,7	1,10
23.01.2014	104,4	53,9	15 855,98	15 436,73	8,81	2,40	1 660,10	833,44	24	34,44	2,55	30,9	1,04
24.01.2014	108,3	54,7	15 800,18	15 431,40	8,76	2,31	1 716,67	845,23	24	36,31	2,69	32,7	0,92

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tp	to	Мп	Мо	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
25.01.2014	108,9	54,8	15 815,63	15 454,95	8,67	1,15	1 727,52	846,86	24	36,69	2,72	33,1	0,90
26.01.2014	108,7	54,7	15 921,38	15 442,88	8,70	1,73	1 736,44	845,78	24	37,11	2,75	33,2	1,19
27.01.2014	107,3	53,9	15 898,65	15 444,60	8,72	1,00	1 710,62	832,73	24	36,58	2,71	32,7	1,13
28.01.2014	108,4	53,8	15 858,00	15 418,13	8,62	0,70	1 723,20	829,10	24	37,25	2,76	33,4	1,09
29.01.2014	107,8	53,0	15 888,68	15 437,48	8,55	0,26	1 717,84	817,98	24	37,49	2,77	33,6	1,12
30.01.2014	108,3	53,3	15 871,50	15 420,08	8,64	1,46	1 723,51	822,53	24	37,54	2,78	33,6	1,12
31.01.2014	109,1	53,9	15 886,28	15 477,98	8,72	1,41	1 738,11	834,47	24	37,65	2,79	33,9	1,01
01.02.2014	109,7	54,7	15 944,48	15 585,75	8,79	1,40	1 754,81	853,21	24	37,57	2,78	33,9	0,89
02.02.2014	109,2	54,7	15 918,08	15 499,88	8,72	1,90	1 743,50	847,65	24	37,33	2,76	33,5	1,04
03.02.2014	103,2	53,8	15 907,88	15 515,18	8,84	2,44	1 645,49	835,30	24	33,76	2,50	30,3	0,98
04.02.2014	103,9	54,2	15 933,23	15 561,53	8,88	2,44	1 659,58	844,68	24	33,95	2,51	30,5	0,92
05.02.2014	107,4	55,4	15 914,85	15 570,90	8,83	2,40	1 714,37	863,66	24	35,45	2,62	32,0	0,85
06.02.2014	108,0	55,5	16 029,98	15 656,70	9,14	2,58	1 734,63	869,65	24	36,04	2,67	32,4	0,93
07.02.2014	109,4	54,8	15 699,60	15 378,83	8,58	0,92	1 722,99	842,49	24	36,69	2,71	33,2	0,80
08.02.2014	108,5	54,7	15 786,53	15 504,83	8,67	1,68	1 718,21	848,96	24	36,22	2,68	32,8	0,70
09.02.2014	106,6	55,1	16 054,35	15 674,63	8,83	2,19	1 716,35	864,43	24	35,50	2,63	31,9	0,94
10.02.2014	98,4	52,8	15 974,78	15 577,13	8,79	2,36	1 576,24	824,64	24	31,32	2,32	28,0	0,99
11.02.2014	96,2	51,4	15 696,68	15 245,55	8,56	2,42	1 514,00	783,91	24	30,42	2,25	27,0	1,12
12.02.2014	93,7	50,8	15 999,75	15 574,20	8,71	2,38	1 502,81	792,01	24	29,62	2,19	26,4	1,06
13.02.2014	86,0	46,4	13 835,03	13 518,53	7,86	2,15	1 300,62	685,66	24	25,62	1,90	22,9	0,79
14.02.2014	90,6	49,1	15 805,20	15 399,30	8,49	1,09	1 435,78	759,81	24	28,17	2,08	25,1	1,01
15.02.2014	84,5	48,0	15 986,93	15 593,18	8,73	2,32	1 353,95	748,88	24	25,21	1,87	22,4	0,98
16.02.2014	80,9	46,7	16 155,38	15 609,15	8,74	2,30	1 308,78	730,04	24	24,11	1,78	21,0	1,36
17.02.2014	74,2	44,0	16 096,13	15 594,60	8,59	2,23	1 197,25	687,88	24	21,22	1,57	18,4	1,25
18.02.2014	79,4	45,6	16 126,65	15 662,70	8,69	2,27	1 283,06	715,34	24	23,66	1,75	20,8	1,15
19.02.2014	85,2	47,2	15 656,63	15 170,33	8,53	2,45	1 336,48	716,90	24	25,82	1,91	22,7	1,21

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tp	to	Mп	Mo	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
20.02.2014	93,7	50,0	15 460,43	15 053,18	8,50	2,50	1 452,53	754,05	24	29,10	2,15	25,9	1,01
21.02.2014	104,0	53,4	15 462,23	15 113,10	8,57	2,73	1 612,76	807,78	24	33,54	2,48	30,2	0,87
22.02.2014	104,5	53,6	15 601,05	15 274,35	8,58	2,24	1 634,30	819,95	24	33,93	2,51	30,6	0,81
23.02.2014	104,6	53,6	15 740,10	15 315,53	8,60	1,81	1 650,74	820,73	24	34,58	2,56	31,0	1,05
24.02.2014	91,1	50,3	15 876,08	15 427,28	8,55	2,29	1 448,54	776,68	24	27,99	2,07	24,8	1,11
25.02.2014	80,0	46,2	16 185,30	15 730,95	8,72	2,27	1 297,67	727,25	24	23,77	1,76	20,9	1,13
26.02.2014	77,0	45,1	16 301,25	15 824,63	8,74	2,19	1 257,38	714,46	24	22,62	1,67	19,8	1,18
27.02.2014	76,4	44,7	16 204,58	15 736,43	8,70	2,20	1 241,35	704,39	24	22,37	1,66	19,6	1,16
28.02.2014	79,5	46,2	16 143,53	15 733,88	8,76	2,19	1 286,16	727,31	24	23,29	1,72	20,5	1,02
01.03.2014	84,2	47,2	15 828,83	15 491,63	8,56	2,29	1 336,34	732,60	24	25,16	1,86	22,5	0,84
02.03.2014	84,7	47,8	16 034,78	15 567,45	8,63	2,27	1 361,70	745,13	24	25,69	1,90	22,6	1,16
03.03.2014	79,0	46,1	16 163,03	15 677,63	8,79	2,27	1 278,89	723,65	24	23,13	1,71	20,2	1,21
04.03.2014	84,7	47,6	15 942,53	15 493,28	8,74	2,29	1 354,31	738,82	24	25,65	1,90	22,6	1,12
05.03.2014	84,8	48,0	15 899,25	15 455,18	8,72	2,29	1 350,77	743,07	24	25,32	1,87	22,3	1,10
06.03.2014	79,7	46,8	15 879,75	15 411,98	8,69	2,26	1 267,66	722,84	24	22,70	1,68	19,9	1,16
07.03.2014	75,4	44,7	16 026,15	15 562,13	8,72	2,23	1 211,67	696,23	24	21,48	1,59	18,7	1,15
08.03.2014	73,5	44,2	16 010,18	15 632,55	8,81	2,26	1 179,33	691,91	24	20,31	1,50	17,9	0,94
09.03.2014	71,7	43,5	15 992,40	15 524,18	8,74	2,25	1 149,14	676,46	24	19,70	1,46	17,1	1,16
10.03.2014	70,5	43,0	16 250,40	15 676,28	8,80	2,18	1 149,12	675,03	24	19,75	1,46	16,9	1,43
11.03.2014	69,1	42,6	16 208,10	15 640,50	8,79	2,16	1 122,49	668,02	24	18,94	1,40	15,3	2,24
12.03.2014	69,9	42,8	16 213,20	15 631,05	8,77	2,13	1 136,08	670,06	24	19,42	1,44	15,7	2,33
13.03.2014	69,7	42,7	16 184,63	15 640,88	8,82	2,18	1 130,21	669,49	24	19,20	1,42	15,6	2,20
14.03.2014	73,9	44,1	16 153,50	15 643,28	8,89	2,20	1 197,17	690,97	24	21,09	1,56	18,3	1,27
15.03.2014	69,3	42,7	15 925,05	15 382,05	8,69	2,26	1 106,93	657,53	24	18,73	1,39	15,2	2,17
16.03.2014	69,7	42,6	16 070,93	15 377,78	8,73	2,22	1 123,03	656,35	24	19,45	1,44	15,4	2,64
17.03.2014	69,4	42,5	15 999,68	15 375,23	8,74	2,20	1 113,67	654,44	24	19,13	1,42	15,3	2,42

Дата	Данные приборного учета									Данные обработки			
	Температура		Масса		Давление		Мощность		Время	Мощность			
	tp	to	Мп	Мо	P1	P2	Qпв	Qов	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
18.03.2014	70,7	43,0	16 124,85	15 513,23	8,87	2,19	1 142,69	667,78	24	19,79	1,46	16,8	1,52
19.03.2014	76,7	45,2	15 912,68	15 370,58	8,85	2,22	1 223,28	696,12	24	21,97	1,63	19,0	1,35
20.03.2014	79,5	45,9	15 943,88	15 431,48	8,87	2,26	1 270,10	709,79	24	23,35	1,73	20,3	1,27
21.03.2014	84,5	47,9	15 928,88	15 471,75	8,90	2,30	1 349,83	741,81	24	25,33	1,87	22,3	1,14
22.03.2014	74,5	45,3	16 204,28	15 722,63	9,02	2,24	1 209,25	713,24	24	20,67	1,53	17,9	1,20
23.03.2014	69,4	42,9	16 060,05	15 355,73	8,91	2,41	1 118,07	660,54	24	19,06	1,41	15,0	2,65
24.03.2014	67,0	42,1	16 040,25	15 356,93	8,92	2,31	1 077,60	648,21	24	17,89	1,32	14,1	2,45
25.03.2014	65,0	41,0	15 208,73	14 473,05	8,34	2,33	990,47	594,78	24	16,49	1,22	12,8	2,46
26.03.2014	64,0	40,1	14 661,38	13 864,58	8,00	2,43	940,75	556,76	24	16,00	1,18	12,3	2,56
27.03.2014	65,0	40,0	14 745,00	13 931,48	8,05	2,43	960,56	558,28	24	16,76	1,24	12,9	2,67
28.03.2014	64,3	40,0	14 712,83	13 929,53	8,08	2,43	949,06	558,68	24	16,27	1,20	12,5	2,55
29.03.2014	74,2	42,7	14 670,68	14 120,85	8,11	2,37	1 091,39	603,77	24	20,32	1,50	17,4	1,37
30.03.2014	75,1	44,1	14 921,03	14 292,00	8,01	2,15	1 122,81	631,78	24	20,46	1,51	17,4	1,56
31.03.2014	74,0	43,6	14 912,33	14 305,80	8,05	2,17	1 105,62	625,16	24	20,02	1,48	17,0	1,51

Таблица А-6– Оценка величины фактического теплотребления по сравнению с договорными значениями по Источнику - ТЭЦ АО ЧМЗ (сводные по ПУ)

Дата	Договорная нагрузка			Температура наружного воздуха	Фактическая нагрузка			Фактическая нагрузка (в пересчете на расчетные условия)			Коэффициент отношения факт/договор	
	Qов	Qгвс	Qобщ		tn.в.	Qобщ	Qпот	Qов (без потерь)	Qобщ	Qов (без потерь)	Qгвс	k_от
	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	0С	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч		
01.01.2014	223,49	112,82	336,31	-0,1	107,7	8,0	87,1	261,1	230,8	30,3	1,03	0,27
02.01.2014	223,49	112,82	336,31	-3,6	124,9	9,2	102,3	265,0	233,1	31,9	1,04	0,28
03.01.2014	223,49	112,82	336,31	-23,0	147,3	10,9	123,6	187,9	157,3	30,7	0,70	0,27
04.01.2014	223,49	112,82	336,31	-22,3	149,9	11,1	125,4	194,4	162,1	32,3	0,73	0,29
05.01.2014	223,49	112,82	336,31	-9,6	144,0	10,7	119,6	252,1	219,0	33,0	0,98	0,29
06.01.2014	223,49	112,82	336,31	-8,8	127,0	9,4	102,7	228,9	193,2	35,7	0,86	0,32
07.01.2014	223,49	112,82	336,31	-8,0	126,8	9,4	103,8	233,3	200,6	32,7	0,90	0,29
08.01.2014	223,49	112,82	336,31	-3,2	112,6	8,3	87,3	242,9	202,0	40,9	0,90	0,36
09.01.2014	223,49	112,82	336,31	-0,1	103,2	7,6	78,8	249,6	209,3	40,3	0,94	0,36
10.01.2014	223,49	112,82	336,31	0,1	100,8	7,5	72,4	244,0	193,7	50,3	0,87	0,45
11.01.2014	223,49	112,82	336,31	-3,6	102,8	7,6	79,2	218,8	180,3	38,5	0,81	0,34
12.01.2014	223,49	112,82	336,31	0,0	106,6	7,9	80,3	258,0	214,0	44,0	0,96	0,39
13.01.2014	223,49	112,82	336,31	-3,2	106,8	7,9	82,5	230,6	191,3	39,4	0,86	0,35
14.01.2014	223,49	112,82	336,31	-1,1	108,5	8,0	84,7	252,0	214,3	37,7	0,96	0,33
15.01.2014	223,49	112,82	336,31	-9,5	132,0	9,8	107,7	232,5	197,5	35,0	0,88	0,31
16.01.2014	223,49	112,82	336,31	-15,0	146,2	10,8	121,5	222,4	189,0	33,4	0,85	0,30
17.01.2014	223,49	112,82	336,31	-12,6	151,8	11,2	127,4	244,4	212,6	31,8	0,95	0,28
18.01.2014	223,49	112,82	336,31	-14,4	159,2	11,8	134,6	243,4	212,7	30,7	0,95	0,27
19.01.2014	223,49	112,82	336,31	-22,9	166,1	12,3	139,7	212,3	178,3	33,9	0,80	0,30
20.01.2014	223,49	112,82	336,31	-21,9	166,0	12,3	140,4	215,4	183,4	32,1	0,82	0,28
21.01.2014	223,49	112,82	336,31	-11,2	168,5	12,5	142,9	280,1	248,8	31,4	1,11	0,28

22.01.2014	223,49	112,82	336,31	-17,3	169,5	12,5	143,8	242,0	210,3	31,7	0,94	0,28
23.01.2014	223,49	112,82	336,31	-21,6	170,0	12,6	144,3	221,3	189,6	31,6	0,85	0,28
24.01.2014	223,49	112,82	336,31	-24,5	179,8	13,3	153,7	219,8	189,2	30,6	0,85	0,27
25.01.2014	223,49	112,82	336,31	-28,9	180,8	13,4	154,8	203,9	173,8	30,1	0,78	0,27
26.01.2014	223,49	112,82	336,31	-27,1	183,0	13,5	155,5	214,5	181,0	33,5	0,81	0,30
27.01.2014	223,49	112,82	336,31	-27,4	180,6	13,4	153,6	210,5	177,8	32,8	0,80	0,29
28.01.2014	223,49	112,82	336,31	-28,1	183,9	13,6	156,6	211,4	178,5	32,9	0,80	0,29
29.01.2014	223,49	112,82	336,31	-31,7	184,6	13,7	157,1	200,2	167,0	33,2	0,75	0,29
30.01.2014	223,49	112,82	336,31	-24,4	185,6	13,7	158,0	228,3	195,1	33,2	0,87	0,29
31.01.2014	223,49	112,82	336,31	-24,0	186,6	13,8	159,2	230,9	198,2	32,7	0,89	0,29
01.02.2014	223,49	112,82	336,31	-24,8	186,1	13,8	159,2	226,2	194,9	31,4	0,87	0,28
02.02.2014	223,49	112,82	336,31	-20,7	186,3	13,8	158,2	246,7	212,2	34,5	0,95	0,31
03.02.2014	223,49	112,82	336,31	-12,0	168,3	12,5	141,8	274,3	240,4	33,8	1,08	0,30
04.02.2014	223,49	112,82	336,31	-14,1	169,4	12,5	143,3	261,3	228,6	32,7	1,02	0,29
05.02.2014	223,49	112,82	336,31	-19,0	177,0	13,1	150,7	242,5	210,9	31,7	0,94	0,28
06.02.2014	223,49	112,82	336,31	-24,5	179,2	13,3	153,2	219,1	188,5	30,6	0,84	0,27
07.02.2014	223,49	112,82	336,31	-29,0	181,5	13,4	155,4	204,7	174,2	30,5	0,78	0,27
08.02.2014	223,49	112,82	336,31	-23,1	179,9	13,3	154,1	225,7	195,7	30,0	0,88	0,27
09.02.2014	223,49	112,82	336,31	-16,2	177,5	13,1	150,3	260,2	226,5	33,7	1,01	0,30
10.02.2014	223,49	112,82	336,31	-10,4	155,8	11,5	130,5	265,7	232,7	33,0	1,04	0,29
11.02.2014	223,49	112,82	336,31	-12,3	149,7	11,1	124,7	243,0	209,6	33,4	0,94	0,30
12.02.2014	223,49	112,82	336,31	-11,3	146,9	10,9	122,0	245,5	211,8	33,7	0,95	0,30
13.02.2014	223,49	112,82	336,31	-12,7	142,2	10,5	117,7	229,3	195,8	33,5	0,88	0,30
14.02.2014	223,49	112,82	336,31	-12,8	139,7	10,3	115,2	225,1	191,1	34,0	0,86	0,30
15.02.2014	223,49	112,82	336,31	-4,0	121,9	9,0	99,2	255,0	222,3	32,7	0,99	0,29
16.02.2014	223,49	112,82	336,31	-2,4	119,7	8,9	94,4	265,0	225,5	39,6	1,01	0,35
17.02.2014	223,49	112,82	336,31	-3,7	103,9	7,7	80,1	220,4	181,8	38,6	0,81	0,34
18.02.2014	223,49	112,82	336,31	-5,1	117,2	8,7	93,3	236,7	200,1	36,6	0,90	0,32
19.02.2014	223,49	112,82	336,31	-7,8	127,4	9,4	103,5	235,6	201,0	34,7	0,90	0,31
20.02.2014	223,49	112,82	336,31	-13,3	144,6	10,7	120,4	229,2	196,9	32,3	0,88	0,29

21.02.2014	223,49	112,82	336,31	-19,1	166,9	12,3	142,0	228,2	198,2	30,0	0,89	0,27
22.02.2014	223,49	112,82	336,31	-25,3	167,3	12,4	142,5	202,1	172,4	29,6	0,77	0,26
23.02.2014	223,49	112,82	336,31	-21,4	170,5	12,6	144,3	223,4	190,7	32,7	0,85	0,29
24.02.2014	223,49	112,82	336,31	-10,3	135,6	10,0	111,2	233,8	199,2	34,6	0,89	0,31
25.02.2014	223,49	112,82	336,31	-2,3	116,6	8,6	92,6	259,9	222,8	37,1	1,00	0,33
26.02.2014	223,49	112,82	336,31	-0,4	111,6	8,3	87,6	266,9	229,0	37,8	1,02	0,34
27.02.2014	223,49	112,82	336,31	-2,2	110,6	8,2	86,8	247,1	209,7	37,4	0,94	0,33
28.02.2014	223,49	112,82	336,31	-1,7	115,8	8,6	91,9	263,6	226,7	36,9	1,01	0,33
01.03.2014	223,49	112,82	336,31	-10,0	125,2	9,3	101,9	217,8	184,3	33,5	0,82	0,30
02.03.2014	223,49	112,82	336,31	-9,2	126,9	9,4	101,9	226,3	188,8	37,5	0,84	0,33
03.03.2014	223,49	112,82	336,31	-6,2	113,8	8,4	89,9	222,0	184,8	37,2	0,83	0,33
04.03.2014	223,49	112,82	336,31	-8,4	127,5	9,4	103,6	232,3	197,6	34,7	0,88	0,31
05.03.2014	223,49	112,82	336,31	-7,5	125,3	9,3	101,8	234,6	200,3	34,3	0,90	0,30
06.03.2014	223,49	112,82	336,31	-2,5	111,6	8,3	88,1	246,8	210,3	36,5	0,94	0,32
07.03.2014	223,49	112,82	336,31	-2,0	105,4	7,8	82,1	237,0	199,8	37,2	0,89	0,33
08.03.2014	223,49	112,82	336,31	0,4	99,8	7,4	78,1	246,6	212,1	34,4	0,95	0,31
09.03.2014	223,49	112,82	336,31	0,6	97,4	7,2	70,7	240,7	193,8	46,8	0,87	0,42
10.03.2014	223,49	112,82	336,31	0,7	97,6	7,2	69,3	241,4	191,1	50,4	0,85	0,45
11.03.2014	223,49	112,82	336,31	1,6	94,0	7,0	65,2	240,7	188,2	52,4	0,84	0,46
12.03.2014	223,49	112,82	336,31	0,7	95,7	7,1	67,2	237,0	185,6	51,4	0,83	0,46
13.03.2014	223,49	112,82	336,31	-0,1	95,2	7,0	66,9	228,7	177,6	51,0	0,79	0,45
14.03.2014	223,49	112,82	336,31	-1,6	105,5	7,8	82,0	240,9	203,2	37,7	0,91	0,33
15.03.2014	223,49	112,82	336,31	0,7	92,2	6,8	65,1	228,5	179,8	48,8	0,80	0,43
16.03.2014	223,49	112,82	336,31	1,5	96,7	7,2	66,6	245,8	190,7	55,2	0,85	0,49
17.03.2014	223,49	112,82	336,31	1,3	95,2	7,0	66,1	240,4	187,3	53,1	0,84	0,47
18.03.2014	223,49	112,82	336,31	-0,9	98,0	7,2	70,2	228,4	179,2	49,2	0,80	0,44
19.03.2014	223,49	112,82	336,31	-1,9	110,4	8,2	86,6	249,1	211,6	37,5	0,95	0,33
20.03.2014	223,49	112,82	336,31	-6,3	116,5	8,6	92,6	226,3	189,6	36,7	0,85	0,33
21.03.2014	223,49	112,82	336,31	-8,2	126,4	9,4	102,5	231,8	196,9	34,9	0,88	0,31
22.03.2014	223,49	112,82	336,31	-1,9	102,6	7,6	79,8	231,4	195,0	36,4	0,87	0,32

23.03.2014	223,49	112,82	336,31	0,8	95,4	7,1	65,5	236,2	181,2	55,0	0,81	0,49
24.03.2014	223,49	112,82	336,31	3,5	90,5	6,7	62,0	250,2	197,9	52,3	0,89	0,46
25.03.2014	223,49	112,82	336,31	4,6	85,7	6,3	58,3	249,9	199,3	50,5	0,89	0,45
26.03.2014	223,49	112,82	336,31	1,6	83,4	6,2	56,4	212,9	162,9	50,0	0,73	0,44
27.03.2014	223,49	112,82	336,31	-1,1	87,3	6,5	59,3	202,0	150,4	51,6	0,67	0,46
28.03.2014	223,49	112,82	336,31	-0,5	85,7	6,3	57,9	202,0	150,8	51,3	0,67	0,45
29.03.2014	223,49	112,82	336,31	-3,2	106,1	7,9	83,3	228,6	192,7	36,0	0,86	0,32
30.03.2014	223,49	112,82	336,31	-5,2	105,9	7,8	81,0	213,9	173,0	40,9	0,77	0,36
31.03.2014	223,49	112,82	336,31	-4,1	102,8	7,6	79,2	215,2	176,8	38,4	0,79	0,34

Таблица А-7– Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику – Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»

Дата	Данные приборного учета											Данные обработки			
	Температура			Масса			Давление		Мощность		Время	Мощность			
	t1	t2	t3	M1	M2	M3	P1	P2	Qобщ	Qгвс	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	°С	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
01.01.2014	66,89	43,53	79,55	3 203,94	2 772,91	431,03	5,26	3,07	85,974	26,530	24	3,58	1,25	1,22	1,11
02.01.2014	74,54	46,63	78,55	3 145,42	2 851,77	293,64	5,35	3,07	96,36	17,78	24	4,02	1,41	1,87	0,74
03.01.2014	86,99	51,66	77,53	3 130,03	2 835,48	294,55	5,36	3,07	120,67	17,53	24	5,03	1,76	2,54	0,73
04.01.2014	93,40	54,50	77,12	3 122,78	2 833,85	288,92	5,38	3,08	132,32	17,08	24	5,51	1,93	2,87	0,71
05.01.2014	92,97	54,19	77,84	3 123,97	2 816,05	307,92	5,38	3,08	132,62	18,43	24	5,53	1,93	2,82	0,77
06.01.2014	88,27	52,80	76,79	3 130,53	2 813,49	317,04	5,36	3,07	122,33	18,64	24	5,10	1,78	2,54	0,78
07.01.2014	86,00	51,72	78,33	3 135,41	2 819,09	316,32	5,35	3,07	118,40	19,08	24	4,93	1,73	2,41	0,80
08.01.2014	78,06	49,05	77,12	3 148,85	2 821,24	327,61	5,34	3,07	101,67	19,37	24	4,24	1,48	1,95	0,81
09.01.2014	75,95	47,39	78,19	3 172,58	2 788,83	383,76	5,29	3,07	102,04	23,10	24	4,25	1,49	1,80	0,96
10.01.2014	68,69	44,76	77,02	3 163,16	2 810,90	352,26	5,32	3,07	85,27	20,79	24	3,55	1,24	1,44	0,87
11.01.2014	69,59	44,67	78,15	3 161,61	2 823,69	337,92	5,32	3,07	87,93	20,33	24	3,66	1,28	1,53	0,85
12.01.2014	68,80	44,15	77,05	3 167,73	2 811,62	356,11	5,31	3,07	87,54	21,03	24	3,65	1,28	1,49	0,88
13.01.2014	71,37	45,05	78,08	3 190,15	2 760,35	429,80	5,26	3,07	95,75	25,82	24	3,99	1,40	1,52	1,08
14.01.2014	69,34	44,47	76,94	3 170,44	2 808,56	361,88	5,30	3,07	88,57	21,33	24	3,69	1,29	1,51	0,89
15.01.2014	79,09	48,40	78,39	3 143,18	2 803,67	339,51	5,33	3,07	106,94	20,50	24	4,46	1,56	2,04	0,85
16.01.2014	88,28	52,28	78,15	3 116,73	2 788,14	328,60	5,36	3,07	123,72	19,76	24	5,16	1,80	2,53	0,82
17.01.2014	93,50	54,66	78,97	3 099,40	2 795,40	304,00	5,39	3,07	131,85	18,53	24	5,49	1,92	2,80	0,77
18.01.2014	96,33	55,69	78,89	3 085,12	2 803,71	281,40	5,41	3,07	136,32	17,13	24	5,68	1,99	2,98	0,71
19.01.2014	102,05	58,26	79,06	3 075,15	2 801,37	273,78	5,41	3,07	146,10	16,72	24	6,09	2,13	3,26	0,70
20.01.2014	103,48	58,43	79,38	3 099,51	2 767,58	331,93	5,37	3,08	153,52	20,37	24	6,40	2,24	3,31	0,85
21.01.2014	103,00	58,24	80,35	3 081,04	2 787,13	293,91	5,40	3,08	150,19	18,32	24	6,26	2,19	3,30	0,76
22.01.2014	104,20	59,09	78,69	3 058,14	2 768,80	289,34	5,42	3,07	150,31	17,56	24	6,26	2,19	3,34	0,73
23.01.2014	105,41	58,91	80,25	3 042,01	2 741,70	300,32	5,46	3,07	154,22	18,70	24	6,43	2,25	3,40	0,78
24.01.2014	104,64	58,56	80,34	3 033,60	2 760,20	273,39	5,48	3,07	151,35	17,04	24	6,31	2,21	3,39	0,71

Дата	Данные приборного учета											Данные обработки			
	Температура			Масса			Давление		Мощность		Время	Мощность			
	t1	t2	t3	M1	M2	M3	P1	P2	Qобщ	Qгвс	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°C	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
25.01.2014	105,74	58,35	79,25	3 010,14	2 741,41	268,73	5,52	3,07	153,99	16,46	24	6,42	2,25	3,48	0,69
26.01.2014	109,38	59,50	79,91	3 001,30	2 736,74	264,56	5,54	3,08	161,25	16,38	24	6,72	2,35	3,68	0,68
27.01.2014	108,87	59,00	79,59	3 021,46	2 696,61	324,85	5,50	3,08	164,56	20,01	24	6,86	2,40	3,62	0,83
28.01.2014	111,25	60,08	81,12	3 019,15	2 739,94	279,21	5,50	3,08	166,86	17,62	24	6,95	2,43	3,78	0,73
29.01.2014	108,63	58,66	78,97	3 024,98	2 741,86	283,12	5,50	3,08	163,23	17,26	24	6,80	2,38	3,70	0,72
30.01.2014	111,67	59,64	80,75	3 031,02	2 731,31	299,71	5,48	3,08	170,80	18,81	24	7,12	2,49	3,84	0,78
31.01.2014	109,92	59,50	79,26	3 015,15	2 730,83	284,32	5,50	3,08	164,41	17,42	24	6,85	2,40	3,73	0,73
01.02.2014	110,62	59,91	79,78	3 005,75	2 735,76	269,99	5,51	3,08	164,35	16,68	24	6,85	2,40	3,76	0,70
02.02.2014	109,68	59,64	79,85	3 005,55	2 734,77	270,78	5,50	3,08	162,26	16,75	24	6,76	2,37	3,70	0,70
03.02.2014	109,66	60,10	81,31	3 020,40	2 687,79	332,61	5,46	3,07	164,26	21,06	24	6,84	2,40	3,57	0,88
04.02.2014	103,26	58,25	79,76	3 015,97	2 723,34	292,63	5,47	3,07	147,97	18,07	24	6,17	2,16	3,25	0,75
05.02.2014	107,29	59,89	80,36	3 003,80	2 719,56	284,24	5,48	3,07	154,81	17,73	24	6,45	2,26	3,45	0,74
06.02.2014	109,62	60,92	79,63	3 001,42	2 713,57	287,85	5,49	3,07	159,08	17,74	24	6,63	2,32	3,57	0,74
07.02.2014	109,92	60,33	81,08	3 000,96	2 717,86	283,10	5,50	3,08	161,39	17,86	24	6,73	2,35	3,63	0,74
08.02.2014	109,78	60,30	79,50	3 001,22	2 709,34	291,87	5,50	3,08	161,44	17,95	24	6,73	2,35	3,62	0,75
09.02.2014	111,01	60,84	79,96	2 998,14	2 722,42	275,72	5,50	3,08	162,83	17,08	24	6,79	2,37	3,70	0,71
10.02.2014	104,31	59,06	79,72	3 023,91	2 694,56	329,35	5,46	3,07	150,82	20,33	24	6,28	2,20	3,24	0,85
11.02.2014	99,23	57,15	79,31	3 015,00	2 718,37	296,64	5,48	3,07	138,87	18,19	24	5,79	2,03	3,00	0,76
12.02.2014	94,09	54,66	79,34	3 016,57	2 706,25	310,32	5,48	3,07	130,61	19,04	24	5,44	1,90	2,74	0,79
13.02.2014	95,83	55,43	80,61	3 027,38	2 701,09	326,29	5,46	3,07	134,87	20,43	24	5,62	1,97	2,80	0,85
14.02.2014	94,09	54,39	82,73	3 030,04	2 724,27	305,77	5,46	3,07	131,74	19,79	24	5,49	1,92	2,74	0,83
15.02.2014	87,61	52,23	83,57	3 038,45	2 739,98	298,47	5,46	3,07	117,90	19,57	24	4,91	1,72	2,38	0,82
16.02.2014	80,39	49,28	82,46	3 049,34	2 736,56	312,78	5,44	3,06	104,84	20,16	24	4,37	1,53	2,00	0,84
17.02.2014	80,45	49,34	84,71	3 079,45	2 697,34	382,11	5,38	3,06	107,97	25,50	24	4,50	1,57	1,86	1,06
18.02.2014	72,88	46,68	82,63	3 109,94	2 773,65	336,29	5,34	3,06	91,26	21,74	24	3,80	1,33	1,57	0,91
19.02.2014	77,44	47,97	81,66	3 109,23	2 771,79	337,44	5,33	3,06	101,91	21,48	24	4,25	1,49	1,86	0,90

Дата	Данные приборного учета											Данные обработки			
	Температура			Масса			Давление		Мощность		Время	Мощность			
	t1	t2	t3	M1	M2	M3	P1	P2	Qобщ	Qгвс	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°C	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
20.02.2014	82,10	50,34	80,89	3 094,96	2 768,13	326,83	5,35	3,06	109,07	20,55	24	4,54	1,59	2,10	0,86
21.02.2014	97,29	56,53	80,45	3 061,51	2 769,54	291,97	5,38	3,06	136,39	18,23	24	5,68	1,99	2,93	0,76
22.02.2014	104,09	59,54	78,51	3 040,46	2 778,58	261,88	5,42	3,06	146,79	15,84	24	6,12	2,14	3,32	0,66
23.02.2014	106,22	60,01	78,31	3 043,81	2 779,57	264,25	5,42	3,07	152,25	15,94	24	6,34	2,22	3,46	0,66
24.02.2014	101,98	58,96	77,84	3 064,3	2 748,6	315,68	5,38	3,07	145,15	18,89	24	6,05	2,12	3,14	0,79
25.02.2014	80,97	50,25	77,58	3 108,1	2 790,9	317,20	5,34	3,06	105,88	18,90	24	4,41	1,54	2,08	0,79
26.02.2014	77,92	48,49	78,39	3 116,0	2 778,8	337,26	5,32	3,06	102,18	20,37	24	4,26	1,49	1,92	0,85
27.02.2014	72,10	46,13	77,24	3 135,3	2 777,3	358,06	5,29	3,06	91,65	21,21	24	3,82	1,34	1,60	0,88
28.02.2014	75,04	47,34	77,92	3 112,6	2 768,8	343,80	5,33	3,06	96,47	20,60	24	4,02	1,41	1,76	0,86
01.03.2014	76,62	48,12	76,48	3 100,1	2 790,6	309,55	5,35	3,06	97,86	18,10	24	4,08	1,43	1,90	0,75
02.03.2014	82,04	50,32	78,38	3 085,7	2 797,2	288,49	5,37	3,06	107,42	17,42	24	4,48	1,57	2,18	0,73
03.03.2014	80,57	50,17	76,97	3 117,0	2 752,0	364,92	5,32	3,06	106,69	21,52	24	4,45	1,56	1,99	0,90
04.03.2014	80,34	49,39	77,24	3 079,9	2 752,9	327,01	5,30	3,06	105,78	19,37	24	4,41	1,54	2,06	0,81
05.03.2014	82,81	51,20	76,03	3 088,8	2 778,1	310,70	5,30	3,06	108,18	18,03	24	4,51	1,58	2,18	0,75
06.03.2014	82,99	51,59	76,71	3 091,9	2 769,1	322,82	5,31	3,06	108,16	18,95	24	4,51	1,58	2,14	0,79
07.03.2014	74,46	48,12	76,30	3 140,3	2 814,7	325,55	5,32	3,06	92,67	18,98	24	3,86	1,35	1,72	0,79
08.03.2014	73,53	47,25	78,39	3 137,3	2 833,3	303,95	5,32	3,06	91,50	18,35	24	3,81	1,33	1,71	0,77
09.03.2014	69,96	45,93	76,92	3 134,8	2 836,4	298,39	5,32	3,05	83,80	17,58	24	3,49	1,22	1,54	0,73
10.03.2014	70,22	45,56	77,89	3 170,6	2 831,2	339,39	5,32	3,05	87,71	20,32	24	3,65	1,28	1,53	0,85
11.03.2014	71,56	46,40	77,05	3 178,6	2 809,4	369,15	5,31	3,05	90,62	21,80	24	3,78	1,32	1,55	0,91
12.03.2014	68,27	45,27	78,20	3 160,9	2 820,0	340,91	5,31	3,05	86,90	25,29	24	3,62	1,27	1,30	1,05
13.03.2014	68,30	44,81	79,58	3 173,9	2 814,2	359,66	5,31	3,05	89,37	27,19	24	3,72	1,30	1,29	1,13
14.03.2014	68,14	44,73	78,07	3 170,9	2 813,1	357,80	5,31	3,05	88,95	26,50	24	3,71	1,30	1,30	1,10
15.03.2014	72,00	46,34	79,21	3 121,6	2 795,8	325,73	5,32	3,05	94,06	24,50	24	3,92	1,37	1,53	1,02
16.03.2014	67,45	44,70	77,84	3 154,1	2 829,1	325,04	5,31	3,05	85,15	24,00	24	3,55	1,24	1,31	1,00
17.03.2014	67,45	43,83	78,63	3 215,8	2 798,6	417,15	5,30	3,05	92,70	31,13	24	3,86	1,35	1,21	1,30

Дата	Данные приборного учета											Данные обработки			
	Температура			Масса			Давление		Мощность		Время	Мощность			
	t1	t2	t3	M1	M2	M3	P1	P2	Qобщ	Qгвс	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°C	°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
18.03.2014	67,84	44,55	77,18	3 174,4	2 820,1	354,33	5,31	3,05	88,45	25,93	24	3,69	1,29	1,32	1,08
19.03.2014	71,53	46,62	78,45	3 226,7	2 888,0	338,66	5,31	3,05	94,97	25,22	24	3,96	1,38	1,52	1,05
20.03.2014	76,71	48,70	77,12	3 231,0	2 883,1	347,87	5,31	3,05	106,22	25,44	24	4,43	1,55	1,82	1,06
21.03.2014	79,95	50,14	77,97	3 209,0	2 886,7	322,37	5,32	3,05	110,73	23,85	24	4,61	1,61	2,01	0,99
22.03.2014	82,50	52,08	76,41	3 185,8	2 882,3	303,54	5,32	3,06	111,73	21,98	24	4,66	1,63	2,11	0,92
23.03.2014	71,35	47,10	75,89	3 224,92	2 907,81	317,11	5,32	3,06	92,01	22,80	24	3,83	1,34	1,54	0,95
24.03.2014	66,73	44,88	75,87	3 295,24	2 887,58	407,66	5,32	3,06	88,79	29,30	24	3,70	1,30	1,18	1,22
25.03.2014	64,62	43,87	76,74	3 196,61	2 831,45	365,16	5,26	3,06	80,99	26,57	24	3,38	1,18	1,09	1,11
26.03.2014	62,91	43,11	77,02	3 181,93	2 812,53	369,40	5,23	3,06	77,58	26,98	24	3,23	1,13	0,98	1,12
27.03.2014	63,21	42,53	76,35	3 190,54	2 819,33	371,21	5,22	3,06	80,40	26,86	24	3,35	1,17	1,06	1,12
28.03.2014	67,98	44,56	77,30	3 186,54	2 808,12	378,42	5,21	3,06	90,09	27,74	24	3,75	1,31	1,28	1,16
29.03.2014	63,41	42,38	75,97	3 166,38	2 821,47	344,91	5,27	3,06	79,95	24,82	24	3,33	1,17	1,13	1,03
30.03.2014	71,46	45,81	72,66	3 137,65	2 830,73	306,91	5,31	3,06	93,45	21,07	24	3,89	1,36	1,65	0,88
31.03.2014	73,09	46,91	72,44	3 155,85	2 782,59	373,26	5,27	3,06	98,81	25,55	24	4,12	1,44	1,61	1,06

Таблица А-8– Оценка величины фактического теплотребления по сравнению с договорными значениями по Источнику - Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»

Дата	Договорная нагрузка			Температура наружного воздуха	Фактическая нагрузка				Фактическая нагрузка (в пересчете на расчетные условия)			Коэффициент отношения факт/договор	
	Qов	Qгвс	Qобщ		tn.в.	Qобщ	Qпот	Qов (без потерь)	Qгвс	Qобщ	Qов (без потерь)	Qгвс	k_от
	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	°С	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч		
01.01.2014	8,49	2,28	10,77	-0,1	3,58	1,25	1,22	1,11	7,1467	3,24	2,65	0,38	1,16
02.01.2014	8,49	2,28	10,77	-3,6	4,02	1,41	1,87	0,74	7,4402	4,26	1,78	0,50	0,78
03.01.2014	8,49	2,28	10,77	-23,0	5,03	1,76	2,54	0,73	6,7410	3,23	1,75	0,38	0,77
04.01.2014	8,49	2,28	10,77	-22,3	5,51	1,93	2,87	0,71	7,3504	3,71	1,71	0,44	0,75
05.01.2014	8,49	2,28	10,77	-9,6	5,53	1,93	2,82	0,77	8,9496	5,17	1,84	0,61	0,81
06.01.2014	8,49	2,28	10,77	-8,8	5,10	1,78	2,54	0,78	8,4198	4,77	1,86	0,56	0,82
07.01.2014	8,49	2,28	10,77	-8,0	4,93	1,73	2,41	0,80	8,2943	4,66	1,91	0,55	0,84
08.01.2014	8,49	2,28	10,77	-3,2	4,24	1,48	1,95	0,81	7,9254	4,51	1,94	0,53	0,85
09.01.2014	8,49	2,28	10,77	-0,1	4,25	1,49	1,80	0,96	8,5851	4,79	2,31	0,56	1,01
10.01.2014	8,49	2,28	10,77	0,1	3,55	1,24	1,44	0,87	7,1854	3,86	2,08	0,46	0,91
11.01.2014	8,49	2,28	10,77	-3,6	3,66	1,28	1,53	0,85	6,8101	3,50	2,03	0,41	0,89
12.01.2014	8,49	2,28	10,77	0,0	3,65	1,28	1,49	0,88	7,3600	3,98	2,10	0,47	0,92
13.01.2014	8,49	2,28	10,77	-3,2	3,99	1,40	1,52	1,08	7,4961	3,52	2,58	0,41	1,13
14.01.2014	8,49	2,28	10,77	-1,1	3,69	1,29	1,51	0,89	7,2456	3,82	2,13	0,45	0,94
15.01.2014	8,49	2,28	10,77	-9,5	4,46	1,56	2,04	0,85	7,3558	3,75	2,05	0,44	0,90
16.01.2014	8,49	2,28	10,77	-15,0	5,16	1,80	2,53	0,82	7,7117	3,93	1,98	0,46	0,87
17.01.2014	8,49	2,28	10,77	-12,6	5,49	1,92	2,80	0,77	8,4484	4,67	1,85	0,55	0,81
18.01.2014	8,49	2,28	10,77	-14,4	5,68	1,99	2,98	0,71	8,4074	4,71	1,71	0,55	0,75
19.01.2014	8,49	2,28	10,77	-22,9	6,09	2,13	3,26	0,70	7,9642	4,16	1,67	0,49	0,73
20.01.2014	8,49	2,28	10,77	-21,9	6,40	2,24	3,31	0,85	8,5982	4,32	2,04	0,51	0,89
21.01.2014	8,49	2,28	10,77	-11,2	6,26	2,19	3,30	0,76	9,7737	5,75	1,83	0,68	0,80

22.01.2014	8,49	2,28	10,77	-17,3	6,26	2,19	3,34	0,73	8,8340	4,89	1,76	0,58	0,77
23.01.2014	8,49	2,28	10,77	-21,6	6,43	2,25	3,40	0,78	8,5857	4,47	1,87	0,53	0,82
24.01.2014	8,49	2,28	10,77	-24,5	6,31	2,21	3,39	0,71	8,0814	4,17	1,70	0,49	0,75
25.01.2014	8,49	2,28	10,77	-28,9	6,42	2,25	3,48	0,69	7,8026	3,91	1,65	0,46	0,72
26.01.2014	8,49	2,28	10,77	-27,1	6,72	2,35	3,68	0,68	8,2795	4,29	1,64	0,51	0,72
27.01.2014	8,49	2,28	10,77	-27,4	6,86	2,40	3,62	0,83	8,5946	4,19	2,00	0,49	0,88
28.01.2014	8,49	2,28	10,77	-28,1	6,95	2,43	3,78	0,73	8,5107	4,32	1,76	0,51	0,77
29.01.2014	8,49	2,28	10,77	-31,7	6,80	2,38	3,70	0,72	8,0415	3,94	1,73	0,46	0,76
30.01.2014	8,49	2,28	10,77	-24,4	7,12	2,49	3,84	0,78	9,1167	4,75	1,88	0,56	0,82
31.01.2014	8,49	2,28	10,77	-24,0	6,85	2,40	3,73	0,73	8,7791	4,64	1,74	0,55	0,76
01.02.2014	8,49	2,28	10,77	-24,8	6,85	2,40	3,76	0,70	8,6608	4,60	1,67	0,54	0,73
02.02.2014	8,49	2,28	10,77	-20,7	6,76	2,37	3,70	0,70	9,0016	4,96	1,68	0,58	0,73
03.02.2014	8,49	2,28	10,77	-12,0	6,84	2,40	3,57	0,88	10,5562	6,06	2,10	0,71	0,92
04.02.2014	8,49	2,28	10,77	-14,1	6,17	2,16	3,25	0,75	9,1583	5,19	1,81	0,61	0,79
05.02.2014	8,49	2,28	10,77	-19,0	6,45	2,26	3,45	0,74	8,8655	4,83	1,77	0,57	0,78
06.02.2014	8,49	2,28	10,77	-24,5	6,63	2,32	3,57	0,74	8,4834	4,39	1,77	0,52	0,78
07.02.2014	8,49	2,28	10,77	-29,0	6,73	2,35	3,63	0,74	8,2064	4,07	1,79	0,48	0,78
08.02.2014	8,49	2,28	10,77	-23,1	6,73	2,35	3,62	0,75	8,7527	4,60	1,80	0,54	0,79
09.02.2014	8,49	2,28	10,77	-16,2	6,79	2,37	3,70	0,71	9,6566	5,57	1,71	0,66	0,75
10.02.2014	8,49	2,28	10,77	-10,4	6,28	2,20	3,24	0,85	10,0062	5,77	2,03	0,68	0,89
11.02.2014	8,49	2,28	10,77	-12,3	5,79	2,03	3,00	0,76	8,8903	5,05	1,82	0,59	0,80
12.02.2014	8,49	2,28	10,77	-11,3	5,44	1,90	2,74	0,79	8,5729	4,77	1,90	0,56	0,83
13.02.2014	8,49	2,28	10,77	-12,7	5,62	1,97	2,80	0,85	8,6691	4,66	2,04	0,55	0,90
14.02.2014	8,49	2,28	10,77	-12,8	5,49	1,92	2,74	0,83	8,4522	4,55	1,98	0,54	0,87
15.02.2014	8,49	2,28	10,77	-4,0	4,91	1,72	2,38	0,82	9,0016	5,32	1,96	0,63	0,86
16.02.2014	8,49	2,28	10,77	-2,4	4,37	1,53	2,00	0,84	8,3218	4,78	2,02	0,56	0,88
17.02.2014	8,49	2,28	10,77	-3,7	4,50	1,57	1,86	1,06	8,3505	4,23	2,55	0,50	1,12
18.02.2014	8,49	2,28	10,77	-5,1	3,80	1,33	1,57	0,91	6,8621	3,36	2,17	0,40	0,95
19.02.2014	8,49	2,28	10,77	-7,8	4,25	1,49	1,86	0,90	7,2551	3,62	2,15	0,43	0,94
20.02.2014	8,49	2,28	10,77	-13,3	4,54	1,59	2,10	0,86	7,0748	3,43	2,05	0,40	0,90

21.02.2014	8,49	2,28	10,77	-19,1	5,68	1,99	2,93	0,76	7,9081	4,10	1,82	0,48	0,80
22.02.2014	8,49	2,28	10,77	-25,3	6,12	2,14	3,32	0,66	7,7356	4,01	1,58	0,47	0,69
23.02.2014	8,49	2,28	10,77	-21,4	6,34	2,22	3,46	0,66	8,3870	4,57	1,59	0,54	0,70
24.02.2014	8,49	2,28	10,77	-10,3	6,05	2,12	3,14	0,79	9,6396	5,63	1,89	0,66	0,83
25.02.2014	8,49	2,28	10,77	-2,3	4,41	1,54	2,08	0,79	8,4420	5,01	1,89	0,59	0,83
26.02.2014	8,49	2,28	10,77	-0,4	4,26	1,49	1,92	0,85	8,5459	5,02	2,04	0,59	0,89
27.02.2014	8,49	2,28	10,77	-2,2	3,82	1,34	1,60	0,88	7,3203	3,86	2,12	0,45	0,93
28.02.2014	8,49	2,28	10,77	-1,7	4,02	1,41	1,76	0,86	7,7962	4,33	2,06	0,51	0,90
01.03.2014	8,49	2,28	10,77	-10,0	4,08	1,43	1,90	0,75	6,6659	3,43	1,81	0,40	0,79
02.03.2014	8,49	2,28	10,77	-9,2	4,48	1,57	2,18	0,73	7,3540	4,05	1,74	0,48	0,76
03.03.2014	8,49	2,28	10,77	-6,2	4,45	1,56	1,99	0,90	7,8066	4,10	2,15	0,48	0,94
04.03.2014	8,49	2,28	10,77	-8,4	4,41	1,54	2,06	0,81	7,4033	3,92	1,94	0,46	0,85
05.03.2014	8,49	2,28	10,77	-7,5	4,51	1,58	2,18	0,75	7,6679	4,29	1,80	0,51	0,79
06.03.2014	8,49	2,28	10,77	-2,5	4,51	1,58	2,14	0,79	8,5805	5,11	1,90	0,60	0,83
07.03.2014	8,49	2,28	10,77	-2,0	3,86	1,35	1,72	0,79	7,4318	4,18	1,90	0,49	0,83
08.03.2014	8,49	2,28	10,77	0,4	3,81	1,33	1,71	0,77	7,8256	4,66	1,84	0,55	0,81
09.03.2014	8,49	2,28	10,77	0,6	3,49	1,22	1,54	0,73	7,1950	4,22	1,76	0,50	0,77
10.03.2014	8,49	2,28	10,77	0,7	3,65	1,28	1,53	0,85	7,5217	4,21	2,03	0,50	0,89
11.03.2014	8,49	2,28	10,77	1,6	3,78	1,32	1,55	0,91	7,9648	4,46	2,18	0,53	0,96
12.03.2014	8,49	2,28	10,77	0,7	3,62	1,27	1,30	1,05	7,3870	3,59	2,53	0,42	1,11
13.03.2014	8,49	2,28	10,77	-0,1	3,72	1,30	1,29	1,13	7,4396	3,42	2,72	0,40	1,19
14.03.2014	8,49	2,28	10,77	-1,6	3,71	1,30	1,30	1,10	7,1817	3,24	2,65	0,38	1,16
15.03.2014	8,49	2,28	10,77	0,7	3,92	1,37	1,53	1,02	8,0381	4,22	2,45	0,50	1,07
16.03.2014	8,49	2,28	10,77	1,5	3,55	1,24	1,31	1,00	7,3838	3,74	2,40	0,44	1,05
17.03.2014	8,49	2,28	10,77	1,3	3,86	1,35	1,21	1,30	7,9045	3,44	3,11	0,41	1,37
18.03.2014	8,49	2,28	10,77	-0,9	3,69	1,29	1,32	1,08	7,2411	3,36	2,59	0,40	1,14
19.03.2014	8,49	2,28	10,77	-1,9	3,96	1,38	1,52	1,05	7,6254	3,72	2,52	0,44	1,11
20.03.2014	8,49	2,28	10,77	-6,3	4,43	1,55	1,82	1,06	7,8151	3,72	2,54	0,44	1,12
21.03.2014	8,49	2,28	10,77	-8,2	4,61	1,61	2,01	0,99	7,8505	3,85	2,39	0,45	1,05
22.03.2014	8,49	2,28	10,77	-1,9	4,66	1,63	2,11	0,92	8,9817	5,15	2,20	0,61	0,96

23.03.2014	8,49	2,28	10,77	0,8	3,83	1,34	1,54	0,95	7,8919	4,27	2,28	0,50	1,00
24.03.2014	8,49	2,28	10,77	3,5	3,70	1,30	1,18	1,22	8,0064	3,78	2,93	0,45	1,29
25.03.2014	8,49	2,28	10,77	4,6	3,38	1,18	1,09	1,11	7,5551	3,72	2,66	0,44	1,17
26.03.2014	8,49	2,28	10,77	1,6	3,23	1,13	0,98	1,12	6,6518	2,82	2,70	0,33	1,18
27.03.2014	8,49	2,28	10,77	-1,1	3,35	1,17	1,06	1,12	6,5431	2,69	2,69	0,32	1,18
28.03.2014	8,49	2,28	10,77	-0,5	3,75	1,31	1,28	1,16	7,4293	3,34	2,77	0,39	1,22
29.03.2014	8,49	2,28	10,77	-3,2	3,33	1,17	1,13	1,03	6,2655	2,62	2,48	0,31	1,09
30.03.2014	8,49	2,28	10,77	-5,2	3,89	1,36	1,65	0,88	7,0001	3,53	2,11	0,42	0,92
31.03.2014	8,49	2,28	10,77	-4,1	4,12	1,44	1,61	1,06	7,5946	3,60	2,55	0,42	1,12

Таблица А-9– Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику – Котельная АО «Реммаш»

Дата	Данные приборного учета											Данные обработки			
	Температура		Масса			Давление		Мощность			Время	Мощность			
	t1	t2	M1	M2	M3	P1	P2	Qобщ	Qов	Qгвс		Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
01.01.2014	64,18	47,76	3073,03	2894,58	178,45	6,12	4,07	58,07	51,17	8,16	24	2,420	0,15	1,935	0,340
02.01.2014	65,58	48,12	3077,14	2889,74	187,40	6,12	4,07	61,69	50,63	7,44	24	2,571	0,15	2,107	0,310
03.01.2014	79,62	55,38	3051,81	2885,74	166,07	6,12	4,07	82,44	53,81	7,88	24	3,435	0,21	2,901	0,328
04.01.2014	80,00	55,58	3048,92	2892,13	156,79	6,12	4,07	82,39	74,20	8,24	24	3,433	0,21	2,884	0,343
05.01.2014	70,86	50,86	3059,57	2886,46	173,11	6,12	4,07	68,97	74,62	7,76	24	2,874	0,17	2,379	0,323
06.01.2014	69,10	49,74	3062,49	2887,85	174,64	6,12	4,07	67,04	61,27	7,70	24	2,793	0,17	2,304	0,321
07.01.2014	69,54	50,22	3055,86	2897,30	158,56	6,12	4,07	66,19	59,41	7,63	24	2,758	0,17	2,275	0,318
08.01.2014	66,26	48,58	3068,37	2898,07	170,30	6,12	4,07	61,52	59,18	7,01	24	2,563	0,15	2,117	0,292
09.01.2014	64,74	47,86	3062,93	2901,62	161,31	6,12	4,07	58,58	54,33	7,20	24	2,441	0,15	1,995	0,300
10.01.2014	65,24	48,48	3067,30	2912,39	154,90	6,11	4,07	58,09	51,86	6,73	24	2,421	0,15	1,996	0,280
11.01.2014	65,08	48,20	3070,68	2899,67	171,01	6,12	4,07	59,10	51,53	6,57	24	2,463	0,15	2,041	0,274
12.01.2014	64,92	48,36	3048,88	2886,51	162,37	6,11	4,07	57,36	51,99	7,11	24	2,390	0,14	1,951	0,296
13.01.2014	65,24	48,18	3023,46	2861,14	162,32	6,11	4,07	58,50	50,60	6,76	24	2,438	0,15	2,010	0,282
14.01.2014	64,80	47,88	3022,26	2869,07	153,19	6,12	4,07	57,63	51,71	6,79	24	2,401	0,14	1,974	0,283
15.01.2014	70,52	50,44	3014,55	2865,35	149,20	6,12	4,07	67,29	51,23	6,40	24	2,804	0,17	2,369	0,267
16.01.2014	74,86	53,22	3024,77	2880,49	144,28	6,12	4,07	72,40	60,64	6,66	24	3,017	0,18	2,559	0,277
17.01.2014	73,96	52,66	3009,12	2864,02	145,10	6,11	4,07	71,02	65,60	6,80	24	2,959	0,18	2,498	0,283
18.01.2014	76,40	53,68	3015,37	2851,23	164,15	6,12	4,07	76,52	64,29	6,73	24	3,188	0,19	2,716	0,281
19.01.2014	77,82	53,68	3020,87	2853,73	167,14	6,12	4,07	80,99	68,68	7,84	24	3,375	0,20	2,846	0,327
20.01.2014	74,26	49,86	3049,26	2901,15	148,11	6,12	4,07	80,83	73,07	7,92	24	3,368	0,20	2,836	0,330
21.01.2014	72,16	51,38	3082,92	2938,86	144,07	6,12	4,07	70,70	74,52	6,31	24	2,946	0,18	2,506	0,263
22.01.2014	78,68	54,68	3070,24	2937,11	133,13	6,12	4,07	80,36	64,21	6,50	24	3,348	0,20	2,876	0,271
23.01.2014	83,30	57,66	3083,98	2949,86	134,12	6,12	4,07	86,17	73,88	6,49	24	3,590	0,22	3,105	0,270
24.01.2014	82,12	56,40	3019,97	2880,39	139,59	6,12	4,07	84,88	79,26	6,91	24	3,537	0,21	3,037	0,288

Дата	Данные приборного учета											Данные обработки			
	Температура		Масса			Давление		Мощность			Время	Мощность			
	t1	t2	M1	M2	M3	P1	P2	Qобщ	Qов	Qгвс		ВНР	Qобщ	Qпот	Qов
°С	°С	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
25.01.2014	83,48	56,76	3034,96	2862,81	172,15	6,12	4,07	89,99	77,87	7,00	24	3,750	0,23	3,233	0,292
26.01.2014	82,86	56,46	3033,75	2875,66	158,08	6,12	4,07	88,27	81,29	8,71	24	3,678	0,22	3,094	0,363
27.01.2014	82,08	55,66	3027,81	2888,10	139,70	6,12	4,07	87,13	80,32	7,95	24	3,630	0,22	3,081	0,331
28.01.2014	83,72	56,40	3039,42	2897,11	142,31	6,12	4,07	90,38	80,21	6,91	24	3,766	0,23	3,252	0,288
29.01.2014	82,94	55,82	3050,45	2894,07	156,38	6,12	4,07	90,71	83,22	7,15	24	3,780	0,23	3,255	0,298
30.01.2014	85,88	57,24	3041,63	2901,08	140,55	6,12	4,07	94,52	82,95	7,76	24	3,938	0,24	3,379	0,323
31.01.2014	87,94	59,16	3040,30	2897,78	142,52	6,12	4,07	95,21	87,30	7,22	24	3,967	0,24	3,428	0,301
01.02.2014	82,60	56,14	3065,32	2890,83	174,49	6,12	4,07	90,05	87,67	7,54	24	3,752	0,23	3,213	0,314
02.02.2014	83,14	56,70	3063,34	2893,43	169,91	6,12	4,07	89,68	81,32	8,72	24	3,737	0,22	3,149	0,364
03.02.2014	77,32	53,88	3052,40	2904,29	148,11	6,12	4,07	78,75	81,14	8,54	24	3,281	0,20	2,728	0,356
04.02.2014	76,62	53,70	3050,39	2916,51	133,88	6,12	4,07	76,47	71,68	7,07	24	3,186	0,19	2,700	0,295
05.02.2014	82,06	56,52	3057,26	2927,22	130,04	6,12	4,07	84,93	70,13	6,35	24	3,539	0,21	3,062	0,265
06.02.2014	83,86	57,68	3082,20	2939,86	142,34	6,12	4,07	88,26	78,33	6,60	24	3,678	0,22	3,182	0,275
07.02.2014	86,02	58,66	3080,98	2943,63	137,35	6,12	4,07	91,74	80,93	7,34	24	3,823	0,23	3,288	0,306
08.02.2014	83,96	57,36	3067,52	2922,48	145,04	6,12	4,07	89,26	84,53	7,21	24	3,719	0,22	3,195	0,301
09.02.2014	81,06	56,36	3082,45	2904,95	177,50	6,12	4,07	85,11	81,83	7,43	24	3,546	0,21	3,023	0,310
10.02.2014	72,62	51,90	3085,77	2939,83	145,94	6,12	4,07	70,74	76,25	8,86	24	2,947	0,18	2,401	0,369
11.02.2014	73,72	52,32	3100,92	2953,55	147,37	6,12	4,07	73,44	64,10	6,64	24	3,060	0,18	2,599	0,277
12.02.2014	72,34	51,84	3113,06	2963,35	149,71	6,12	4,07	70,74	66,57	6,87	24	2,947	0,18	2,484	0,286
13.02.2014	72,10	51,20	3110,49	2954,38	156,10	6,11	4,07	72,20	63,90	6,84	24	3,008	0,18	2,543	0,285
14.02.2014	72,76	51,78	3111,50	2956,46	155,04	6,12	4,07	72,44	65,18	7,02	24	3,019	0,18	2,546	0,292
15.02.2014	66,86	49,18	3138,36	2968,35	170,00	6,12	4,07	62,83	65,38	7,06	24	2,618	0,16	2,167	0,294
16.02.2014	64,70	47,78	3119,80	2924,41	195,39	6,12	4,07	61,09	55,55	7,28	24	2,545	0,15	2,088	0,304
17.02.2014	64,72	47,82	3093,60	2940,98	152,62	6,12	4,07	58,77	52,94	8,15	24	2,449	0,15	1,962	0,340
18.02.2014	64,70	47,74	3068,42	2923,00	145,42	6,12	4,07	58,19	52,40	6,38	24	2,425	0,15	2,014	0,266
19.02.2014	66,88	49,06	3049,04	2899,10	149,95	6,12	4,07	60,93	52,15	6,04	24	2,539	0,15	2,135	0,252

Дата	Данные приборного учета											Данные обработки			
	Температура		Масса			Давление		Мощность			Время	Мощность			
	t1	t2	M1	M2	M3	P1	P2	Qобщ	Qов	Qгвс		ВНР	Qобщ	Qпот	Qов
°С	°С	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
20.02.2014	72,34	51,58	3030,86	2889,62	141,24	6,12	4,07	69,55	54,49	6,44	24	2,898	0,17	2,455	0,269
21.02.2014	78,82	54,70	2987,81	2852,81	135,01	6,12	4,07	78,76	63,08	6,47	24	3,282	0,20	2,815	0,270
22.02.2014	84,22	57,20	2973,74	2808,22	165,51	6,12	4,07	89,07	72,19	6,58	24	3,711	0,22	3,214	0,274
23.02.2014	82,86	56,70	2978,27	2809,36	168,91	6,12	4,07	86,51	80,59	8,48	24	3,604	0,22	3,035	0,353
24.02.2014	72,06	51,48	2954,04	2813,96	140,08	6,12	4,07	67,13	78,03	8,48	24	2,797	0,17	2,276	0,353
25.02.2014	65,40	47,38	2961,91	2812,85	149,06	6,12	4,07	59,64	60,85	6,27	24	2,485	0,15	2,075	0,261
26.02.2014	65,00	47,38	2999,26	2837,95	161,32	6,12	4,07	59,51	53,48	6,15	24	2,480	0,15	2,075	0,256
27.02.2014	64,68	46,94	2865,34	2706,69	158,66	6,12	4,07	57,43	52,85	6,66	24	2,393	0,14	1,971	0,278
28.02.2014	64,64	46,54	2751,66	2598,01	153,65	6,12	4,07	56,12	50,97	6,46	24	2,338	0,14	1,929	0,269
01.03.2014	69,12	48,56	2757,83	2593,04	164,79	6,12	4,07	63,81	49,89	6,23	24	2,659	0,16	2,239	0,260
02.03.2014	70,78	49,70	2762,96	2573,02	189,94	6,12	4,07	66,45	56,77	7,04	24	2,769	0,17	2,310	0,293
03.03.2014	67,82	48,24	2747,77	2596,74	151,03	6,12	4,07	60,20	58,29	8,16	24	2,508	0,15	2,018	0,340
04.03.2014	69,34	48,92	2745,91	2601,90	144,01	6,12	4,07	62,37	53,86	6,34	24	2,599	0,16	2,179	0,264
05.03.2014	68,14	48,68	2779,57	2633,42	146,15	6,12	4,07	60,43	56,20	6,17	24	2,518	0,15	2,110	0,257
06.03.2014	64,78	46,78	2767,34	2613,43	153,91	6,12	4,07	56,12	54,21	6,21	24	2,338	0,14	1,939	0,259
07.03.2014	64,34	46,48	2774,12	2596,34	177,79	6,12	4,07	56,80	49,88	6,24	24	2,367	0,14	1,965	0,260
08.03.2014	64,86	46,68	2750,65	2577,18	173,47	6,12	4,07	57,12	49,62	7,18	24	2,380	0,14	1,938	0,299
09.03.2014	64,48	46,64	2752,77	2581,06	171,71	6,12	4,07	56,18	50,07	7,05	24	2,341	0,14	1,907	0,294
10.03.2014	64,18	46,18	2731,55	2523,48	208,07	6,12	4,07	57,60	49,22	6,96	24	2,400	0,14	1,966	0,290
11.03.2014	64,26	46,26	2648,64	2486,99	161,65	6,12	4,07	54,28	49,27	8,33	24	2,262	0,14	1,779	0,347
12.03.2014	64,02	46,30	2692,96	2530,69	162,27	6,12	4,07	54,32	47,78	6,50	24	2,264	0,14	1,857	0,271
13.03.2014	64,14	46,60	2758,03	2589,72	168,31	6,12	4,07	55,26	47,79	6,53	24	2,302	0,14	1,892	0,272
14.03.2014	64,12	46,98	2860,98	2684,42	176,56	6,12	4,07	56,39	48,43	6,83	24	2,350	0,14	1,924	0,285
15.03.2014	64,04	47,00	2858,36	2659,73	198,63	6,12	4,07	56,94	49,18	7,21	24	2,372	0,14	1,929	0,301
16.03.2014	64,38	47,02	2859,10	2666,85	192,24	6,12	4,07	57,60	48,82	8,11	24	2,400	0,14	1,918	0,338
17.03.2014	64,36	47,08	2855,89	2682,13	173,76	6,12	4,07	56,61	49,74	7,86	24	2,359	0,14	1,889	0,328

Дата	Данные приборного учета											Данные обработки			
	Температура		Масса			Давление		Мощность			Время	Мощность			
	t1	t2	M1	M2	M3	P1	P2	Qобщ	Qов	Qгвс		ВНР	Qобщ	Qпот	Qов
°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
18.03.2014	64,08	47,18	2857,10	2712,06	145,05	6,12	4,07	54,34	49,47	7,14	24	2,264	0,14	1,831	0,297
19.03.2014	64,22	46,80	2819,69	2668,55	151,15	6,12	4,07	55,39	48,41	5,93	24	2,308	0,14	1,923	0,247
20.03.2014	65,76	47,40	2836,49	2687,13	149,36	6,12	4,07	58,36	49,25	6,15	24	2,432	0,15	2,030	0,256
21.03.2014	66,66	47,76	2815,16	2663,83	151,33	6,12	4,07	59,59	52,19	6,16	24	2,483	0,15	2,077	0,257
22.03.2014	64,62	46,80	2829,40	2652,81	176,59	6,12	4,07	57,62	53,30	6,28	24	2,401	0,14	1,995	0,262
23.03.2014	64,40	46,88	2834,16	2655,92	178,23	6,12	4,07	57,03	50,47	7,15	24	2,376	0,14	1,935	0,298
24.03.2014	64,38	47,20	2833,49	2676,50	156,98	6,12	4,07	55,26	49,76	7,27	24	2,302	0,14	1,861	0,303
25.03.2014	64,80	47,80	2823,38	2680,39	142,99	6,12	4,07	54,10	48,80	6,45	24	2,254	0,14	1,850	0,269
26.03.2014	63,84	47,78	2876,73	2722,99	153,75	6,12	4,07	53,41	48,13	5,97	24	2,226	0,13	1,843	0,249
27.03.2014	64,66	49,16	3326,70	3158,85	167,85	6,12	4,07	58,89	47,06	6,35	24	2,454	0,15	2,042	0,265
28.03.2014	64,46	49,58	3329,86	3186,30	143,57	6,12	4,07	55,93	51,66	7,22	24	2,330	0,14	1,889	0,301
29.03.2014	65,12	49,62	3335,42	3155,57	179,84	6,12	4,07	59,70	49,68	6,25	24	2,487	0,15	2,078	0,260
30.03.2014	65,54	50,04	3331,99	3161,02	170,98	6,12	4,07	59,30	51,87	7,83	24	2,471	0,15	1,997	0,326
31.03.2014	65,06	49,14	3145,22	3005,06	140,16	6,12	4,07	56,19	51,77	7,53	24	2,341	0,14	1,887	0,314

Таблица А-10– Оценка величины фактического теплоснабжения по сравнению с договорными значениями по Источнику - Котельная №2 МУП «Глазовские теплосети»

Дата	Договорная нагрузка			Температура наружного воздуха	Фактическая нагрузка				Фактическая нагрузка (в пересчете на расчетные условия)			Коэффициент отношения факт/договор	
	Qов	Qгвс	Qобщ		tn.в.	Qобщ	Qпот	Qов (без потерь)	Qгвс	Qобщ	Qов (без потерь)	Qгвс	k_от
	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	°С	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч		
01.01.2014	4,09	0,79	4,88	-0,14	2,42	0,15	1,93	0,34	6,09	5,13	0,82	1,25	1,03
02.01.2014	4,09	0,79	4,88	-3,59	2,57	0,15	2,11	0,31	5,70	4,80	0,74	1,17	0,94
03.01.2014	4,09	0,79	4,88	-23,03	3,44	0,21	2,90	0,33	4,68	3,69	0,79	0,90	1,00
04.01.2014	4,09	0,79	4,88	-22,31	3,43	0,21	2,88	0,34	4,76	3,73	0,82	0,91	1,04
05.01.2014	4,09	0,79	4,88	-9,58	2,87	0,17	2,38	0,32	5,30	4,36	0,78	1,07	0,98
06.01.2014	4,09	0,79	4,88	-8,76	2,79	0,17	2,30	0,32	5,27	4,34	0,77	1,06	0,98
07.01.2014	4,09	0,79	4,88	-7,99	2,76	0,17	2,27	0,32	5,32	4,39	0,76	1,07	0,97
08.01.2014	4,09	0,79	4,88	-3,19	2,56	0,15	2,12	0,29	5,76	4,90	0,70	1,20	0,89
09.01.2014	4,09	0,79	4,88	-0,08	2,44	0,15	1,99	0,30	6,17	5,30	0,72	1,30	0,91
10.01.2014	4,09	0,79	4,88	0,08	2,42	0,15	2,00	0,28	6,16	5,34	0,67	1,31	0,85
11.01.2014	4,09	0,79	4,88	-3,59	2,46	0,15	2,04	0,27	5,45	4,65	0,66	1,14	0,83
12.01.2014	4,09	0,79	4,88	-0,03	2,39	0,14	1,95	0,30	6,05	5,20	0,71	1,27	0,90
13.01.2014	4,09	0,79	4,88	-3,15	2,44	0,15	2,01	0,28	5,48	4,66	0,68	1,14	0,86
14.01.2014	4,09	0,79	4,88	-1,14	2,40	0,14	1,97	0,28	5,82	4,99	0,68	1,22	0,86
15.01.2014	4,09	0,79	4,88	-9,53	2,80	0,17	2,37	0,27	5,16	4,35	0,64	1,06	0,81
16.01.2014	4,09	0,79	4,88	-15,00	3,02	0,18	2,56	0,28	4,83	3,98	0,66	0,97	0,84
17.01.2014	4,09	0,79	4,88	-12,55	2,96	0,18	2,50	0,28	5,03	4,17	0,68	1,02	0,86
18.01.2014	4,09	0,79	4,88	-14,44	3,19	0,19	2,72	0,28	5,16	4,29	0,67	1,05	0,85
19.01.2014	4,09	0,79	4,88	-22,86	3,38	0,20	2,85	0,33	4,62	3,63	0,78	0,89	0,99
20.01.2014	4,09	0,79	4,88	-21,88	3,37	0,20	2,84	0,33	4,70	3,70	0,79	0,91	1,00
21.01.2014	4,09	0,79	4,88	-11,18	2,95	0,18	2,51	0,26	5,17	4,36	0,63	1,07	0,80

Дата	Договорная нагрузка			Температура наружного воздуха	Фактическая нагрузка				Фактическая нагрузка (в пересчете на расчетные условия)			Коэффициент отношения факт/договор	
	Qов	Qгвс	Qобщ	тн.в.	Qобщ	Qпот	Qов (без потерь)	Qгвс	Qобщ	Qов (без потерь)	Qгвс	k_от	k_гвс
	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	°С	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч		
22.01.2014	4,09	0,79	4,88	-17,28	3,35	0,20	2,88	0,27	5,06	4,21	0,65	1,03	0,82
23.01.2014	4,09	0,79	4,88	-21,60	3,59	0,22	3,10	0,27	4,94	4,08	0,65	1,00	0,82
24.01.2014	4,09	0,79	4,88	-24,51	3,54	0,21	3,04	0,29	4,64	3,74	0,69	0,91	0,87
25.01.2014	4,09	0,79	4,88	-28,89	3,75	0,23	3,23	0,29	4,55	3,63	0,70	0,89	0,89
26.01.2014	4,09	0,79	4,88	-27,10	3,68	0,22	3,09	0,36	4,69	3,60	0,87	0,88	1,10
27.01.2014	4,09	0,79	4,88	-27,39	3,63	0,22	3,08	0,33	4,58	3,57	0,79	0,87	1,01
28.01.2014	4,09	0,79	4,88	-28,11	3,77	0,23	3,25	0,29	4,63	3,71	0,69	0,91	0,87
29.01.2014	4,09	0,79	4,88	-31,68	3,78	0,23	3,26	0,30	4,40	3,46	0,72	0,85	0,91
30.01.2014	4,09	0,79	4,88	-24,35	3,94	0,24	3,38	0,32	5,18	4,17	0,78	1,02	0,98
31.01.2014	4,09	0,79	4,88	-23,98	3,97	0,24	3,43	0,30	5,23	4,27	0,72	1,04	0,91
01.02.2014	4,09	0,79	4,88	-24,76	3,75	0,23	3,21	0,31	4,91	3,93	0,75	0,96	0,95
02.02.2014	4,09	0,79	4,88	-20,74	3,74	0,22	3,15	0,36	5,32	4,23	0,87	1,03	1,11
03.02.2014	4,09	0,79	4,88	-12,03	3,28	0,20	2,73	0,36	5,68	4,63	0,85	1,13	1,08
04.02.2014	4,09	0,79	4,88	-14,10	3,19	0,19	2,70	0,30	5,21	4,31	0,71	1,05	0,90
05.02.2014	4,09	0,79	4,88	-19,01	3,54	0,21	3,06	0,27	5,13	4,29	0,64	1,05	0,81
06.02.2014	4,09	0,79	4,88	-24,53	3,68	0,22	3,18	0,28	4,80	3,92	0,66	0,96	0,84
07.02.2014	4,09	0,79	4,88	-28,95	3,82	0,23	3,29	0,31	4,65	3,69	0,73	0,90	0,93
08.02.2014	4,09	0,79	4,88	-23,10	3,72	0,22	3,19	0,30	5,00	4,06	0,72	0,99	0,91
09.02.2014	4,09	0,79	4,88	-16,16	3,55	0,21	3,02	0,31	5,51	4,56	0,74	1,11	0,94
10.02.2014	4,09	0,79	4,88	-10,40	2,95	0,18	2,40	0,37	5,34	4,28	0,89	1,05	1,12
11.02.2014	4,09	0,79	4,88	-12,33	3,06	0,18	2,60	0,28	5,22	4,37	0,66	1,07	0,84
12.02.2014	4,09	0,79	4,88	-11,25	2,95	0,18	2,48	0,29	5,18	4,31	0,69	1,05	0,87
13.02.2014	4,09	0,79	4,88	-12,66	3,01	0,18	2,54	0,29	5,09	4,23	0,68	1,03	0,87
14.02.2014	4,09	0,79	4,88	-12,75	3,02	0,18	2,55	0,29	5,11	4,22	0,70	1,03	0,89

Дата	Договорная нагрузка			Температура наружного воздуха	Фактическая нагрузка				Фактическая нагрузка (в пересчете на расчетные условия)			Коэффициент отношения факт/договор	
	Q _{ов}	Q _{гвс}	Q _{общ}	тн.в.	Q _{общ}	Q _{пот}	Q _{ов} (без потерь)	Q _{гвс}	Q _{общ}	Q _{ов} (без потерь)	Q _{гвс}	k _{от}	k _{гвс}
	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	°С	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч		
15.02.2014	4,09	0,79	4,88	-4,00	2,62	0,16	2,17	0,29	5,72	4,85	0,71	1,19	0,89
16.02.2014	4,09	0,79	4,88	-2,44	2,55	0,15	2,09	0,30	5,87	4,99	0,73	1,22	0,92
17.02.2014	4,09	0,79	4,88	-3,68	2,45	0,15	1,96	0,34	5,42	4,45	0,82	1,09	1,03
18.02.2014	4,09	0,79	4,88	-5,11	2,43	0,15	2,01	0,27	5,10	4,32	0,64	1,06	0,81
19.02.2014	4,09	0,79	4,88	-7,84	2,54	0,15	2,13	0,25	4,90	4,15	0,60	1,01	0,77
20.02.2014	4,09	0,79	4,88	-13,25	2,90	0,17	2,46	0,27	4,83	4,01	0,65	0,98	0,82
21.02.2014	4,09	0,79	4,88	-19,13	3,28	0,20	2,82	0,27	4,77	3,93	0,65	0,96	0,82
22.02.2014	4,09	0,79	4,88	-25,29	3,71	0,22	3,21	0,27	4,77	3,89	0,66	0,95	0,83
23.02.2014	4,09	0,79	4,88	-21,36	3,60	0,22	3,03	0,35	5,08	4,01	0,85	0,98	1,07
24.02.2014	4,09	0,79	4,88	-10,25	2,80	0,17	2,28	0,35	5,09	4,08	0,85	1,00	1,07
25.02.2014	4,09	0,79	4,88	-2,26	2,49	0,15	2,07	0,26	5,77	5,00	0,63	1,22	0,79
26.02.2014	4,09	0,79	4,88	-0,41	2,48	0,15	2,08	0,26	6,19	5,43	0,61	1,33	0,78
27.02.2014	4,09	0,79	4,88	-2,18	2,39	0,14	1,97	0,28	5,57	4,76	0,67	1,16	0,84
28.02.2014	4,09	0,79	4,88	-1,70	2,34	0,14	1,93	0,27	5,54	4,76	0,65	1,16	0,82
01.03.2014	4,09	0,79	4,88	-9,98	2,66	0,16	2,24	0,26	4,83	4,05	0,62	0,99	0,79
02.03.2014	4,09	0,79	4,88	-9,23	2,77	0,17	2,31	0,29	5,15	4,28	0,70	1,05	0,89
03.03.2014	4,09	0,79	4,88	-6,23	2,51	0,15	2,02	0,34	5,12	4,15	0,82	1,01	1,03
04.03.2014	4,09	0,79	4,88	-8,36	2,60	0,16	2,18	0,26	4,95	4,16	0,63	1,02	0,80
05.03.2014	4,09	0,79	4,88	-7,45	2,52	0,15	2,11	0,26	4,92	4,15	0,62	1,02	0,78
06.03.2014	4,09	0,79	4,88	-2,46	2,34	0,14	1,94	0,26	5,39	4,63	0,62	1,13	0,79
07.03.2014	4,09	0,79	4,88	-2,01	2,37	0,14	1,96	0,26	5,55	4,78	0,62	1,17	0,79
08.03.2014	4,09	0,79	4,88	0,39	2,38	0,14	1,94	0,30	6,13	5,27	0,72	1,29	0,91
09.03.2014	4,09	0,79	4,88	0,58	2,34	0,14	1,91	0,29	6,07	5,23	0,71	1,28	0,89
10.03.2014	4,09	0,79	4,88	0,68	2,40	0,14	1,97	0,29	6,26	5,42	0,70	1,32	0,88

Дата	Договорная нагрузка			Температура наружного воздуха	Фактическая нагрузка				Фактическая нагрузка (в пересчете на расчетные условия)			Коэффициент отношения факт/договор	
	Qов	Qгвс	Qобщ	тн.в.	Qобщ	Qпот	Qов (без потерь)	Qгвс	Qобщ	Qов (без потерь)	Qгвс	k_от	k_гвс
	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	°С	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч		
11.03.2014	4,09	0,79	4,88	1,60	2,26	0,14	1,78	0,35	6,10	5,14	0,83	1,26	1,05
12.03.2014	4,09	0,79	4,88	0,73	2,26	0,14	1,86	0,27	5,92	5,13	0,65	1,25	0,82
13.03.2014	4,09	0,79	4,88	-0,10	2,30	0,14	1,89	0,27	5,81	5,02	0,65	1,23	0,83
14.03.2014	4,09	0,79	4,88	-1,59	2,35	0,14	1,92	0,29	5,60	4,77	0,68	1,17	0,87
15.03.2014	4,09	0,79	4,88	0,73	2,37	0,14	1,93	0,30	6,19	5,33	0,72	1,30	0,91
16.03.2014	4,09	0,79	4,88	1,45	2,40	0,14	1,92	0,34	6,45	5,49	0,81	1,34	1,03
17.03.2014	4,09	0,79	4,88	1,25	2,36	0,14	1,89	0,33	6,29	5,36	0,79	1,31	1,00
18.03.2014	4,09	0,79	4,88	-0,94	2,26	0,14	1,83	0,30	5,52	4,67	0,71	1,14	0,90
19.03.2014	4,09	0,79	4,88	-1,91	2,31	0,14	1,92	0,25	5,43	4,70	0,59	1,15	0,75
20.03.2014	4,09	0,79	4,88	-6,34	2,43	0,15	2,03	0,26	4,92	4,16	0,61	1,02	0,78
21.03.2014	4,09	0,79	4,88	-8,16	2,48	0,15	2,08	0,26	4,75	3,99	0,62	0,98	0,78
22.03.2014	4,09	0,79	4,88	-1,93	2,40	0,14	1,99	0,26	5,65	4,87	0,63	1,19	0,80
23.03.2014	4,09	0,79	4,88	0,78	2,38	0,14	1,94	0,30	6,22	5,36	0,72	1,31	0,91
24.03.2014	4,09	0,79	4,88	3,46	2,30	0,14	1,86	0,30	6,81	5,94	0,73	1,45	0,92
25.03.2014	4,09	0,79	4,88	4,63	2,25	0,14	1,85	0,27	7,11	6,33	0,65	1,55	0,82
26.03.2014	4,09	0,79	4,88	1,63	2,23	0,13	1,84	0,25	6,06	5,33	0,60	1,30	0,76
27.03.2014	4,09	0,79	4,88	-1,08	2,45	0,15	2,04	0,27	5,96	5,18	0,64	1,27	0,81
28.03.2014	4,09	0,79	4,88	-0,53	2,33	0,14	1,89	0,30	5,78	4,92	0,72	1,20	0,91
29.03.2014	4,09	0,79	4,88	-3,20	2,49	0,15	2,08	0,26	5,58	4,81	0,62	1,18	0,79
30.03.2014	4,09	0,79	4,88	-5,23	2,47	0,15	2,00	0,33	5,19	4,26	0,78	1,04	0,99
31.03.2014	4,09	0,79	4,88	-4,08	2,34	0,14	1,89	0,31	5,11	4,21	0,75	1,03	0,95

Таблица А-11– Данные приборного учета и результаты обработки по Источнику – Котельная ООО «КомЭнерго»

Дата	Данные приборного учета										Данные обработки			
	Температура		Масса			Давление		Мощность		Время	Мощность			
	t1	t2	M1	M2	M3	P1	P2	Qобщ	Qгвс	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°С	°С	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
01.01.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
02.01.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
03.01.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
04.01.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
05.01.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
06.01.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
07.01.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
08.01.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
09.01.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
10.01.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
11.01.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
12.01.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
13.01.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
14.01.2014	62,11	46,25	5996,81	5756,26	240,55	7,32	3,57	105,80	10,41	24,00	4,41	0,86	3,11	0,43
15.01.2014	68,84	49,38	5981,79	5745,86	235,93	7,29	3,51	127,68	11,07	24,00	5,32	1,04	3,82	0,46
16.01.2014	72,61	51,92	5974,87	5751,25	223,62	7,44	3,61	134,93	10,94	24,00	5,62	1,10	4,06	0,46
17.01.2014	73,07	52,32	5980,36	5759,08	221,28	7,48	3,64	135,35	10,86	24,00	5,64	1,11	4,08	0,45
18.01.2014	76,17	53,41	6007,47	5790,15	217,32	7,67	3,79	148,04	11,00	24,00	6,17	1,21	4,50	0,46
19.01.2014	87,87	60,79	6175,32	5938,56	236,76	7,93	3,77	181,61	13,70	24,00	7,57	1,48	5,51	0,57
20.01.2014	85,66	60,11	6167,81	5954,07	213,74	7,90	3,74	170,28	12,04	24,00	7,10	1,39	5,20	0,50
21.01.2014	68,03	48,95	6049,78	5797,44	252,34	7,83	3,92	127,33	11,48	24,00	5,31	1,04	3,79	0,48
22.01.2014	78,29	55,09	6168,41	5928,81	239,60	8,19	4,07	156,10	12,42	24,00	6,50	1,27	4,71	0,52
23.01.2014	84,77	58,78	6158,89	5942,22	216,67	8,40	4,22	172,73	12,10	24,00	7,20	1,41	5,28	0,50
24.01.2014	88,27	61,13	6153,94	5945,27	208,67	8,35	4,17	179,86	12,09	24,00	7,49	1,47	5,52	0,50

Дата	Данные приборного учета										Данные обработки			
	Температура		Масса			Давление		Мощность		Время	Мощность			
	t1	t2	M1	M2	M3	P1	P2	Qобщ	Qгвс	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
25.01.2014	91,53	62,70	6145,77	5941,88	203,89	8,50	4,28	190,15	12,18	24,00	7,92	1,55	5,86	0,51
26.01.2014	91,05	62,23	6160,93	5918,13	242,80	8,31	4,10	192,72	14,37	24,00	8,03	1,57	5,86	0,60
27.01.2014	94,23	64,02	6136,13	5929,31	206,82	8,35	4,11	198,93	12,60	24,00	8,29	1,62	6,14	0,53
28.01.2014	94,90	64,15	6139,03	5935,25	203,78	8,08	3,81	202,17	12,45	24,00	8,42	1,65	6,25	0,52
01.03.2014	67,83	49,13	5801,89	5520,54	281,35	6,85	3,26	121,78	13,02	24,00	5,07	0,99	3,54	0,54
02.03.2014	70,55	51,04	5810,47	5489,50	320,97	6,81	3,24	129,05	15,26	24,00	5,38	1,05	3,69	0,64
03.03.2014	67,80	49,63	5797,49	5540,52	256,97	6,88	3,30	117,64	11,96	24,00	4,90	0,96	3,44	0,50
04.03.2014	67,20	48,83	5796,32	5543,36	252,96	7,00	3,44	118,39	11,61	24,00	4,93	0,97	3,48	0,48
05.03.2014	66,60	48,61	5724,15	5469,27	254,88	6,80	3,32	114,88	11,58	24,00	4,79	0,94	3,36	0,48
06.03.2014	62,67	46,46	5650,68	5386,79	263,89	6,62	3,24	103,32	11,39	24,00	4,31	0,84	2,99	0,47
07.03.2014	62,06	45,81	5654,97	5381,67	273,30	6,65	3,25	103,81	11,69	24,00	4,33	0,85	2,99	0,49
08.03.2014	62,72	46,21	5639,18	5381,24	257,94	6,62	3,24	104,49	11,18	24,00	4,35	0,85	3,03	0,47
09.03.2014	62,21	46,10	5648,13	5370,08	278,05	6,59	3,20	103,21	11,99	24,00	4,30	0,84	2,96	0,50
10.03.2014	63,34	46,59	5648,40	5356,53	291,87	6,61	3,21	107,55	12,79	24,00	4,48	0,88	3,07	0,53
11.03.2014	62,19	46,20	5640,05	5377,43	262,62	6,66	3,29	101,73	11,37	24,00	4,24	0,83	2,93	0,47
12.03.2014	62,86	46,67	5632,43	5365,88	266,55	6,63	3,27	103,08	11,63	24,00	4,30	0,84	2,97	0,49
13.03.2014	63,73	47,03	5633,21	5376,17	257,04	6,62	3,27	105,68	11,38	24,00	4,40	0,86	3,07	0,47
14.03.2014	62,06	46,02	5634,04	5374,68	259,36	6,63	3,26	101,75	11,13	24,00	4,24	0,83	2,94	0,46
15.03.2014	62,46	46,17	5636,00	5376,92	259,08	6,63	3,25	103,26	11,23	24,00	4,30	0,84	2,99	0,47
16.03.2014	63,46	46,56	5647,30	5349,78	297,52	6,60	3,22	108,64	13,01	24,00	4,53	0,89	3,10	0,54
17.03.2014	61,80	46,02	5635,20	5378,88	256,32	6,65	3,26	100,21	11,02	24,00	4,18	0,82	2,90	0,46
18.03.2014	62,55	46,33	5629,93	5365,80	264,13	6,62	3,25	102,99	11,51	24,00	4,29	0,84	2,97	0,48
19.03.2014	62,59	46,09	5696,13	5412,96	283,17	6,70	3,25	106,42	12,22	24,00	4,43	0,87	3,06	0,51
20.03.2014	65,59	47,69	5648,92	5377,53	271,39	6,71	3,25	113,51	12,13	24,00	4,73	0,93	3,30	0,51
21.03.2014	68,37	49,53	5624,92	5384,24	240,68	6,75	3,26	117,47	11,23	24,00	4,89	0,96	3,47	0,47
22.03.2014	62,90	46,80	5669,18	5420,85	248,33	6,76	3,23	102,43	10,82	24,00	4,27	0,84	2,98	0,45

Дата	Данные приборного учета										Данные обработки			
	Температура		Масса			Давление		Мощность		Время	Мощность			
	t1	t2	M1	M2	M3	P1	P2	Qобщ	Qгвс	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
23.03.2014	61,95	46,13	5681,56	5403,03	278,53	6,72	3,21	102,13	12,06	24,00	4,26	0,83	2,92	0,50
24.03.2014	62,57	47,01	5645,47	5403,46	242,01	6,76	3,25	98,79	10,74	24,00	4,12	0,81	2,86	0,45
25.03.2014	61,55	47,14	5631,71	5378,32	253,39	6,75	3,26	92,65	11,17	24,00	3,86	0,76	2,64	0,47
26.03.2014	63,49	48,02	5634,53	5384,90	249,63	6,78	3,28	98,69	11,30	24,00	4,11	0,81	2,84	0,47
27.03.2014	63,00	47,56	5636,19	5391,77	244,42	6,80	3,30	98,14	10,91	24,00	4,09	0,80	2,83	0,46
28.03.2014	62,52	47,51	5635,63	5394,32	241,31	6,77	3,26	95,62	10,76	24,00	3,98	0,78	2,76	0,45
29.03.2014	65,06	48,50	5635,05	5390,11	244,94	6,77	3,25	104,76	11,26	24,00	4,37	0,86	3,04	0,47
30.03.2014	64,09	48,56	5648,54	5368,03	280,51	6,72	3,19	100,78	12,65	24,00	4,20	0,82	2,85	0,53
31.03.2014	63,20	47,54	5645,25	5386,73	258,52	6,87	3,34	100,17	11,53	24,00	4,17	0,82	2,88	0,48
01.12.2014	70,65	50,69	6304,80	6067,27	237,53	7,64	3,55	137,46	11,33	24,00	5,73	1,12	4,13	0,47
02.12.2014	86,56	61,65	6599,79	6392,42	207,37	8,11	3,54	177,31	12,12	24,00	7,39	1,45	5,43	0,51
03.12.2014	84,91	59,85	6227,26	6011,12	216,14	7,64	3,60	168,95	12,26	24,00	7,04	1,38	5,15	0,51
04.12.2014	77,79	56,32	6198,58	5964,05	234,53	7,55	3,60	146,04	12,36	24,00	6,09	1,19	4,38	0,52
05.12.2014	86,63	58,87	6186,16	5916,98	269,18	7,54	3,62	187,31	15,57	24,00	7,81	1,53	5,63	0,65
06.12.2014	90,33	62,63	6011,96	5761,32	250,64	7,24	3,51	182,04	14,96	24,00	7,59	1,49	5,47	0,62
07.12.2014	69,29	50,71	6062,33	5769,95	292,38	7,23	3,55	126,87	13,62	24,00	5,29	1,04	3,68	0,57
08.12.2014	65,21	47,83	6043,68	5784,96	258,72	7,23	3,56	116,94	11,58	24,00	4,87	0,95	3,44	0,48
09.12.2014	70,25	50,25	6064,03	5816,19	247,84	7,23	3,52	133,29	11,80	24,00	5,55	1,09	3,97	0,49
10.12.2014	71,24	51,72	6055,44	5810,81	244,63	7,22	3,53	130,43	11,91	24,00	5,44	1,07	3,87	0,50
11.12.2014	66,10	48,59	6076,24	5819,84	256,40	7,21	3,52	118,38	11,70	24,00	4,93	0,97	3,48	0,49
12.12.2014	66,13	48,57	6059,28	5817,76	241,52	7,21	3,55	117,74	13,89	24,00	4,91	0,96	3,37	0,58
13.12.2014	66,90	49,01	6089,94	5841,35	248,59	7,22	3,51	120,74	16,01	24,00	5,03	0,99	3,38	0,67
14.12.2014	67,00	49,23	6130,97	5851,15	279,82	7,23	3,46	122,22	18,08	24,00	5,09	1,00	3,34	0,75
15.12.2014	67,29	49,85	6116,76	5878,79	237,97	7,22	3,48	118,17	15,34	24,00	4,92	0,97	3,32	0,64
16.12.2014	66,90	49,72	6128,13	5888,35	239,78	7,22	3,45	116,85	15,39	24,00	4,87	0,95	3,27	0,64
17.12.2014	67,36	49,77	6080,39	5831,47	248,92	7,25	3,54	118,92	16,07	24,00	4,96	0,97	3,31	0,67

Дата	Данные приборного учета										Данные обработки			
	Температура		Масса			Давление		Мощность		Время	Мощность			
	t1	t2	M1	M2	M3	P1	P2	Qобщ	Qгвс	ВНР	Qобщ	Qпот	Qов	Qгвс
°C	°C	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал/сут	Гкал/сут	час	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
18.12.2014	66,60	49,21	6112,17	5870,02	242,15	7,24	3,47	117,82	15,42	24,00	4,91	0,96	3,30	0,64
19.12.2014	67,24	49,59	6041,75	5798,99	242,76	7,24	3,57	118,27	15,62	24,00	4,93	0,97	3,31	0,65
20.12.2014	67,73	49,87	6035,57	5796,00	239,57	7,29	3,60	119,33	15,52	24,00	4,97	0,97	3,35	0,65
21.12.2014	67,90	50,29	6179,59	5897,81	281,78	7,23	3,41	122,46	18,42	24,00	5,10	1,00	3,33	0,77
22.12.2014	66,83	49,79	6104,44	5865,20	239,24	7,24	3,49	115,56	15,29	24,00	4,82	0,94	3,23	0,64
23.12.2014	67,54	49,76	6087,45	5840,91	246,54	7,64	3,88	120,09	15,94	24,00	5,00	0,98	3,36	0,66
24.12.2014	67,44	50,31	6443,54	6197,15	246,39	7,64	3,41	122,45	15,93	24,00	5,10	1,00	3,44	0,66
25.12.2014	69,62	51,73	6398,71	6155,49	243,22	7,66	3,47	126,74	16,27	24,00	5,28	1,04	3,57	0,68
26.12.2014	74,08	54,24	6423,98	6195,07	228,91	7,68	3,44	139,69	16,33	24,00	5,82	1,14	4,00	0,68
27.12.2014	79,12	56,76	6408,48	6184,35	224,13	7,69	3,43	155,91	17,08	24,00	6,50	1,27	4,51	0,71
28.12.2014	77,37	56,02	6445,85	6189,33	256,52	7,68	3,42	151,78	19,17	24,00	6,32	1,24	4,29	0,80
29.12.2014	75,42	55,26	6397,60	6169,15	228,45	7,67	3,46	141,42	16,46	24,00	5,89	1,15	4,05	0,69
30.12.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---
31.12.2014	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0	---	---	---	---

Таблица А-12– Оценка величины фактического теплopotребления по сравнению с договорными значениями по Источнику - Котельная ООО «КомЭнерго»

Дата	Договорная нагрузка			Температура наружного воздуха	Фактическая нагрузка				Фактическая нагрузка (в пересчете на расчетные условия)			Коэффициент от- ношения факт/договор	
	Qов	Qгвс	Qобщ		tn.в.	Qобщ	Qпот	Qов (без потерь)	Qгвс	Qобщ	Qов (без потерь)	Qгвс	к_от
	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	°С		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	
01.01.2014	11,06	4,29	15,35	-0,14	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2014	11,06	4,29	15,35	-3,59	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.2014	11,06	4,29	15,35	-23,03	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2014	11,06	4,29	15,35	-22,31	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2014	11,06	4,29	15,35	-9,58	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.2014	11,06	4,29	15,35	-8,76	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.2014	11,06	4,29	15,35	-7,99	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2014	11,06	4,29	15,35	-3,19	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.2014	11,06	4,29	15,35	-0,08	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.2014	11,06	4,29	15,35	0,08	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.2014	11,06	4,29	15,35	-3,59	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.2014	11,06	4,29	15,35	-0,03	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.2014	11,06	4,29	15,35	-3,15	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.2014	11,06	4,29	15,35	-1,14	4,41	0,86	3,11	0,43	9,77	7,87	1,04	0,71	0,24
15.01.2014	11,06	4,29	15,35	-9,53	5,32	1,04	3,82	0,46	9,15	7,00	1,11	0,63	0,26
16.01.2014	11,06	4,29	15,35	-15,00	5,62	1,10	4,06	0,46	8,52	6,32	1,09	0,57	0,26
17.01.2014	11,06	4,29	15,35	-12,55	5,64	1,11	4,08	0,45	9,00	6,81	1,08	0,62	0,25
18.01.2014	11,06	4,29	15,35	-14,44	6,17	1,21	4,50	0,46	9,42	7,11	1,10	0,64	0,26
19.01.2014	11,06	4,29	15,35	-22,86	7,57	1,48	5,51	0,57	9,89	7,04	1,37	0,64	0,32
20.01.2014	11,06	4,29	15,35	-21,88	7,10	1,39	5,20	0,50	9,39	6,80	1,20	0,61	0,28
21.01.2014	11,06	4,29	15,35	-11,18	5,31	1,04	3,79	0,48	8,78	6,59	1,15	0,60	0,27

Дата	Договорная нагрузка			Температура наружного воздуха	Фактическая нагрузка				Фактическая нагрузка (в пересчете на расчетные условия)			Коэффициент от- ношения факт/договор	
	Qов	Qгвс	Qобщ	тн.в.	Qобщ	Qпот	Qов (без потерь)	Qгвс	Qобщ	Qов (без потерь)	Qгвс	к_от	к_гвс
	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	°С	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч		
22.01.2014	11,06	4,29	15,35	-17,28	6,50	1,27	4,71	0,52	9,41	6,89	1,24	0,62	0,29
23.01.2014	11,06	4,29	15,35	-21,60	7,20	1,41	5,28	0,50	9,56	6,94	1,21	0,63	0,28
24.01.2014	11,06	4,29	15,35	-24,51	7,49	1,47	5,52	0,50	9,47	6,79	1,21	0,61	0,28
25.01.2014	11,06	4,29	15,35	-28,89	7,92	1,55	5,86	0,51	9,35	6,58	1,22	0,60	0,28
26.01.2014	11,06	4,29	15,35	-27,10	8,03	1,57	5,86	0,60	9,83	6,82	1,44	0,62	0,34
27.01.2014	11,06	4,29	15,35	-27,39	8,29	1,62	6,14	0,53	9,99	7,11	1,26	0,64	0,29
28.01.2014	11,06	4,29	15,35	-28,11	8,42	1,65	6,25	0,52	10,03	7,13	1,25	0,64	0,29
01.03.2014	11,06	4,29	15,35	-9,98	5,07	0,99	3,54	0,54	8,69	6,40	1,30	0,58	0,30
02.03.2014	11,06	4,29	15,35	-9,23	5,38	1,05	3,69	0,64	9,41	6,83	1,53	0,62	0,36
03.03.2014	11,06	4,29	15,35	-6,23	4,90	0,96	3,44	0,50	9,24	7,08	1,20	0,64	0,28
04.03.2014	11,06	4,29	15,35	-8,36	4,93	0,97	3,48	0,48	8,77	6,64	1,16	0,60	0,27
05.03.2014	11,06	4,29	15,35	-7,45	4,79	0,94	3,36	0,48	8,72	6,62	1,16	0,60	0,27
06.03.2014	11,06	4,29	15,35	-2,46	4,31	0,84	2,99	0,47	9,11	7,13	1,14	0,64	0,27
07.03.2014	11,06	4,29	15,35	-2,01	4,33	0,85	2,99	0,49	9,29	7,28	1,17	0,66	0,27
08.03.2014	11,06	4,29	15,35	0,39	4,35	0,85	3,03	0,47	10,22	8,24	1,12	0,75	0,26
09.03.2014	11,06	4,29	15,35	0,58	4,30	0,84	2,96	0,50	10,15	8,11	1,20	0,73	0,28
10.03.2014	11,06	4,29	15,35	0,68	4,48	0,88	3,07	0,53	10,62	8,46	1,28	0,76	0,30
11.03.2014	11,06	4,29	15,35	1,60	4,24	0,83	2,93	0,47	10,44	8,47	1,14	0,77	0,27
12.03.2014	11,06	4,29	15,35	0,73	4,30	0,84	2,97	0,49	10,20	8,20	1,16	0,74	0,27
13.03.2014	11,06	4,29	15,35	-0,10	4,40	0,86	3,07	0,47	10,14	8,14	1,14	0,74	0,27
14.03.2014	11,06	4,29	15,35	-1,59	4,24	0,83	2,94	0,46	9,25	7,30	1,11	0,66	0,26
15.03.2014	11,06	4,29	15,35	0,73	4,30	0,84	2,99	0,47	10,23	8,26	1,12	0,75	0,26
16.03.2014	11,06	4,29	15,35	1,45	4,53	0,89	3,10	0,54	11,06	8,87	1,30	0,80	0,30
17.03.2014	11,06	4,29	15,35	1,25	4,18	0,82	2,90	0,46	10,14	8,22	1,10	0,74	0,26

Дата	Договорная нагрузка			Температура наружного воздуха	Фактическая нагрузка				Фактическая нагрузка (в пересчете на расчетные условия)			Коэффициент от- ношения факт/договор	
	Qов	Qгвс	Qобщ	тн.в.	Qобщ	Qпот	Qов (без потерь)	Qгвс	Qобщ	Qов (без потерь)	Qгвс	к_от	к_гвс
	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	°С	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч		
18.03.2014	11,06	4,29	15,35	-0,94	4,29	0,84	2,97	0,48	9,57	7,58	1,15	0,69	0,27
19.03.2014	11,06	4,29	15,35	-1,91	4,43	0,87	3,06	0,51	9,56	7,47	1,22	0,68	0,28
20.03.2014	11,06	4,29	15,35	-6,34	4,73	0,93	3,30	0,51	8,90	6,75	1,21	0,61	0,28
21.03.2014	11,06	4,29	15,35	-8,16	4,89	0,96	3,47	0,47	8,74	6,66	1,12	0,60	0,26
22.03.2014	11,06	4,29	15,35	-1,93	4,27	0,84	2,98	0,45	9,20	7,28	1,08	0,66	0,25
23.03.2014	11,06	4,29	15,35	0,78	4,26	0,83	2,92	0,50	10,12	8,08	1,21	0,73	0,28
24.03.2014	11,06	4,29	15,35	3,46	4,12	0,81	2,86	0,45	11,02	9,14	1,07	0,83	0,25
25.03.2014	11,06	4,29	15,35	4,63	3,86	0,76	2,64	0,47	10,90	9,03	1,12	0,82	0,26
26.03.2014	11,06	4,29	15,35	1,63	4,11	0,81	2,84	0,47	10,13	8,19	1,13	0,74	0,26
27.03.2014	11,06	4,29	15,35	-1,08	4,09	0,80	2,83	0,46	9,08	7,19	1,09	0,65	0,25
28.03.2014	11,06	4,29	15,35	-0,53	3,98	0,78	2,76	0,45	9,02	7,17	1,08	0,65	0,25
29.03.2014	11,06	4,29	15,35	-3,20	4,37	0,86	3,04	0,47	9,02	7,04	1,13	0,64	0,26
30.03.2014	11,06	4,29	15,35	-5,23	4,20	0,82	2,85	0,53	8,17	6,08	1,26	0,55	0,29
31.03.2014	11,06	4,29	15,35	-4,08	4,17	0,82	2,88	0,48	8,39	6,42	1,15	0,58	0,27
01.12.2014	11,06	4,29	15,35	-9,34	5,73	1,12	4,13	0,47	9,88	7,63	1,13	0,69	0,26
02.12.2014	11,06	4,29	15,35	-22,46	7,39	1,45	5,43	0,51	9,66	7,00	1,21	0,63	0,28
03.12.2014	11,06	4,29	15,35	-19,83	7,04	1,38	5,15	0,51	9,67	7,06	1,23	0,64	0,29
04.12.2014	11,06	4,29	15,35	-15,26	6,09	1,19	4,38	0,52	9,19	6,76	1,24	0,61	0,29
05.12.2014	11,06	4,29	15,35	-18,70	7,81	1,53	5,63	0,65	11,02	7,94	1,56	0,72	0,36
06.12.2014	11,06	4,29	15,35	-23,86	7,59	1,49	5,47	0,62	9,82	6,83	1,50	0,62	0,35
07.12.2014	11,06	4,29	15,35	-6,29	5,29	1,04	3,68	0,57	9,95	7,56	1,36	0,68	0,32
08.12.2014	11,06	4,29	15,35	-4,44	4,87	0,95	3,44	0,48	9,67	7,56	1,16	0,68	0,27
09.12.2014	11,06	4,29	15,35	-10,31	5,55	1,09	3,97	0,49	9,38	7,11	1,18	0,64	0,28
10.12.2014	11,06	4,29	15,35	-7,04	5,44	1,07	3,87	0,50	9,99	7,74	1,19	0,70	0,28

Дата	Договорная нагрузка			Температура наружного воздуха	Фактическая нагрузка				Фактическая нагрузка (в пересчете на расчетные условия)			Коэффициент от- ношения факт/договор	
	Qов	Qгвс	Qобщ	тн.в.	Qобщ	Qпот	Qов (без потерь)	Qгвс	Qобщ	Qов (без потерь)	Qгвс	к_от	к_гвс
	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	°С	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч		
11.12.2014	11,06	4,29	15,35	-5,71	4,93	0,97	3,48	0,49	9,43	7,29	1,17	0,66	0,27
12.12.2014	11,06	4,29	15,35	-4,83	4,91	0,96	3,37	0,58	9,65	7,30	1,39	0,66	0,32
13.12.2014	11,06	4,29	15,35	-0,71	5,03	0,99	3,38	0,67	11,30	8,71	1,60	0,79	0,37
14.12.2014	11,06	4,29	15,35	-1,63	5,09	1,00	3,34	0,75	11,07	8,27	1,81	0,75	0,42
15.12.2014	11,06	4,29	15,35	0,14	4,92	0,97	3,32	0,64	11,41	8,91	1,53	0,81	0,36
16.12.2014	11,06	4,29	15,35	-1,56	4,87	0,95	3,27	0,64	10,62	8,13	1,54	0,73	0,36
17.12.2014	11,06	4,29	15,35	-2,50	4,96	0,97	3,31	0,67	10,48	7,90	1,61	0,71	0,37
18.12.2014	11,06	4,29	15,35	-3,45	4,91	0,96	3,30	0,64	10,07	7,57	1,54	0,68	0,36
19.12.2014	11,06	4,29	15,35	-3,53	4,93	0,97	3,31	0,65	10,09	7,56	1,56	0,68	0,36
20.12.2014	11,06	4,29	15,35	-3,33	4,97	0,97	3,35	0,65	10,24	7,71	1,55	0,70	0,36
21.12.2014	11,06	4,29	15,35	-0,11	5,10	1,00	3,33	0,77	11,69	8,85	1,84	0,80	0,43
22.12.2014	11,06	4,29	15,35	-1,05	4,82	0,94	3,23	0,64	10,69	8,21	1,53	0,74	0,36
23.12.2014	11,06	4,29	15,35	-4,28	5,00	0,98	3,36	0,66	10,02	7,44	1,59	0,67	0,37
24.12.2014	11,06	4,29	15,35	-5,80	5,10	1,00	3,44	0,66	9,78	7,18	1,59	0,65	0,37
25.12.2014	11,06	4,29	15,35	-7,73	5,28	1,04	3,57	0,68	9,62	6,96	1,63	0,63	0,38
26.12.2014	11,06	4,29	15,35	-12,29	5,82	1,14	4,00	0,68	9,50	6,73	1,63	0,61	0,38
27.12.2014	11,06	4,29	15,35	-14,85	6,50	1,27	4,51	0,71	10,03	7,05	1,71	0,64	0,40
28.12.2014	11,06	4,29	15,35	-14,63	6,32	1,24	4,29	0,80	9,89	6,74	1,92	0,61	0,45
29.12.2014	11,06	4,29	15,35	-9,83	5,89	1,15	4,05	0,69	10,16	7,36	1,65	0,67	0,38
30.12.2014	11,06	4,29	15,35	-16,05	---	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12.2014	11,06	4,29	15,35	-23,99	---	---	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение В. Расчетная потребность в тепловой мощности (теплоноситель «горячая вода») для целей инвестиционного планирования на 01.01.2015

Таблица В-1– Расчетная потребность в тепловой мощности, принятая для инвестиционного планирования на 01.01.2015. с разбивкой по кадастровым кварталам и указанием зоны действия Источника теплоснабжения

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	2-я Набережная улица 26	Очистные	0,062	0,000	0,000	0,063
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	2-я Набережная улица 26	Мойка, ремонт машин	0,108	0,000	0,002	0,110
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Белова	Адм. учр	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки	Гараж	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки	Гараж	0,028	0,000	0,000	0,028
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки	Постройка	0,001	0,000	0,000	0,001
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки	Гараж	0,059	0,000	0,000	0,059
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки	Гараж	0,152	0,000	0,000	0,152
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		ООО "Рубикон"	0,084	0,000	0,001	0,085
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,282	0,000	0,000	0,282
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,282	0,000	0,000	0,282
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,803	0,000	0,000	0,803
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,085	0,000	0,000	0,085
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,056	0,000	0,000	0,057
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,112	0,000	0,000	0,112
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,088	0,000	0,003	0,091
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,088	0,000	0,001	0,089
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,008	0,000	0,000	0,008

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,009	0,000	0,000	0,009
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	блок №20 участок№7 в р-н ЖБИ СПАО ЧУС	гаражи	0,025	0,000	0,000	0,025
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ		ФОРМЗ	0,880	5,280	1,500	7,660
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корп. 205	АБК (СУ-1 корп. 205)	0,220	0,000	0,002	0,222
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корп. 103, ул. Белова, 7	ФГУП "АТЦ" (корп 103)	0,112	0,400	0,013	0,525
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпуса ЧМЗ №№ 39, 40, 45, 59, 78, 84, 378, 409, 760, 760А, 853	ООО "Машиностроительный комплекс ЧМЗ"	0,008	0,000	0,000	0,008
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпуса ЧМЗ №№ 31, 470, 470А, 468 + Адм.здание	ФПС №80 МЧС	0,423	0,000	0,000	0,423
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №84А	ЗАО "Поликор"	0,006	0,000	0,000	0,006
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпуса ЧМЗ №16, 60, 754	ООО "Прибор-сервис"	0,028	0,000	0,003	0,031
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпуса ЧМЗ №745	ЗАО "СМНУ-70"	0,034	0,000	0,002	0,037
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №170	ООО "Тепловодоканал"	0,012	0,003	0,000	0,015
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №270	ООО "Тепловодоканал"	0,004	0,001	0,000	0,005
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №218	ООО "Тепловодоканал"	0,106	0,000	0,000	0,106
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №799	ООО "Тепловодоканал"	0,040	0,017	0,000	0,057
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №191/1	ООО "Тепловодоканал"	0,018	0,095	0,000	0,114
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №62	ООО "Тепловодоканал"	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №190/1	ООО "Тепловодоканал"	0,003	0,000	0,000	0,003
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №5а	ООО "Тепловодоканал"	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №7	ООО "Тепловодоканал"	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №13	ООО "Тепловодоканал"	0,012	0,000	0,000	0,012
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №12	ООО "Тепловодоканал"	0,070	0,047	0,000	0,117
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №711	ООО "Тепловодоканал"	0,001	0,000	0,000	0,001
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №712	ООО "Тепловодоканал"	0,021	0,006	0,000	0,028
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №717	ООО "Тепловодоканал"	0,011	0,015	0,000	0,026
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №741	ООО "Тепловодоканал"	0,003	0,000	0,000	0,003
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №742	ООО "Тепловодоканал"	0,002	0,000	0,000	0,002
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №743	ООО "Тепловодоканал"	0,001	0,000	0,000	0,001
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №103	ООО "Тепловодоканал"	0,010	0,000	0,000	0,010
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №772	ООО "Тепловодоканал"	0,006	0,000	0,000	0,006
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №801	ООО "Тепловодоканал"	0,003	0,000	0,000	0,003
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №193	ООО "Тепловодоканал"	0,004	0,000	0,000	0,004

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №852	ООО "Тепловодоканал"	0,002	0,000	0,000	0,002
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №2034	ООО "Тепловодоканал"	0,005	0,000	0,000	0,005
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №163	ООО "Тепловодоканал"	0,003	0,000	0,000	0,003
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №158	ООО "Тепловодоканал"	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №829	ООО "Тепловодоканал"	0,001	0,000	0,000	0,001
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ №159	ООО "Управлениее автомобильного транспорта"	0,440	0,245	0,004	0,689
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ № 1-я площадка	ООО "Управлениее автомобильного транспорта"	3,960	2,200	0,019	6,179
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ № 43	ФГБУЗ ЦГиЭ №41 ФМБА России	0,033	0,078	0,001	0,113
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ № 47	ООО "Центр-Сервис"	0,063	0,089	0,026	0,179
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ № 62Т	ООО "Центр-Сервис"	0,015	0,032	0,001	0,047
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ № 921	ООО "Центр-Сервис"	0,101	0,414	0,139	0,655
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ № 1050А	ООО "Центр-Сервис"	0,001	0,000	0,000	0,001
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ № 11	ООО "Центр-Сервис"	0,194	0,819	0,017	1,030
18:28:000001	ТЭЦ АО ЧМЗ	корпус ЧМЗ № 761	ООО "Центр-Сервис"	0,095	0,070	0,004	0,169
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000001	9,484	9,811	1,739	21,034
18:28:000003	ТЭЦ АО ЧМЗ		Автошкола ДООСААФ	0,210	0,000	0,005	0,215
18:28:000003	ТЭЦ АО ЧМЗ	2-я Набережная, д. 20А	здание тира ДЮСШ №1	0,136	0,225	0,018	0,379
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000003	0,346	0,225	0,023	0,594
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,047	0,000	0,000	0,047
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,039	0,000	0,002	0,040
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Пром. объект	0,045	0,000	0,001	0,045
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Крылова, 51а	Пром. объект	0,010	0,000	0,000	0,010
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Энергия"	0,075	0,000	0,000	0,075
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Маяк"	0,188	0,000	0,000	0,188
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Прогресс"	0,169	0,000	0,000	0,169
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Прогресс"	0,114	0,000	0,000	0,114
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Юбилейный"	0,140	0,000	0,000	0,140
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Юбилейный"	0,140	0,000	0,000	0,140
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Юбилейный"	0,140	0,000	0,000	0,140
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж "Мир"	0,262	0,000	0,000	0,262
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,026	0,000	0,000	0,026

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,042	0,000	0,000	0,042
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,114	0,000	0,000	0,114
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,169	0,000	0,000	0,169
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,048	0,000	0,000	0,048
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,073	0,000	0,000	0,073
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Центральный"	0,132	0,000	0,000	0,132
18:28:000007	ТЭЦ АО ЧМЗ	Глинки, 2	база УПТК	0,792	0,000	0,000	0,792
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000007	2,776	0,000	0,002	2,778
18:28:000008	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,062	0,000	0,000	0,062
18:28:000008	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,095	0,000	0,000	0,095
18:28:000008	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,108	0,000	0,000	0,108
18:28:000008	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,062	0,000	0,000	0,062
18:28:000008	ТЭЦ АО ЧМЗ		База ООО "МСУ-106"	0,180	0,000	0,011	0,191
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000008	0,508	0,000	0,011	0,519
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	стр. 16	Адм. учр.	0,083	0,000	0,001	0,084
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	стр. 17	Адм. учр.	0,141	0,000	0,001	0,142
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	стр. 23	Адм. учр.	0,053	0,000	0,026	0,079
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	стр. 26	Адм. учр.	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	стр. 29	Адм. учр.	0,070	0,000	0,000	0,070
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	стр. 30	Адм. учр.	0,058	0,000	0,004	0,062
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	стр. 32	Адм. учр.	0,121	0,000	0,002	0,122
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	стр. 32	Адм. учр.	0,053	0,000	0,026	0,079
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	стр. 34	Адм. учр.	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	стр. 36	Адм. учр.	0,094	0,000	0,072	0,166
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	стр. 37	Адм. учр.	0,141	0,000	0,005	0,146
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	стр. 38	Адм. учр.	0,074	0,000	0,000	0,074
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки	Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 10	ж\д	0,048	0,000	0,022	0,070
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 12	ж\д	0,048	0,000	0,022	0,070
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 2	ж\д	0,073	0,000	0,004	0,077
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 4	ж\д	0,048	0,000	0,003	0,051
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 6	ж\д	0,052	0,000	0,007	0,059
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 6б	ж\д	0,153	0,000	0,008	0,161
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира, 10а		0,259	0,000	0,080	0,338

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира, 10б		0,159	0,000	0,076	0,235
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира, 2а		0,224	0,000	0,097	0,321
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира, 2б		0,150	0,000	0,064	0,214
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира, 6а		0,260	0,000	0,080	0,339
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мирам 8	ж\д	0,052	0,000	0,007	0,059
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гараж	0,021	0,000	0,000	0,021
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гараж	0,037	0,000	0,000	0,037
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гараж	0,032	0,000	0,000	0,032
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гараж	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гараж	0,047	0,000	0,000	0,047
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гараж	0,067	0,000	0,000	0,067
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гараж	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 57	Ж\д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул.Глинки	Пром об	0,001	0,000	0,000	0,001
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ		Г\к	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000009	ТЭЦ АО ЧМЗ		Г\к	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000009	2,750	0,000	0,612	3,362
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Белинского 11	ж\д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Белинского 12	ж\д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Белинского 14	ж\д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Белинского 3	ж\д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Белинского 4	ж\д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Белинского 5	ж\д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Белинского 6	ж\д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Белинского 7	Школа №7	0,352	0,000	0,034	0,386
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Белинского 9	ж\д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 1/53	ж\д	0,073	0,000	0,010	0,083
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 3	ж\д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 3а	ж\д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 5/1	ж\д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 7/2	ж\д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 9	ж\д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 9а	ж\д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 2/41	ж\д	0,073	0,000	0,010	0,083
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 2а	ж\д	0,047	0,000	0,006	0,053

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 4/13	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 6/16	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 8	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 8а	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Пром об	0,101	0,000	0,140	0,241
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гараж	0,010	0,000	0,000	0,010
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гараж	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 45	ж/д	0,047	0,000	0,003	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 47	ж/д	0,047	0,000	0,002	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 49	ж/д	0,047	0,000	0,003	0,050
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 51	ж/д	0,073	0,000	0,010	0,083
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 43	ж/д	0,047	0,000	0,003	0,050
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 1/10	ж/д	0,068	0,000	0,009	0,077
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 2/8	ж/д	0,068	0,000	0,009	0,077
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 3	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 3а	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 4	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 4а	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000010	ТЭЦ АО ЧМЗ			0,011	0,000	0,001	0,011
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000010	2,130	0,000	0,384	2,513
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж "Теремок-1"	0,048	0,000	0,000	0,048
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,021	0,000	0,000	0,021
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников	Гараж	0,069	0,000	0,008	0,076
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников	Пром об	0,080	0,000	0,012	0,092
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников	Котельная	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников	Адм учр	0,018	0,000	0,002	0,021
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников	Пром об	0,063	0,000	0,000	0,063
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников	Гараж	0,022	0,000	0,000	0,022
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников	Адм учр	0,070	0,000	0,006	0,076
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников	Постройка	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников	Теплица	0,219	0,000	0,004	0,223
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников	Пром об	0,022	0,000	0,002	0,024
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников 1	ж/д	0,206	0,083	0,028	0,317

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников 2	ж/д	0,351	0,000	0,146	0,497
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников 3	ж/д	0,528	0,000	0,072	0,600
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников 3	ж/д	0,528	0,000	0,072	0,600
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников 5	ж/д	0,528	0,000	0,072	0,600
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников 5	ж/д	0,528	0,000	0,072	0,600
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников 6а	Детсад	0,108	0,000	0,038	0,146
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников 7	ж/д	0,149	0,000	0,020	0,169
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Монтажников 9	ж/д	0,150	0,000	0,020	0,170
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр.Монтажников 11	ж/д	0,150	0,000	0,020	0,170
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	Т.Барамзиной	ДК	0,365	0,000	0,004	0,369
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. 2-я Набережная	Пром об	0,496	0,000	0,007	0,503
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Белова 11	ж/д	0,045	0,000	0,008	0,052
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Белова 13	ж/д	0,045	0,000	0,006	0,051
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глазовская	Гараж	0,072	0,000	0,000	0,072
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глазовская	Гараж	0,066	0,000	0,000	0,066
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глазовская	Гараж	0,054	0,000	0,000	0,054
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глазовская 36	ж/д	0,015	0,000	0,002	0,017
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глазовская 40	ж/д	0,048	0,000	0,000	0,048
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глазовская 53а	ж/д	0,033	0,000	0,000	0,033
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	Ул. Т.Барамзиной	Теплица	0,069	0,000	0,008	0,076
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гараж	0,009	0,000	0,000	0,009
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гараж	0,022	0,000	0,000	0,022
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гараж	0,022	0,000	0,000	0,022
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гаражи	0,039	0,000	0,000	0,039
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Мастерская худ. школы	0,070	0,000	0,002	0,072
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Пром об	0,003	0,000	0,000	0,003
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гаражи	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гаражи	0,023	0,000	0,002	0,025
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гаражи	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	Гаражи	0,038	0,000	0,000	0,038
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 20	Адм. учр.	0,086	0,000	0,029	0,116
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 22	Школа юных техников	0,074	0,000	0,002	0,075
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 4	Школа №4	0,264	0,343	0,038	0,645
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 6	ж/д ул. Т.Барамзиной 6	0,580	0,000	0,112	0,692
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 8	Поликлиника	0,194	0,000	0,031	0,225
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Адм. учр.	0,070	0,000	0,006	0,076

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Постройка	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Постройка	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,013	0,000	0,000	0,013
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,176	0,000	0,000	0,176
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,008	0,000	0,000	0,008
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,040	0,000	0,000	0,040
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,014	0,000	0,000	0,014
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,007	0,000	0,000	0,007
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСПК "Заводской"	0,046	0,000	0,000	0,046
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи в р-не р-не фильтровальной станции	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гараж + коттедж	0,023	0,000	0,015	0,038
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	по ул. Т.Барамзиной	гаражи в р-не прачечной	0,010	0,000	0,000	0,010
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи блок №1 участок №11 в р-не фильтровальной станции	0,007	0,000	0,000	0,007
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи в р-не р-не фильтровальной станции	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи блок №25 участок №9	0,033	0,000	0,000	0,033
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	2-я Набережная, д. 15, корп.1	производственный склад "Глазов Дистиллеры АКВА"	0,042	0,009	0,034	0,084
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	Т.Барамзиной, 24/6	гаражи	0,012	0,000	0,000	0,012
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	Белова, 7, стр. 11	здание УСПЗ 7000	0,070	0,000	0,000	0,070
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи "Калибри" в р-не корпуса 775-б	0,040	0,000	0,000	0,040
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	Белова, 3	гаражи	0,059	0,000	0,000	0,059
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гараж	0,002	0,000	0,000	0,002
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	Белова	гаражи блок №3 в р-не фильтровальной станции	0,031	0,000	0,000	0,031
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	2-я Набережная, 13	АО "ЛВЗ Глазовский"	0,920	0,000	0,050	0,970
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи блок №26 участок №9 "Контур" в р-не пожарной части	0,020	0,000	0,000	0,020
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи "Луч"	0,047	0,000	0,000	0,047
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи блок №3 участок №10 в р-не береговой насосной	0,045	0,000	0,000	0,045

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	2-я Набережная	г.к "Волна" в р-не береговой насосной	0,057	0,000	0,000	0,057
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	2-я Набережная, 13	Пивоваренный завод	0,300	0,000	0,156	0,456
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	Белова	гаражи блок №1 по ул. Белова	0,015	0,000	0,000	0,015
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	Белова	гаражи блок №4 по ул. Белова	0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи	0,052	0,000	0,000	0,052
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи в р-не фильтровальной станции	0,002	0,000	0,000	0,002
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи в р-не фильтровальной станции	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	Белова	гаражи блок №2 по ул. Белова	0,015	0,000	0,000	0,015
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи в р-не 775/б корпуса	0,010	0,000	0,000	0,010
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи блок №36 учаток №9	0,040	0,000	0,000	0,040
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	Белова, 3	Кафе "Савояры"	0,040	0,000	0,005	0,045
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ	Белова, 3	пекарный цех.	0,019	0,000	0,000	0,020
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи блок№2 участок №10 в р-не береговой насосной	0,032	0,000	0,000	0,032
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		гаражи блок№2 участок №10 в р-не береговой насосной	0,013	0,000	0,000	0,013
18:28:000011	ТЭЦ АО ЧМЗ		МСУ-58	1,502	3,555	0,131	5,188
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000011	10,621	3,990	1,242	15,854
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 1	ж\д	0,336	0,000	0,066	0,402
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса		0,054	0,000	0,004	0,057
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса	Школа	0,735	0,000	0,375	1,110
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 1	ж\д	1,489	0,000	0,620	2,108
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 2а	Детсад	0,238	0,191	0,210	0,639
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 3	ж\д	0,595	0,000	0,306	0,901
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 3	ж\д	0,595	0,000	0,305	0,900
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 3	ж\д	0,455	0,000	0,235	0,690
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 3а	Детсад	0,238	0,128	0,210	0,576
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 5	ж\д	0,269	0,000	0,098	0,367
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 7/1	ж\д	0,270	0,000	0,098	0,368
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина	КНС	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина	Мастерские	0,040	0,000	0,010	0,050

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина		0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина	Теплица	0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 10	Магазин	0,123	0,000	0,003	0,126
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 10г	магазин	0,009	0,000	0,000	0,009
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 3	ж/д	0,269	0,000	0,098	0,367
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 5	ж/д	1,224	0,000	0,558	1,782
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 7	ж/д	0,815	0,000	0,209	1,024
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 9	Школа №15	0,321	0,363	0,160	0,843
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 2	ж/д	0,568	0,000	0,206	0,773
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 2	ж/д	0,381	0,000	0,150	0,531
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 4	Церковь	0,097	0,000	0,002	0,098
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 4а	ж/д	0,642	0,000	0,217	0,859
18:28:000013	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 6	ж/д	0,824	0,000	0,116	0,939
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000013	10,637	0,681	4,255	15,573
18:28:000014	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 7	АТС	0,017	0,000	0,000	0,017
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000014	0,017	0,000	0,000	0,017
18:28:000018	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,338	0,000	0,000	0,338
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000018	0,338	0,000	0,000	0,338
18:28:000019	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,059	0,000	0,025	0,084
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000019	0,059	0,000	0,025	0,084
18:28:000020	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,086	0,000	0,021	0,107
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000020	0,086	0,000	0,021	0,107
18:28:000021	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул.	Автомойка	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000021	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул.	Насос. ст.	0,035	0,000	0,000	0,035
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000021	0,047	0,000	0,000	0,047
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул.	Блок №2	0,056	0,000	0,000	0,056
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул.	Пром об	0,033	0,000	0,000	0,033
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул.	Рем. боксы	0,048	0,000	0,002	0,050
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул.	РМУ	0,078	0,000	0,010	0,089
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	АЗС	0,028	0,000	0,009	0,037

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Деревообработ. цех	0,144	0,000	0,017	0,161
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Пром об	0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 117	ж/д	0,208	0,000	0,027	0,235
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 119	ж/д	0,197	0,000	0,027	0,224
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 121	ж/д	0,238	0,000	0,061	0,299
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 123	ж/д	0,241	0,000	0,061	0,302
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 125	ж/д	0,249	0,000	0,039	0,288
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 127	ж/д	0,249	0,000	0,077	0,326
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мопра 33а		0,202	0,000	0,015	0,217
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мопра 35	ж/д	0,270	0,000	0,038	0,308
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мопра, 37	проходная	0,008	0,000	0,000	0,008
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мопра, 37	Гараж, склад	0,008	0,000	0,000	0,008
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Западный"	0,108	0,000	0,000	0,108
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Маяк"	0,188	0,000	0,000	0,188
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Спутник"	0,191	0,000	0,000	0,191
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Спутник"	0,191	0,000	0,000	0,191
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Спутник"	0,191	0,000	0,000	0,191
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Западный"	0,100	0,000	0,000	0,100
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Западный"	0,081	0,000	0,000	0,081
18:28:000022	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Центральный"	0,132	0,000	0,000	0,132
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000022	3,480	0,000	0,383	3,863
18:28:000023	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 106	ж/д	0,370	0,000	0,140	0,511
18:28:000023	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 114	ж/д	0,324	0,000	0,157	0,480
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000023	0,694	0,000	0,297	0,991
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,121	0,000	0,000	0,121
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул Крылова 51а	Адм. учр.	0,039	0,000	0,002	0,040
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,032	0,000	0,000	0,032
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 110	ж/д	0,173	0,000	0,086	0,259
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 116	ж/д	0,180	0,000	0,083	0,262
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 118	ж/д	0,180	0,000	0,083	0,262
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 120	ж/д	0,109	0,000	0,036	0,145
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 120	ж/д	0,109	0,000	0,036	0,145
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 120	ж/д	0,109	0,000	0,036	0,145

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 122	ж\д	0,557	0,000	0,165	0,722
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,046	0,000	0,000	0,046
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,039	0,000	0,000	0,039
18:28:000024	ТЭЦ АО ЧМЗ		ГСК "Гранат"	0,048	0,000	0,016	0,064
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000024	1,751	0,000	0,542	2,293
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,095	0,000	0,000	0,095
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,049	0,000	0,000	0,049
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,025	0,000	0,000	0,025
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,034	0,000	0,000	0,034
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,031	0,000	0,000	0,031
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,006	0,000	0,000	0,006
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,108	0,000	0,000	0,108
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,050	0,000	0,000	0,050
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,037	0,000	0,000	0,037
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,024	0,000	0,000	0,024
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,009	0,000	0,000	0,009
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,046	0,000	0,000	0,046
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,048	0,000	0,000	0,048
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,031	0,000	0,000	0,031
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,008	0,000	0,000	0,008
18:28:000025	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,048	0,000	0,000	0,048
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000025	0,694	0,000	0,000	0,694
18:28:000026	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Гоголя 22	Магазин	0,013	0,000	0,003	0,017
18:28:000026	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мопра 7	ж\д	0,015	0,000	0,001	0,016
18:28:000026	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Некрасова 27	ж\д	0,009	0,000	0,001	0,009
18:28:000026	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Некрасова 29	ж\д	0,013	0,000	0,002	0,015
18:28:000026	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Некрасова 37	ж\д	0,026	0,000	0,000	0,027
18:28:000026	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Некрасова 39а	ж\д	0,023	0,000	0,000	0,023
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000026	0,099	0,000	0,007	0,106
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,111	0,000	0,000	0,111

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,040	0,000	0,000	0,040
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,041	0,000	0,000	0,041
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,036	0,000	0,000	0,036
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,019	0,000	0,000	0,019
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,045	0,000	0,000	0,045
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,021	0,000	0,000	0,021
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,095	0,000	0,000	0,095
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,070	0,000	0,000	0,070
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,025	0,000	0,000	0,025
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,041	0,000	0,000	0,041
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,033	0,000	0,000	0,033
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,045	0,000	0,000	0,045
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,036	0,000	0,000	0,036
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,036	0,000	0,000	0,036
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,044	0,000	0,000	0,044
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,044	0,000	0,000	0,044
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,014	0,000	0,000	0,014
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,014	0,000	0,000	0,014
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,017	0,000	0,000	0,017
18:28:000027	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,057	0,000	0,000	0,057
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000027	0,957	0,000	0,000	0,957
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки	Гаражи	0,067	0,000	0,000	0,067
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки	Гараж	0,110	0,000	0,000	0,110
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки 7	ж/д	0,219	0,000	0,030	0,249
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 1а	Дет. поликлиника	0,076	0,000	0,003	0,078
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 1в	Туб. диспансер	0,145	0,000	0,020	0,165
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 1г	Стоматология	0,100	0,000	0,013	0,114
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 2а	Корпус 8	0,053	0,000	0,007	0,060
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Магазин	0,020	0,000	0,000	0,020
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 62	Магазин	0,044	0,000	0,003	0,047
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 66	ж/д	0,181	0,000	0,026	0,207
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 68	ж/д	0,164	0,000	0,022	0,186

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 14	ж/д	0,073	0,000	0,002	0,075
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	СЭС	0,113	0,000	0,016	0,128
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	ЛОР, глаз., кож., жен. конс.	0,156	0,000	0,045	0,201
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	СЭС	0,114	0,000	0,016	0,130
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Акушерское отделение	0,132	0,000	0,024	0,156
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Полмиклиника	0,163	0,000	0,003	0,166
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Клиническая лаборатория	0,157	0,000	0,005	0,162
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Пищеблок	0,032	0,000	0,004	0,035
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Молочная кухня	0,036	0,000	0,026	0,062
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Сомат. отделение	0,244	0,000	0,033	0,277
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Инфекционный корпус	0,053	0,000	0,002	0,055
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Операционный блок	0,956	0,000	0,347	1,303
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Склад	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Склад	0,032	0,000	0,001	0,032
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Прачечная	0,289	0,000	0,199	0,487
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Бак. лаборат.	0,046	0,000	0,017	0,063
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Морг	0,043	0,000	0,007	0,050
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Мастерские	0,057	0,000	0,002	0,059
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 22	Пищеблок	0,032	0,000	0,004	0,035
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 26	ж/д	0,219	0,000	0,030	0,249
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая	Постройка	0,030	0,000	0,000	0,030
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 10	адм. учр.	0,094	0,000	0,015	0,109
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 10а	Детсад - пристройка	0,018	0,000	0,018	0,036
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 12	Детсад	0,164	0,000	0,022	0,186
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 14	ж/д	0,164	0,000	0,022	0,186
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 16	ж/д	0,164	0,000	0,022	0,186
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 18	ж/д	0,164	0,000	0,022	0,186
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 2	магазин	0,025	0,000	0,002	0,027
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 20/24	магазин	0,081	0,000	0,006	0,087
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 4	ж/д	0,164	0,000	0,022	0,186
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 4а	ж/д	0,219	0,000	0,030	0,249
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 6	ж/д	0,164	0,000	0,022	0,186
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 8	ж/д	0,164	0,000	0,022	0,186
18:28:000028	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 8а	Детсад	0,104	0,000	0,014	0,118
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000028	5,858	0,000	1,147	7,005

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 26	Дом техники	0,114	0,000	0,002	0,116
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского	Постройка	0,004	0,000	0,001	0,005
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 11	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 12	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 13	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 14	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 2/13	ж/д	0,073	0,000	0,010	0,083
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 3	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 4	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 5	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 6	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 46	ж/д	0,379	0,000	0,186	0,565
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 52	магазин	0,120	0,000	0,065	0,184
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 54	ж/д	0,164	0,000	0,038	0,201
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 56	ж/д	0,161	0,000	0,037	0,198
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира	Постройка	0,016	0,000	0,004	0,020
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 11/1	ж/д	0,073	0,000	0,010	0,083
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 15	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 15а	ж/д	0,056	0,000	0,008	0,064
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 17	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 19	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 21	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 21а	ж/д	0,056	0,000	0,008	0,064
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 27	Магазин	0,056	0,000	0,002	0,058
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 29	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 31	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 31а	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Молодежная 2/13	ж/д	0,064	0,000	0,003	0,067
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Молодежная 3	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Молодежная 4	ж/д	0,043	0,000	0,003	0,046
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Молодежная 5	Адм учр	0,048	0,000	0,003	0,051
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Молодежная 6	ж/д	0,056	0,000	0,008	0,064
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Молодежная 7	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Молодежная 8	ж/д	0,043	0,000	0,018	0,061
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая	Гаражи	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая	Гаражи	0,092	0,000	0,008	0,101

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая	Адм. учр.	0,071	0,000	0,032	0,103
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая	Постройка	0,021	0,000	0,000	0,021
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 22/25	Адм. учр.	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 22а	ж/д	0,016	0,000	0,003	0,019
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 23/23	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 24	Адм. учр.	0,064	0,000	0,002	0,066
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 24а	ж/д	0,074	0,000	0,000	0,074
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 24б	ж/д	0,070	0,000	0,154	0,224
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 25	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 26	адм. учр.	0,056	0,000	0,014	0,071
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 26а	ж/д	0,056	0,000	0,008	0,064
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 27	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 27а	Культура	0,021	0,000	0,002	0,023
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 32	ж/д	0,048	0,000	0,007	0,054
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 33	ж/д	0,047	0,000	0,003	0,050
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 33а	ж/д	0,056	0,000	0,008	0,064
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 34	ж/д	0,048	0,000	0,007	0,054
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 34а	ж/д	0,048	0,000	0,007	0,054
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 35	ж/д	0,047	0,000	0,003	0,050
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 36а	адм. учр.	0,142	0,000	0,005	0,147
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 10/18	ж/д	0,047	0,000	0,018	0,064
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 14	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 15/10	ж/д	0,073	0,000	0,010	0,083
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 16/12	ж/д	0,073	0,000	0,010	0,083
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 16/9	ж/д	0,047	0,000	0,018	0,064
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 20	ж/д	0,042	0,000	0,018	0,060
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 22/37	ж/д	0,064	0,000	0,002	0,066
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 24/36	адм. учр.	0,048	0,000	0,007	0,054
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 28	ж/д	0,186	0,000	0,053	0,238
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная		0,013	0,000	0,000	0,013
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная	Постройка	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная	Постройка	0,007	0,000	0,002	0,009
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная	Постройка	0,009	0,000	0,001	0,010
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 10	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 10а	ж/д	0,043	0,000	0,000	0,043
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 11/1	ж/д	0,064	0,000	0,002	0,066

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 12	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 12а	Детсад	0,070	0,000	0,012	0,082
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 14	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 15	ж/д	0,043	0,000	0,002	0,045
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 16	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 16а	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 17/31	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 18/29	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 19/30	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 20/28	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 21	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 21а	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 21б	ж/д	0,067	0,000	0,003	0,070
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 22	ж/д	0,056	0,000	0,008	0,064
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 23	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 23а	ж/д	0,047	0,000	0,006	0,053
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 24	Детсад	0,048	0,000	0,003	0,051
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 25/48	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 26	ж/д	0,056	0,000	0,014	0,071
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 26а	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 28/50	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 5/9	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 6/7	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 7/10	ж/д	0,047	0,000	0,018	0,064
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 8/8	ж/д	0,064	0,000	0,009	0,073
18:28:000029	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Школьная 9	ж/д	0,043	0,000	0,006	0,049
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000029	5,842	0,000	1,162	7,004
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 19	РК "Айсберг"	0,037	0,000	0,000	0,037
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 19	ж/д	0,092	0,000	0,046	0,138
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 20	ж/д	0,069	0,000	0,009	0,078
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 21/10	ж/д	0,109	0,000	0,015	0,124
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 25	Детсад	0,057	0,000	0,004	0,061
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 31а	УдГУ	0,079	0,000	0,007	0,086
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская		0,013	0,000	0,000	0,013
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 1/29	ж/д	0,068	0,000	0,010	0,078

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 12\22	ж/д	0,110	0,000	0,015	0,125
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 14	ж/д	0,104	0,000	0,014	0,118
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 14а	ж/д	0,123	0,000	0,017	0,140
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 16	ж/д	0,104	0,000	0,014	0,118
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 16а	ж/д	0,123	0,000	0,017	0,140
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 2/31	ж/д	0,068	0,000	0,009	0,077
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 3	ж/д	0,068	0,000	0,009	0,077
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 4	ж/д	0,068	0,000	0,009	0,077
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 5	ж/д	0,070	0,000	0,010	0,080
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 6	ж/д	0,079	0,000	0,007	0,086
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 7	ж/д	0,068	0,000	0,009	0,077
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 8	ж/д	0,068	0,000	0,009	0,077
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 2/17	ж/д	0,102	0,000	0,014	0,116
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 4	ж/д	0,110	0,000	0,015	0,125
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 6	ж/д	0,110	0,000	0,015	0,125
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 8/33	ж/д	0,114	0,000	0,015	0,130
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Наговицына 1/21	ж/д	0,114	0,000	0,016	0,129
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Наговицына 2/23	ж/д	0,068	0,000	0,009	0,077
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Наговицына 3	ж/д	0,110	0,000	0,015	0,125
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Наговицына 4	ж/д	0,068	0,000	0,009	0,077
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Наговицына 5	ж/д	0,118	0,000	0,016	0,134
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Наговицына 6	ж/д	0,070	0,000	0,010	0,080
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Наговицына 8	ж/д	0,068	0,000	0,009	0,077
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 1/39	ж/д	0,110	0,000	0,015	0,125
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 11/17	ж/д	0,113	0,000	0,015	0,128
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 13/18	ж/д	0,112	0,000	0,015	0,127
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 15	ж/д	0,069	0,000	0,009	0,078
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 17	ж/д	0,110	0,000	0,015	0,125
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 19	Кинотеатр	0,069	0,077	0,004	0,149
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 21	ж/д	0,157	0,000	0,015	0,172
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 23	ж/д	0,069	0,000	0,009	0,078
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 3	ж/д	0,069	0,000	0,009	0,078
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 3а	ж/д	0,041	0,000	0,006	0,047
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 5	ж/д	0,027	0,000	0,009	0,037
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 7	ж/д	0,041	0,000	0,006	0,047
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 9	ж/д	0,120	0,000	0,016	0,136

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 14	Худ. школа	0,078	0,000	0,002	0,080
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 18	Адм. учр.	0,152	0,000	0,021	0,173
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 19	Баня	0,110	0,000	0,016	0,126
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 19а	Адм учр	0,026	0,000	0,005	0,030
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 25	ж/д	0,041	0,000	0,006	0,047
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 27	ж/д	0,041	0,000	0,006	0,047
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 33	ж/д	0,041	0,000	0,006	0,047
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 35	ж/д	0,041	0,000	0,006	0,047
18:28:000030	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 37	ж/д	0,041	0,000	0,006	0,047
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000030	4,307	0,077	0,589	4,972
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	Короленко 29б	ж/д	0,218	0,000	0,030	0,248
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	Короленко 31	Магазин	0,141	0,000	0,006	0,147
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	Т.Барамзиной 1/33	ж/д	0,164	0,000	0,021	0,185
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	Т.Барамзиной 3	ж/д	0,164	0,000	0,021	0,185
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 22	Школа искусств	0,128	0,000	0,044	0,172
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 24	Гостиница "Глазов"	0,124	0,044	0,069	0,237
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 34	Мастерские	0,223	0,000	0,019	0,242
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 34	Школа №6	0,276	0,000	0,018	0,294
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 36/17	ИжГТУ	0,151	0,000	0,010	0,162
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко	ЖЭК-4	0,062	0,000	0,108	0,170
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 23	ж/д	0,185	0,000	0,025	0,210
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 23а	ж/д	0,111	0,000	0,015	0,126
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 23б	ж/д	0,242	0,000	0,033	0,275
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 23г	ж/д	0,111	0,000	0,015	0,126
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 25	ж/д	0,218	0,000	0,030	0,248
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 25а	ж/д	0,164	0,000	0,030	0,193
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 25б	ж/д	0,218	0,000	0,030	0,248
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 25в	ж/д	0,203	0,000	0,028	0,231
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 27	ж/д	0,052	0,000	0,002	0,053
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 27а	ж/д	0,164	0,000	0,021	0,185
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 29	ж/д	0,218	0,000	0,030	0,248
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 29а	ж/д	0,218	0,000	0,030	0,248
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 29в	ж/д	0,203	0,000	0,028	0,231
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина	Адм. учр.	0,033	0,000	0,002	0,035
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина		0,028	0,000	0,002	0,030

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отоплен е, Гкал/ч	Вентиляци я, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно , Гкал/ч
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина	Адм. учр.	0,027	0,000	0,002	0,029
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина	Адм. учр.	0,017	0,000	0,000	0,017
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 1/15	ж/д	0,167	0,000	0,023	0,190
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 11	ж/д	0,172	0,000	0,023	0,195
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 11а	ж/д	0,172	0,000	0,023	0,195
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 11б	ж/д	0,135	0,000	0,015	0,150
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 11в	ж/д	0,135	0,000	0,015	0,150
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 11г	дет. клуб	0,022	0,000	0,001	0,023
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 13	ж/д	0,167	0,000	0,023	0,190
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 13а	постройка	0,033	0,000	0,001	0,034
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 13б	Дет.ясли	0,074	0,000	0,012	0,086
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 13г	Детсад	0,071	0,000	0,009	0,080
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 15	ж/д	0,109	0,000	0,015	0,124
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 15а	Школа	0,071	0,000	0,009	0,080
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 15б	Адм. учр.	0,082	0,000	0,005	0,087
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 3	ж/д	0,093	0,000	0,013	0,106
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 3а	Детсад	0,097	0,018	0,013	0,128
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 3б	Детсад	0,097	0,000	0,013	0,110
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 5	ж/д	0,172	0,000	0,023	0,195
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 5а	ж/д	0,172	0,000	0,023	0,195
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 5б	ж/д	0,172	0,000	0,023	0,195
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 5в	ж/д	0,203	0,000	0,028	0,231
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 7	ж/д	0,113	0,000	0,007	0,120
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 7а	ж/д	0,135	0,000	0,015	0,150
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 9	ж/д	0,172	0,000	0,023	0,195
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 9а	ж/д	0,167	0,000	0,023	0,190
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 9б	ж/д	0,172	0,000	0,023	0,195
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 9в	ж/д	0,203	0,000	0,028	0,231
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т. Барамзиной	Пром об	0,028	0,000	0,001	0,029
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной	бассейн	0,018	0,000	0,040	0,058
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 11	Школа №5	0,039	0,000	0,023	0,062
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 13	ж/д	0,167	0,000	0,023	0,190
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 7	ж/д	0,166	0,000	0,021	0,187
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Барамзиной 9	ж/д	0,194	0,000	0,027	0,220
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Т.Брамзиной 5	ж/д	0,172	0,000	0,023	0,196
18:28:000031	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,073	0,000	0,000	0,073

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000031	8,298	0,062	1,256	9,615
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	Короленко 18а		0,110	0,000	0,007	0,117
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	Короленко 20	ж/д	0,093	0,000	0,013	0,106
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Пром об	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 10	ж/д	0,227	0,000	0,031	0,258
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 10а	ж/д	0,154	0,000	0,021	0,175
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 10б	ж/д	0,172	0,000	0,024	0,196
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 10в	ж/д	0,154	0,000	0,023	0,177
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 12	Ателье	0,095	0,000	0,000	0,095
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 18	ж/д	0,184	0,000	0,025	0,209
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 2	магазин	0,054	0,000	0,006	0,059
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 4	ж/д	0,033	0,000	0,011	0,044
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 6	БТИ	0,076	0,000	0,002	0,078
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 8	Адм. учр.	0,057	0,000	0,000	0,057
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 8а	ж/д	0,223	0,000	0,080	0,302
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 8б	СЮТ	0,047	0,018	0,010	0,075
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 12/20	ж/д	0,148	0,000	0,021	0,169
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 14	ж/д	0,148	0,000	0,021	0,169
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 14а	ж/д	0,173	0,000	0,024	0,197
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 14б	ж/д	0,174	0,000	0,024	0,198
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 14в	ж/д	0,173	0,000	0,024	0,197
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 16	ж/д	0,093	0,000	0,013	0,106
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 16б	ж/д	0,093	0,000	0,013	0,106
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 18	ж/д	0,180	0,000	0,061	0,240
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 18а	Детсад	0,202	0,046	0,066	0,314
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 22	ж/д	0,209	0,000	0,028	0,236
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 22а	ж/д	0,205	0,000	0,074	0,279
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 24	ж/д	0,209	0,000	0,076	0,284
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 24а	ж/д	0,220	0,000	0,031	0,251
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Чепецкая	КНС	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Чепецкая		0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Чепецкая 1	ж/д	0,202	0,000	0,028	0,230
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Чепецкая 13	ж/д	0,209	0,000	0,061	0,269
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Чепецкая 3	ж/д	0,202	0,000	0,028	0,230
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Чепецкая 3а	ж/д	0,202	0,000	0,028	0,230

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Чепецкая 5	ж/д	0,202	0,000	0,028	0,230
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Чепецкая 5а	ж/д	0,202	0,000	0,028	0,230
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Чепецкая 7	ж/д	0,202	0,000	0,028	0,230
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Чепецкая 7а	ж/д	0,202	0,000	0,028	0,230
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Чепецкая 9	ж/д	0,185	0,000	0,073	0,257
18:28:000032	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Чепецкая 9а	ж/д	0,185	0,000	0,073	0,257
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000032	5,942	0,064	1,127	7,133
18:28:000033	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса		0,018	0,000	0,000	0,018
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000033	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 11/37	ж/д	0,910	0,000	0,330	1,240
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 2	ж/д	0,806	0,000	0,334	1,140
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина	Банк	0,126	0,000	0,023	0,149
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 10а	ж/д	0,305	0,000	0,098	0,404
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 10б	ж/д	0,373	0,000	0,167	0,540
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 2а	ж/д	1,153	0,000	0,576	1,729
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 4а	Библиотека	0,116	0,000	0,004	0,120
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 6	Торговый центр	0,344	0,000	0,029	0,373
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 6а	ж/д	0,305	0,000	0,098	0,404
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 6б	ж/д	0,681	0,000	0,142	0,823
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 8а	ж/д	0,305	0,000	0,104	0,409
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Калинина 8б	ж/д	0,373	0,000	0,142	0,515
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 10	ж/д	0,509	0,000	0,225	0,734
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 12	ж/д	0,664	0,000	0,283	0,947
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 12а	Лицей искусств	0,149	0,000	0,019	0,167
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 14	ж/д	0,429	0,000	0,132	0,561
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 16	ж/д	0,882	0,000	0,326	1,208
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 8	ж/д	0,305	0,000	0,098	0,404
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого	Торговый центр	0,056	0,000	0,021	0,077
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого	Постройка	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 38	ж/д	0,945	0,000	0,130	1,075
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 39	Детсад	0,220	0,148	0,210	0,578
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 41	ж/д	1,232	0,000	0,365	1,597
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 41	ж/д	0,003	0,000	0,000	0,003
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 41а	ж/д	0,028	0,000	0,000	0,028

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 44	ж/д	0,678	0,000	0,202	0,880
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 45	Мастерские	0,132	0,000	0,007	0,139
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 45	ж/д	0,270	0,000	0,138	0,408
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 47	ж/д	1,235	0,000	0,365	1,599
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 49	ж/д	0,466	0,000	0,216	0,682
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 49а	Детсад	0,238	0,154	0,252	0,644
18:28:000034	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром	0,033	0,000	0,007	0,040
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000034	14,282	0,302	5,044	19,628
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Береговая 5	ж/д	0,006	0,000	0,000	0,006
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Вятская 37	ж/д	0,013	0,000	0,002	0,015
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Вятская 41	ж/д	0,020	0,000	0,000	0,020
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Вятская 44	ж/д	0,022	0,000	0,000	0,022
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Вятская 44	Гараж	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Вятская 47	ж/д	0,007	0,000	0,000	0,007
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Вятская 53	ж/д	0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Гоголя 6	ж/д	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Некрасова 5	ж/д	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Некрасова 6	ж/д	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Некрасова 8	ж/д	0,012	0,000	0,000	0,013
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Некрасова 9	ж/д	0,004	0,000	0,000	0,005
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пушкина 12	ж/д	0,007	0,000	0,002	0,009
18:28:000037	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пушкина 6а	ж/д	0,011	0,000	0,000	0,011
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000037	0,133	0,000	0,006	0,139
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	Пряженникова, 8		0,055	0,000	0,001	0,055
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Вятская 34	ж/д	0,019	0,000	0,000	0,020
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дачная 25	ж/д	0,009	0,000	0,001	0,010
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,012	0,000	0,000	0,012
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,012	0,000	0,000	0,012
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,070	0,000	0,000	0,070
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,021	0,000	0,000	0,021
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,070	0,000	0,000	0,070
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Пром об	0,113	0,000	0,000	0,113
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Гаражи	0,084	0,000	0,000	0,084

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 75	Шкорла	0,048	0,000	0,003	0,052
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 75а	Школа №9	0,276	0,000	0,009	0,286
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 75б	Больница	0,104	0,000	0,007	0,111
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,076	0,000	0,032	0,107
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,076	0,000	0,032	0,107
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,162	0,000	0,000	0,162
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,083	0,000	0,001	0,084
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,046	0,000	0,002	0,047
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,030	0,000	0,002	0,031
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,026	0,000	0,001	0,026
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,038	0,000	0,000	0,038
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,061	0,000	0,005	0,066
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,138	0,000	0,032	0,170
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,236	0,000	0,012	0,248
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,041	0,000	0,001	0,042
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,039	0,000	0,000	0,039
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,088	0,000	0,000	0,088
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,236	0,000	0,000	0,236
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Адм. учр.	0,197	0,000	0,059	0,256
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,028	0,000	0,006	0,034
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 10	Пром об	0,070	0,000	0,005	0,076
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 13	Магазин	0,142	0,000	0,006	0,148
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 17	ж/д	0,203	0,000	0,028	0,231
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 23	ж/д	0,203	0,000	0,028	0,231
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 25	ж/д	0,755	0,000	0,103	0,858
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 29	Суд	0,192	0,000	0,038	0,230
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 3	ж/д	0,255	0,000	0,035	0,290
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 33	ж/д	0,325	0,000	0,078	0,403
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 6	Пром об	0,016	0,000	0,001	0,017
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 6	Пром об	0,021	0,000	0,002	0,023
18:28:000038	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 9	ж/д	0,203	0,000	0,028	0,231
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000038	4,929	0,000	0,557	5,486
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки 11	ж/д	0,260	0,000	0,027	0,288
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки 13	ж/д	0,260	0,000	0,027	0,288

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки 15	ж/д	0,260	0,000	0,027	0,288
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки 15а	ж/д	0,260	0,000	0,027	0,288
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки 15б	Детсад	0,189	0,000	0,090	0,279
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки 17	ж/д	0,195	0,000	0,027	0,222
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки 19	ж/д	0,255	0,000	0,035	0,290
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Глинки 9	ж/д	0,219	0,000	0,030	0,249
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Детсад	0,207	0,000	0,014	0,221
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова		0,016	0,000	0,003	0,019
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 59	ж/д	0,181	0,000	0,025	0,206
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 60	ж/д	0,181	0,000	0,026	0,207
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 61	Адм.учр.	0,051	0,000	0,003	0,054
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 61а	Детсад	0,099	0,092	0,126	0,317
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 63	ж/д	0,099	0,000	0,014	0,113
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 63а	ж/д	0,181	0,000	0,026	0,207
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 63б	ж/д	0,260	0,000	0,027	0,288
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 63в	ж/д	0,195	0,000	0,027	0,222
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 63г	ж/д	0,195	0,000	0,027	0,222
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 63д	ж/д	0,195	0,000	0,027	0,222
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 64	ж/д	0,181	0,000	0,026	0,207
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 65	магазин	0,033	0,000	0,002	0,035
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 65б	ж/д	0,203	0,000	0,028	0,231
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 65в	ж/д	0,203	0,000	0,028	0,231
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 67	магазин	0,141	0,000	0,005	0,146
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 69	Магазин	0,032	0,000	0,003	0,035
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 70	ж/д	0,164	0,000	0,022	0,186
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 71	ж/д	0,107	0,000	0,015	0,122
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 71а	ж/д	0,260	0,000	0,027	0,288
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 71б		0,022	0,000	0,004	0,026
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 72	Магазин	0,185	0,000	0,012	0,197
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 72	Магазин	0,011	0,000	0,001	0,011
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 73	ж/д	0,107	0,000	0,015	0,122
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 74	ж/д	0,164	0,000	0,022	0,186
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира		0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира	Гаражи	0,013	0,000	0,092	0,106
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира	Гараж	0,044	0,000	0,000	0,044
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 28	ж/д	0,181	0,000	0,026	0,207

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 30	ж/д	0,100	0,000	0,014	0,114
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 32	Адм. учр	0,057	0,000	0,004	0,061
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 36	ж/д	0,260	0,000	0,036	0,296
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 36а/21	ж/д	0,260	0,000	0,036	0,296
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 1	ж/д	0,255	0,000	0,035	0,290
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 11	ж/д	0,260	0,000	0,036	0,296
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 15	ж/д	0,260	0,000	0,036	0,296
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 19	ж/д	0,260	0,000	0,036	0,296
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 5	Адм. учр.	0,088	0,000	0,006	0,094
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 7	ж/д	0,195	0,000	0,027	0,222
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 7а	ж/д	0,167	0,000	0,005	0,172
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ	улица Мира 34		0,276	0,000	0,009	0,286
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000039	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000039	8,274	0,092	1,237	9,602
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 49	ФМЛ	0,176	0,000	0,036	0,212
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 51	Вечерняя школа	0,051	0,000	0,000	0,051
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 51	Вечерняя школа	0,196	0,000	0,007	0,203
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 53	ж/д	0,593	0,000	0,081	0,674
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 41	ж/д	1,377	0,000	0,188	1,566
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Мира 43	ж/д	0,215	0,000	0,065	0,280
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 27	Школа	0,276	0,000	0,009	0,286
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 31	ж/д	0,048	0,000	0,003	0,052
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская	КНС	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 18	ж/д	0,231	0,000	0,045	0,276
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 19	ж/д	0,148	0,000	0,020	0,168
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 20	ж/д	0,148	0,000	0,025	0,172
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 21	Детсад	0,108	0,000	0,038	0,146
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 22	ж/д	0,148	0,000	0,025	0,172
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 23	ж/д	0,148	0,000	0,020	0,168
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 25	Магазин	0,082	0,000	0,003	0,085
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 27	ж/д	0,148	0,000	0,020	0,168
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 29	ж/д	0,163	0,000	0,038	0,201
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Постройка	0,042	0,000	0,000	0,042
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Постройка	0,000	0,000	0,000	0,000

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 32/47	Магазин	0,200	0,000	0,007	0,207
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 34	ж/д	0,648	0,000	0,070	0,718
18:28:000040	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 36	ж/д	0,733	0,000	0,100	0,833
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000040	5,898	0,000	0,801	6,698
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова		0,008	0,000	0,000	0,008
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 35/12	ж/д	0,134	0,000	0,018	0,152
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 37	Школа №3	0,167	0,000	0,018	0,185
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 39/11	ж/д	0,132	0,000	0,018	0,150
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 41/20	ж/д	0,128	0,000	0,017	0,146
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 43	ж/д	0,077	0,000	0,011	0,088
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 13	ж/д	0,143	0,000	0,020	0,162
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 19	ж/д	0,145	0,000	0,020	0,165
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 22	ж/д	0,077	0,000	0,011	0,088
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 24	ж/д	0,077	0,000	0,011	0,088
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 30	ж/д	0,141	0,000	0,019	0,160
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Наговицына 14	ж/д	0,143	0,000	0,020	0,162
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 45	ж/д	0,442	0,000	0,098	0,539
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 45а	ж/д	0,048	0,000	0,006	0,054
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 51а	ж/д	0,040	0,000	0,003	0,043
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 33	ж/д	0,074	0,000	0,014	0,087
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 35/26	ж/д	0,134	0,000	0,018	0,152
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 35/31	ж/д	0,128	0,000	0,017	0,145
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 36	ж/д	0,211	0,000	0,029	0,240
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 37/15	ж/д	0,134	0,000	0,018	0,152
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 37/30	ж/д	0,113	0,000	0,015	0,128
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 38/28	ж/д	0,102	0,000	0,014	0,116
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 39	ж/д	0,077	0,000	0,011	0,088
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 40/17	ж/д	0,086	0,000	0,012	0,098
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 41/16	ж/д	0,138	0,000	0,019	0,157
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 42	ж/д	0,211	0,000	0,029	0,240
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 31/45	ж/д	0,134	0,000	0,018	0,152
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 33	Гостиница	0,200	0,074	0,048	0,322
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 39	ж/д	0,442	0,000	0,098	0,539
18:28:000041	ТЭЦ АО ЧМЗ			0,030	0,000	0,000	0,030

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000041	4,116	0,074	0,647	4,837
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	Парковая улица 40А	Адм. учр.	0,264	0,000	0,012	0,276
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	Парковая улица 40А	Адм. учр.	0,171	0,000	0,012	0,183
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского	Постройка	0,003	0,000	0,000	0,003
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 27/10	ж/д	0,102	0,000	0,014	0,116
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Дзержинского 31	ж/д	0,118	0,000	0,016	0,134
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 38	Дворец Спорта	0,510	2,640	0,105	3,255
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 40	Культ	0,123	0,123	0,006	0,252
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 40б	Трибуны	0,141	0,000	0,010	0,150
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 18/43	ж/д	0,112	0,000	0,027	0,139
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Комсомольская 23/9	ж/д	0,113	0,000	0,015	0,128
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина	Дом спорта	0,279	0,000	0,009	0,288
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 8а	Кафе	0,061	0,000	0,011	0,072
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 8б	Бассейн	0,143	0,188	0,105	0,436
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Наговицына 7/29	ж/д	0,102	0,000	0,014	0,116
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Парковая 41	ж/д	0,069	0,000	0,009	0,078
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 25/39	ж/д	0,108	0,000	0,015	0,123
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 27/38	Музей	0,043	0,000	0,004	0,047
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 29	ДК "Россия"	0,018	0,000	0,002	0,020
18:28:000042	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 29	Дом культуры	0,616	0,055	0,018	0,689
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000042	3,094	3,007	0,404	6,505
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова		0,038	0,000	0,000	0,038
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова		0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 29	ж/д	0,143	0,000	0,020	0,162
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 31/2	ж/д	0,219	0,000	0,030	0,249
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 33/9	ж/д	0,219	0,000	0,030	0,249
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 10	ж/д	0,097	0,000	0,012	0,109
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 12	ж/д	0,097	0,000	0,012	0,109
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 18	ж/д	0,112	0,000	0,015	0,127
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Наговицына 11	Детсад	0,070	0,000	0,002	0,072
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Наговицына 17	Детсад	0,125	0,000	0,008	0,133
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Наговицына 20	ж/д	0,086	0,000	0,012	0,098
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 55\19	ж/д	0,143	0,000	0,020	0,162
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 57а	Детсад	0,080	0,000	0,005	0,085

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 59	ж/д	0,097	0,000	0,012	0,109
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 61/12	ж/д	0,192	0,000	0,026	0,218
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 63	ж/д	0,192	0,000	0,026	0,218
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 63 а	Магазин	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская	Магазин	0,048	0,000	0,003	0,052
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 43/13	ж/д	0,219	0,000	0,030	0,249
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 45	ж/д	0,172	0,000	0,023	0,195
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 47/6	ж/д	0,219	0,000	0,030	0,249
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 48/18	ж/д	0,096	0,000	0,013	0,109
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 49/5	ж/д	0,112	0,000	0,015	0,127
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 50/15	ж/д	0,143	0,000	0,020	0,162
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 51/14	ж/д	0,112	0,000	0,015	0,127
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 52	ж/д	0,112	0,000	0,015	0,127
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 54/8	ж/д	0,143	0,000	0,020	0,162
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Республиканская 58/16	ж/д	0,192	0,000	0,026	0,218
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Спортивная 1	ж/д	0,097	0,000	0,012	0,109
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Спортивная 10	ж/д	0,097	0,000	0,012	0,109
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Спортивная 3	Дет. ясли	0,057	0,000	0,004	0,061
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Спортивная 4	ж/д	0,097	0,000	0,012	0,109
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Спортивная 7/56	ж/д	0,192	0,000	0,026	0,218
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Спортивная 9	ж/д	0,112	0,000	0,015	0,127
18:28:000043	ТЭЦ АО ЧМЗ		Постройка	0,013	0,000	0,063	0,077
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000043	4,151	0,000	0,585	4,736
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 27	ВИО-2	0,029	0,000	0,004	0,033
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина	Гар. скор. пом.	0,053	0,000	0,002	0,054
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Короленко 1	Торговый центр	0,224	0,000	0,033	0,257
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Короленко 3	ж/д	0,182	0,000	0,026	0,209
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Ленина 21 корпус 4	Магазин	0,091	0,000	0,005	0,095
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Ленина 21 корпус 1	Магазин	0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Ленина 21 корпус 1	Магазин	0,006	0,000	0,000	0,006
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Ленина 21 корпус 2	Магазин	0,148	0,000	0,001	0,148
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Ленина 21 корпус 3	Магазин	0,022	0,000	0,000	0,022
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Ленина 21 корпус 7	Магазин	0,030	0,000	0,000	0,030
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Ленина 21 корпус 7	Магазины	0,024	0,000	0,000	0,024
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Ленина 21 корпус 8	"Славянский базар"	0,073	0,000	0,002	0,075

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Ленина 21е	Магазин	0,032	0,000	0,000	0,032
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Динамо	Гараж	0,021	0,000	0,005	0,026
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Динамо 5	Кафе "Вавилон"	0,114	0,000	0,006	0,120
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Динамо 6		0,218	0,000	0,006	0,224
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Пищеблок	0,026	0,000	0,004	0,030
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Больница	0,047	0,000	0,007	0,054
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 27	Хирургия	0,133	0,000	0,018	0,151
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 27	ВИО-1	0,042	0,000	0,006	0,048
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 27	Кухня	0,017	0,000	0,002	0,019
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 27	Хирургия	0,220	0,299	0,012	0,531
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 27	Баклаборатория	0,014	0,000	0,012	0,026
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 27	Морг	0,027	0,000	0,008	0,036
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 27	Роддом	0,151	0,000	0,021	0,172
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 27	Больница	0,045	0,000	0,005	0,050
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 27	ж/д	0,227	0,000	0,100	0,327
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 27	Боксы	0,070	0,000	0,008	0,078
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 27а	Хоз. корп.	0,074	0,000	0,023	0,097
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко	Терапия	0,238	0,185	0,047	0,470
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко	Роддом	0,235	0,000	0,123	0,358
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 5	Медучилище	0,295	0,000	0,045	0,340
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина	гараж	0,023	0,000	0,001	0,024
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина	Магазин	0,028	0,000	0,001	0,029
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина	Гараж	0,019	0,000	0,000	0,019
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина	Магазин	0,026	0,000	0,001	0,027
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 19б	Пром об	0,018	0,000	0,001	0,018
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 21	Магазин	0,099	0,000	0,007	0,106
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 21в	Магазин	0,036	0,000	0,000	0,036
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 21г	Магазин	0,028	0,000	0,002	0,030
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина, 19		0,019	0,000	0,001	0,020
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Центральный рынок	Магазин	0,099	0,000	0,003	0,102
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Центральный рынок	Постройка	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Центральный рынок	Магазин	0,011	0,000	0,001	0,012
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Центральный рынок	Магазин	0,009	0,000	0,000	0,009
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Центральный рынок	Магазин	0,043	0,000	0,002	0,045
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Центральный рынок	СЭС	0,065	0,000	0,025	0,090
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Центральный рынок	Магазин	0,011	0,000	0,001	0,011

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000044	ТЭЦ АО ЧМЗ	Центральный рынок	магазин	0,021	0,000	0,001	0,022
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000044	3,700	0,484	0,574	4,757
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	Короленко	Подземный переход	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	Короленко	Пром об	0,062	0,000	0,000	0,062
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	Короленко 6	Детсад	0,090	0,000	0,055	0,145
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	Короленко 8	Школа-интернат	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	Короленко 8	ж/д	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	Короленко 8	ж/д	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	Короленко 8	Школа	0,753	0,000	0,100	0,853
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	хозяйственный блок	0,041	0,000	0,000	0,041
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Сельхоз управление	0,067	0,000	0,000	0,067
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Сельхоз управление	0,067	0,000	0,000	0,067
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Постройка	0,013	0,000	0,000	0,013
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова	Сельхоз управление	0,016	0,000	0,001	0,017
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 11	Адм. учр.	0,047	0,000	0,001	0,048
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 11а	Кафе "Уют"	0,026	0,000	0,011	0,038
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 11б	Адм. учр.	0,057	0,000	0,003	0,060
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 13	ДЮЦ	0,074	0,000	0,005	0,079
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 13	ДЮЦ	0,074	0,000	0,005	0,079
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 15	ж/д	0,152	0,000	0,021	0,173
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 7	ж/д	0,195	0,000	0,028	0,223
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 7а	ж/д	0,208	0,000	0,026	0,234
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 9	магазин	0,018	0,000	0,001	0,018
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко		0,035	0,000	0,056	0,091
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Короленко 10	ж/д	0,094	0,000	0,013	0,107
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 12	ж/д	0,152	0,000	0,021	0,173
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 14	ж/д	0,207	0,000	0,028	0,235
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 16	ж/д	0,152	0,000	0,021	0,173
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 18	ж/д	0,207	0,000	0,028	0,235
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 20	ж/д	0,152	0,000	0,021	0,173
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 22	ж/д	0,209	0,000	0,028	0,238
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 22а	Гараж	0,017	0,000	0,006	0,023
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 22а	Администрация	0,145	0,000	0,004	0,149
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская		0,060	0,000	0,006	0,066
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 39	Культура	0,037	0,000	0,001	0,038

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000045	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 41а	ТЦ "Марта"	0,209	0,000	0,002	0,212
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000045	3,637	0,000	0,492	4,129
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	пл. Свободы	КНС	0,009	0,000	0,000	0,009
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	пл. Свободы	Магазин	0,007	0,000	0,002	0,009
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	пл. Свободы 3	Магазин	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	пл. Свободы 5	магазин	0,026	0,000	0,002	0,028
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	пл. Свободы 6/1	Ресторан	0,110	0,000	0,016	0,126
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	пл. Свободы 6а	магазин	0,111	0,000	0,005	0,115
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	пл. Свободы 7	Адм. учр.	0,091	0,000	0,003	0,094
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	пл. Свободы 7а	магазин	0,021	0,000	0,003	0,024
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	пл. Свободы 8	Кинотеатр	0,086	0,000	0,003	0,089
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	пл. Свободы 9	Магазин, кафе	0,062	0,000	0,001	0,063
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Кирова 1	ж/д	0,055	0,000	0,008	0,063
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 10	СМЖ	0,051	0,000	0,001	0,052
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 3	Магазин	0,004	0,000	0,001	0,006
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 4	ж/д	0,046	0,000	0,006	0,052
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 5	ж/д	0,046	0,000	0,006	0,052
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 5а	Адм. учр.	0,099	0,000	0,002	0,100
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 6	СМЖ	0,018	0,000	0,002	0,019
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 7	Библиотека	0,032	0,000	0,001	0,033
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 8	Культ. учр.	0,042	0,000	0,001	0,043
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 2	адм. учр.	0,110	0,000	0,009	0,119
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 20	ж/д	0,289	0,000	0,090	0,379
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 26	ж/д	0,014	0,000	0,000	0,014
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 28	Торговый центр	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 28а	Магазин	0,063	0,000	0,001	0,065
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 33	Библиотека	0,013	0,000	0,000	0,013
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 6	ж/д	0,268	0,000	0,119	0,388
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 8	ж/д	0,289	0,000	0,090	0,379
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 10а	Церковь вознесения	0,039	0,000	0,001	0,040
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции	Постройка	0,010	0,000	0,008	0,018
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 1	магазин	0,110	0,000	0,016	0,126
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 2	СМЖ	0,025	0,000	0,000	0,025
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 4	ж/д	0,025	0,000	0,000	0,025
18:28:000046	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская		0,024	0,000	0,000	0,024

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000046	2,236	0,000	0,397	2,633
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	1	Детсад	0,202	0,043	0,066	0,311
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	Первомайская улица 1	магазины	0,333	0,011	0,008	0,352
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого	Магазин	0,010	0,000	0,000	0,010
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого	Аптека	0,035	0,000	0,006	0,041
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого	Магазин	0,015	0,000	0,001	0,016
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого 10	ж\д	0,563	0,000	0,077	0,640
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого 2	ж\д	0,563	0,000	0,077	0,640
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого 2а	ж\д	0,148	0,000	0,020	0,168
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого 4	ж\д	0,199	0,000	0,046	0,244
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого 4а	ж\д	0,148	0,000	0,020	0,168
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого 6	ж\д	0,563	0,000	0,077	0,640
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого 6а	Детсад	0,202	0,000	0,066	0,268
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого 8	ж\д	0,163	0,000	0,041	0,204
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого 8а	Детсад	0,202	0,000	0,066	0,268
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса	ВНС	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса	Пром	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 10	ж\д	0,442	0,000	0,098	0,539
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 12	ж\д	0,442	0,000	0,060	0,502
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 13	ж\д	0,598	0,000	0,083	0,680
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 13а	ж\д	0,148	0,000	0,020	0,168
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 15	Магазин	0,097	0,000	0,039	0,136
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 15а	ж\д	0,148	0,000	0,020	0,168
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 17	ЖЭК-5	0,136	0,000	0,005	0,141
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 17а	Культура	0,136	0,000	0,005	0,141
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 19	ж\д	0,442	0,000	0,060	0,502
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 21	ж\д	0,176	0,000	0,060	0,236
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 23	ж\д	0,214	0,000	0,029	0,243
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 8	ж\д	1,016	0,000	0,138	1,154
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 1	ж\д	1,223	0,000	0,166	1,389
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 1	ж\д	1,039	0,000	0,147	1,186
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 15	ж\д	0,565	0,000	0,077	0,642
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 17	ж\д	0,284	0,000	0,039	0,323
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 19	Школа №1	0,264	0,510	0,038	0,811
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 20	ж\д	0,643	0,000	0,107	0,750

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отоплен е, Гкал/ч	Вентиляци я, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно , Гкал/ч
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 21	ж/д	0,284	0,000	0,039	0,323
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 21а	ж/д	0,148	0,000	0,020	0,168
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 23	ж/д	1,296	0,000	0,147	1,443
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 23а	ж/д	0,172	0,000	0,023	0,195
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого	Адм. учр.	0,095	0,000	0,002	0,097
18:28:000047	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 36	ж/д	0,945	0,000	0,129	1,074
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000047	14,318	0,564	2,120	17,003
18:28:000051	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пушкина 2	ж/д	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000051	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Береговая 1	ж/д	0,007	0,000	0,000	0,007
18:28:000051	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Гоголя 2	ж/д	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000051	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Гоголя, 2а	инд/п	0,009	0,000	0,000	0,009
18:28:000051	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Крылова 2	ж/д	0,007	0,000	0,000	0,007
18:28:000051	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Некрасова 2	ж/д	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000051	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пушкина 1	ж/д	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000051	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул.Колхозная 10а	Инд/п	0,013	0,000	0,000	0,014
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000051	0,052	0,000	0,001	0,053
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,062	0,000	0,000	0,062
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,020	0,000	0,000	0,020
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,010	0,000	0,000	0,010
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,120	0,000	0,000	0,120
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,276	0,000	0,000	0,276
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,172	0,000	0,000	0,172
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,346	0,000	0,000	0,346
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,422	0,000	0,000	0,422
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,422	0,000	0,000	0,422
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,210	0,000	0,000	0,210
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,568	0,000	0,000	0,568
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,102	0,000	0,000	0,102
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,143	0,000	0,000	0,143
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,142	0,000	0,000	0,142
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,605	0,000	0,000	0,605
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,100	0,000	0,000	0,100
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,100	0,000	0,000	0,100
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,100	0,000	0,000	0,100

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	Набережная 12	Гаражи	0,250	0,000	0,000	0,250
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	Набережная 12	Гараж	0,096	0,000	0,000	0,096
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	Советская улица 38	Гаражи	0,111	0,000	0,000	0,111
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	Советская улица 38Д	Пром об	0,088	0,000	0,002	0,090
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	Советская улица 38Ж	Пром об	0,003	0,000	0,000	0,003
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,019	0,000	0,001	0,020
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гаражи	0,640	0,000	0,000	0,640
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гаражи	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гараж	0,106	0,000	0,000	0,106
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гараж	0,105	0,000	0,000	0,105
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гараж	0,106	0,000	0,000	0,106
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гараж	0,053	0,000	0,033	0,086
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гаражи	0,010	0,000	0,000	0,010
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гараж	0,056	0,000	0,000	0,056
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	улица Драгунова 74	Гараж	0,187	0,000	0,000	0,187
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	улица Драгунова 74	Гараж	0,187	0,000	0,000	0,187
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ	улица Драгунова 74	Гараж	0,560	0,000	0,000	0,560
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,029	0,000	0,000	0,029
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,019	0,000	0,000	0,019
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,033	0,000	0,000	0,033
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,045	0,000	0,000	0,045
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,144	0,000	0,000	0,144
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,096	0,000	0,000	0,096
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,058	0,000	0,000	0,058
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,005	0,000	0,000	0,005
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,110	0,000	0,000	0,110
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,038	0,000	0,000	0,038
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,044	0,000	0,000	0,044
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,012	0,000	0,000	0,012
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,026	0,000	0,000	0,026

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,142	0,000	0,000	0,142
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,100	0,000	0,000	0,100
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,006	0,000	0,000	0,006
18:28:000052	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,022	0,000	0,000	0,022
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000052	7,623	0,000	0,035	7,659
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		гараж	0,025	0,000	0,000	0,025
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,063	0,000	0,000	0,063
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,141	0,000	0,000	0,141
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,053	0,000	0,000	0,053
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,041	0,000	0,000	0,041
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,060	0,000	0,000	0,060
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,063	0,000	0,002	0,065
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,063	0,000	0,002	0,065
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,045	0,000	0,000	0,045
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ	Металлист	Пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ	Металлист	Пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гараж	0,097	0,000	0,000	0,097
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Училище №24	0,320	0,000	0,173	0,493
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гараж	0,029	0,000	0,000	0,029
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гараж	0,045	0,000	0,000	0,045
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гараж	0,044	0,000	0,000	0,044
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 41	ж\д	0,222	0,000	0,030	0,252
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 43	ж\д	0,239	0,000	0,033	0,272
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ	Юкаменская улица 12	АБК	0,325	0,000	0,000	0,325
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ	Юкаменская улица 12		0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		гараж	0,006	0,000	0,000	0,006
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,027	0,000	0,000	0,027
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		КНС	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,063	0,000	0,000	0,063

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,040	0,000	0,000	0,040
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,010	0,000	0,000	0,010
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,045	0,000	0,000	0,045
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,034	0,000	0,000	0,034
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ			0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Склад	0,060	0,000	0,000	0,060
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,180	0,000	0,000	0,180
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Кафе	0,007	0,000	0,000	0,007
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,020	0,000	0,000	0,020
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,020	0,000	0,000	0,020
18:28:000053	ТЭЦ АО ЧМЗ		Холодильник	0,022	0,000	0,000	0,022
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000053	2,561	0,000	0,239	2,800
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	Ленина 21 корпус 5	ТЦ "Арбат"	0,013	0,000	0,004	0,017
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул.	Гаражи	0,070	0,000	0,000	0,070
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Динамо	Гаражи	0,047	0,000	0,000	0,047
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Динамо	Гараж	0,039	0,000	0,000	0,039
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Динамо	Пром об	0,060	0,000	0,012	0,072
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Динамо 2	ЧУС	0,162	0,026	0,019	0,208
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Динамо 4	Военкомат	0,080	0,000	0,001	0,081
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Динамо 6	Пром об	0,012	0,000	0,000	0,012
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Динамо 8	Гараж	0,039	0,000	0,000	0,039
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Ленина 21д	Магазин	0,017	0,000	0,001	0,017
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром объект	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром объект	0,137	0,000	0,005	0,142
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,625	0,000	0,017	0,642
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром объект	0,050	0,000	0,003	0,053
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Гаражи	0,028	0,000	0,000	0,028
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,055	0,000	0,001	0,055
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	КНС	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Гараж	0,040	0,000	0,000	0,040
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Гараж	0,049	0,000	0,000	0,049

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Гаражи	0,043	0,000	0,000	0,043
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова		0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Гараж	0,078	0,000	0,000	0,078
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,086	0,000	0,003	0,089
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,012	0,000	0,001	0,014
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Гараж	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром об	0,024	0,000	0,027	0,051
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Гараж	0,110	0,000	0,000	0,110
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Магазин	0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова	Пром объект	0,029	0,000	0,007	0,036
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 12	Пром об	0,038	0,000	0,027	0,065
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 14	ж\д	0,100	0,000	0,013	0,114
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 14б	Пром об	0,096	0,000	0,000	0,096
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 47/32	ж\д	0,102	0,000	0,014	0,116
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 49\21	ж\д	0,125	0,000	0,017	0,142
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 51	ж\д	0,086	0,000	0,012	0,098
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 53/22	ж\д	0,125	0,000	0,017	0,142
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 57	ж\д	0,097	0,000	0,012	0,109
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 65	Кафе	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 67	Магазин	0,087	0,000	0,003	0,090
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пряженникова 69	Магазин	0,089	0,000	0,000	0,089
18:28:000054	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 103	ж\д	0,013	0,000	0,000	0,013
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000054	2,966	0,026	0,215	3,208
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,034	0,000	0,000	0,034
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Интернациональная		0,306	0,000	0,000	0,306
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Интернациональная 11	ж\д	0,034	0,000	0,005	0,039
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Интернациональная 9	ж\д	0,055	0,000	0,003	0,058
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Интернациональная 9а	ж\д	0,030	0,000	0,003	0,033
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Луначарского	Гаражи	0,021	0,000	0,000	0,021
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Луначарского	Склад	0,026	0,000	0,002	0,027
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Луначарского 11	ж\д	0,291	0,000	0,121	0,412
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Луначарского 20	ж\д	0,320	0,000	0,050	0,370
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Луначарского 20а	ГТК	0,172	0,000	0,010	0,182
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Луначарского 20а	ГТК	0,097	0,000	0,005	0,102
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 18	ж\д	0,057	0,000	0,000	0,057

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 18а	ж/д	0,136	0,000	0,035	0,171
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 20	ж/д	0,079	0,000	0,004	0,083
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 23	ж/д	0,053	0,000	0,008	0,060
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 23а	ж/д	0,136	0,000	0,035	0,171
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 25	ж/д	0,066	0,000	0,012	0,078
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 27	ж/д	0,119	0,000	0,028	0,147
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 22	ж/д	0,326	0,000	0,047	0,372
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 24	ж/д	0,392	0,000	0,050	0,443
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Гараж	0,021	0,000	0,000	0,021
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Пром об	0,077	0,000	0,026	0,104
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Промышленность	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Пром об	0,098	0,000	0,000	0,098
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Пром об	0,068	0,000	0,009	0,077
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Пром об	0,058	0,000	0,000	0,058
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Пром об	0,067	0,000	0,000	0,067
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Пром об	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Гараж	0,008	0,000	0,000	0,008
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Пром об	0,058	0,000	0,000	0,058
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Магазин	0,076	0,000	0,000	0,076
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Токарня	0,034	0,000	0,000	0,034
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Лаб. корп. №1	0,069	0,000	0,000	0,069
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	ж/д	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	пром об	0,002	0,000	0,000	0,002
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Гаражи	0,025	0,000	0,000	0,025
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Гаражи	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Гаражи	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Мастерские	0,148	0,000	0,014	0,162
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Пром об	0,040	0,000	0,002	0,042
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Пром	0,031	0,000	0,000	0,031
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Ж/д	0,079	0,000	0,002	0,082
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова	Пром. об.	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 55	ж/д	0,016	0,000	0,002	0,018
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 56	ж/д	0,659	0,000	0,153	0,812
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 56	ж/д	0,640	0,000	0,152	0,791
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 60	ж/д	0,042	0,000	0,005	0,047
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 64	ж/д	0,048	0,000	0,006	0,054

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 70	ж/д	0,256	0,000	0,127	0,383
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 70	ж/д	0,256	0,000	0,127	0,383
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 70а	ж/д	0,181	0,000	0,093	0,274
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 71	Вокзал	0,233	0,000	0,024	0,257
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 72	истфак	0,096	0,000	0,038	0,134
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 73	Магазин	0,022	0,000	0,002	0,024
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 73а	магазин	0,056	0,000	0,002	0,059
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 73б	Автовокзал	0,204	0,000	0,000	0,204
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 74	ж/д	0,057	0,000	0,008	0,065
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 75	Пром об	0,041	0,000	0,001	0,043
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 76	ж/д	0,057	0,000	0,008	0,065
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 77	ж/д	0,161	0,000	0,022	0,183
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 78	ж/д	0,489	0,000	0,122	0,612
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 87	ж/д	0,185	0,000	0,073	0,257
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 87б		0,024	0,000	0,001	0,025
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 88	Баня №4	0,110	0,000	0,369	0,479
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 89	ж/д	0,185	0,000	0,073	0,257
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сулимова 91	ж/д	0,228	0,000	0,085	0,313
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса	прачечная	0,053	0,000	0,018	0,071
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса	Гараж, склад	0,051	0,000	0,000	0,051
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса	Лаб. корпус №2	0,066	0,000	0,000	0,066
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 1	Детсад	0,202	0,000	0,066	0,268
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 11	магазин	0,018	0,000	0,001	0,019
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 19	ж/д	0,222	0,000	0,092	0,314
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 21	ж/д	0,133	0,000	0,018	0,151
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 25	ж/д	0,032	0,000	0,005	0,036
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 25а	ж/д	0,057	0,000	0,008	0,065
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 25б	ж/д	0,082	0,000	0,016	0,098
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 25в	ж/д	0,090	0,000	0,013	0,103
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 25г	ж/д	0,057	0,000	0,008	0,065
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 27	ж/д	0,023	0,000	0,003	0,026
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 29	ж/д	0,030	0,000	0,005	0,034
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 31	Детский дом	0,133	0,050	0,018	0,201
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 31	Бассейн ДД	0,017	0,000	0,032	0,049
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 37	Типография	0,066	0,000	0,030	0,096
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ	улица Сулимова 39А	Пром об	0,106	0,000	0,000	0,106

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,031	0,000	0,000	0,031
18:28:000055	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,019	0,000	0,000	0,019
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000055	9,499	0,050	2,294	11,842
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	К.Маркса. 18	ж/д	0,208	0,000	0,094	0,302
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Средний 2	ж/д	0,208	0,000	0,028	0,236
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Средний 3	ж/д	0,043	0,000	0,000	0,043
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Интернациональная 1	Электросети	0,086	0,000	0,019	0,105
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Интернациональная 2	Теплосети	0,086	0,024	0,005	0,115
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Интернациональная 2	Теплосети	0,028	0,000	0,001	0,029
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Интернациональная 3	ж/д	0,184	0,000	0,132	0,316
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Интернациональная 4	ж/д	0,215	0,000	0,029	0,244
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса	Электросети	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 20	ж/д	0,040	0,000	0,006	0,046
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 43	Пром объект	0,087	0,000	0,029	0,117
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 43а	Пром объект	0,025	0,000	0,027	0,052
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 47	ж/д	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 49	ж/д	0,003	0,000	0,000	0,003
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 51	ж/д	0,028	0,000	0,000	0,028
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 53	ж/д	0,028	0,000	0,000	0,028
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса, 16		0,168	0,000	0,049	0,217
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 11	ж/д	0,130	0,000	0,036	0,167
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 11	ж/д	0,129	0,000	0,036	0,166
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 11	ж/д	0,129	0,000	0,036	0,166
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 27	ж/д	0,241	0,000	0,028	0,269
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. М.Гвардии 9	Мед. учр.	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская	ж/д	0,060	0,000	0,000	0,060
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская	Постройка	0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 27	Общезитие ГГПИ	0,212	0,000	0,092	0,304
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 33	Библиотека	0,083	0,000	0,004	0,086
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 35	Аптека	0,016	0,000	0,005	0,020
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская	Постройка	0,009	0,000	0,000	0,009
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 14	Театр	0,032	0,000	0,010	0,042
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 16	ж/д	0,336	0,000	0,044	0,381
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 8	Школа №2	0,277	0,000	0,018	0,295
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 24	ж/д	0,209	0,000	0,027	0,236

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 24а	ж/д	0,128	0,000	0,031	0,159
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 26	адм. учр.	0,021	0,000	0,000	0,021
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 26а	ж/д	0,178	0,000	0,026	0,204
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 30	ж/д	0,482	0,000	0,066	0,548
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 30а	ж/д	0,202	0,000	0,078	0,280
18:28:000056	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 36а	ж/д	0,070	0,000	0,000	0,070
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000056	4,447	0,024	0,957	5,427
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 27	ж/д	0,564	0,000	0,093	0,657
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 14	Общежитие	0,235	0,000	0,092	0,327
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 17	ГГПИ корп. 2	0,183	0,000	0,002	0,185
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 25	ж/д	0,302	0,000	0,041	0,343
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. К.Маркса 29	ГГПИ корп3	0,496	0,158	0,131	0,784
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Луначарского 2	Общежитие ГГПИ	0,225	0,000	0,031	0,256
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Луначарского 7	Банк	0,033	0,000	0,009	0,042
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Луначарского 8	ж/д	0,239	0,000	0,060	0,299
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Первомайская 25	ГГПИ	0,601	0,000	0,041	0,642
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 15	ж/д	0,184	0,000	0,025	0,209
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 19	ж/д	0,199	0,000	0,055	0,254
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Революции 21	ж/д	0,152	0,000	0,055	0,207
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 12	магазин	0,014	0,000	0,000	0,014
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 16	ж/д	0,208	0,000	0,028	0,236
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 18	ж/д	0,284	0,000	0,039	0,323
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 6	Хлебозавод	0,152	0,000	0,021	0,173
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 12	ж/д	0,284	0,000	0,039	0,323
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 16	Ж/д	0,239	0,000	0,032	0,272
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 18	ж/д 1	0,203	0,000	0,074	0,277
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 2	ж/д	0,284	0,000	0,039	0,323
18:28:000057	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Энгельса 4	ж/д	0,231	0,000	0,033	0,264
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000057	5,313	0,158	0,941	6,411
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого	МУЭС	0,242	0,000	0,008	0,250
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого	ж/д	0,066	0,000	0,005	0,071
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого	КНС	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого 11	ж/д	0,419	0,000	0,080	0,499
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденого 13	ж/д	0,419	0,000	0,080	0,499

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденного 15	ж/д	0,106	0,000	0,005	0,112
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденного 15а	ж/д	0,042	0,000	0,011	0,053
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденного 17	Дом ребенка	0,096	0,000	0,013	0,109
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденного 17	прачечная	0,024	0,000	0,030	0,054
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденного 1а	Отделение скорой неотложной помощи	0,033	0,000	0,022	0,055
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденного 21	ж/д	0,004	0,000	0,001	0,005
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденного 21а	ж/д	0,007	0,000	0,000	0,007
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденного 3	ж/д	0,419	0,000	0,080	0,499
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденного 5	ж/д	0,419	0,000	0,080	0,499
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденного 7	ж/д	0,419	0,000	0,080	0,499
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Буденного 9	ж/д	0,419	0,000	0,080	0,499
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина	Пром	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 20	ж/д	0,301	0,000	0,041	0,342
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 22	ж/д	0,400	0,000	0,086	0,487
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина 24	ж/д	0,954	0,000	0,126	1,080
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 25	ж/д	0,025	0,000	0,000	0,025
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 27		0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 29	ГОРОНО	0,065	0,000	0,008	0,074
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 31	Школа №11	0,342	0,585	0,153	1,081
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 33	ж/д	0,210	0,000	0,060	0,270
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 35	Детсад	0,174	0,150	0,113	0,437
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 37	ж/д	0,838	0,000	0,102	0,939
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 40	ж/д	4,018	0,000	0,420	4,438
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 42	ж/д	0,183	0,150	0,113	0,446
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого 44	ж/д	0,678	0,000	0,202	0,880
18:28:000058	ТЭЦ АО ЧМЗ		Мастерские	0,030	0,000	0,010	0,040
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000058	11,364	0,884	2,009	14,258
18:28:000059	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина	Стоянка	0,044	0,000	0,000	0,044
18:28:000059	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пехтина	Магазин	0,035	0,000	0,000	0,036
18:28:000059	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская	магазин	0,028	0,000	0,002	0,030
18:28:000059	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская	гаражи	0,036	0,000	0,000	0,036
18:28:000059	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская	гаражи	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000059	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж "Шина"	0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000059	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,018	0,000	0,000	0,018

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000059	0,202	0,000	0,002	0,204
18:28:000061	Котельная ООО КомЭнерго		Хлораторная	0,051	0,000	0,000	0,051
18:28:000061	Котельная ООО КомЭнерго		Лаборатория	0,067	0,000	0,000	0,067
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000061	0,118	0,000	0,000	0,118
18:28:000062	Котельная ООО КомЭнерго	ПТФ	проходная	0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000062	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября	консервный завод	0,087	0,000	0,035	0,122
18:28:000062	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 13 б	ж\д	0,403	0,000	0,088	0,490
18:28:000062	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 9 а	ж\д	0,270	0,000	0,053	0,323
18:28:000062	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 9 б	ж\д	0,247	0,000	0,049	0,296
18:28:000062	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара	КНС-52	0,012	0,000	0,000	0,012
18:28:000062	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 11	Ж\д	0,231	0,000	0,053	0,284
18:28:000062	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 12	Школа №10	0,332	0,000	0,060	0,392
18:28:000062	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 13	ж\д	0,232	0,000	0,053	0,284
18:28:000062	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 15	ж\д	0,237	0,000	0,050	0,287
18:28:000062	Котельная ООО КомЭнерго		КНС	0,012	0,000	0,007	0,019
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000062	2,077	0,000	0,447	2,524
18:28:000063	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000063	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Индустриальная 1	Инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Индустриальная 13	Инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Индустриальная 16	Инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Индустриальная 3	Инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Индустриальная 5	Инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Индустриальная 6	Инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Индустриальная 7	Инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Metallургическая	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Metallургическая 13	инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Metallургическая 14	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Metallургическая 17	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Metallургическая 18	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Metallургическая 21	инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Metallургическая 22	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Металлургическая 23	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Металлургическая 3	инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Металлургическая 8	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Металлургическая 9	инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Плотникова 11	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Плотникова 3	инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Плотникова 7	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Плотникова 9	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Промышленная 1	Инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Промышленная 10	Инд. п.	0,009	0,000	0,008	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Промышленная 11	Инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Промышленная 15	Инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Промышленная 2	Инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Промышленная 5	Инд.п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Промышленная 7	Инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Промышленная 8	Инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Промышленная 9	Инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Промышленная 12	Инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Профсоюзная 11	Инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Профсоюзная 12	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Профсоюзная 13	Инд. п.	0,012	0,000	0,008	0,020
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Профсоюзная 14	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Профсоюзная 15	Инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Профсоюзная 16	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Профсоюзная 2	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Профсоюзная 4	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Профсоюзная 5	Инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Профсоюзная 6	инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Профсоюзная 8	инд.п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Профсоюзная 9	Инд. п.	0,010	0,000	0,006	0,016
18:28:000064	ТЭЦ АО ЧМЗ		Постройка	0,016	0,000	0,000	0,016
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000064	0,478	0,000	0,287	0,764
18:28:000065	ТЭЦ АО ЧМЗ	Советская улица 48Б	Гараж	0,010	0,000	0,000	0,010
18:28:000065	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000065	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 48	Магазин	0,025	0,000	0,008	0,033

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000065	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 48а	Магазин	0,066	0,000	0,000	0,066
18:28:000065	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 54	ж\д	0,059	0,000	0,005	0,064
18:28:000065	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 54а	ж\д	0,274	0,000	0,096	0,369
18:28:000065	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 56	Пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000065	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 56б	Пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000065	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская50	"Семья"	0,202	0,000	0,066	0,268
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000065	0,634	0,000	0,176	0,810
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,062	0,000	0,000	0,062
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,043	0,000	0,000	0,043
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ		Котельная	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	УЗСМ	Пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	УЗСМ	Управление	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	УЗСМ		0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	УЗСМ		0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	УЗСМ	пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	УЗСМ		0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гараж	0,106	0,000	0,000	0,106
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Гараж	0,106	0,000	0,000	0,106
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская	Пром об	0,031	0,000	0,004	0,035
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 44	Гараж	0,018	0,000	0,004	0,021
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 46	РЦ "Кристал"	0,148	0,245	0,110	0,503
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 51	Магазин	0,031	0,000	0,004	0,034
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 52	ж\д	0,084	0,000	0,024	0,108
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 56	ж\д	0,080	0,000	0,024	0,104
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 58	ж\д	0,068	0,000	0,018	0,085
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советская 58а	ж\д	0,011	0,000	0,003	0,014
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Советское	ж\д	0,011	0,000	0,003	0,014
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,037	0,000	0,000	0,037
18:28:000066	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,088	0,000	0,000	0,088
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000066	0,941	0,245	0,193	1,379
18:28:000068	Котельная АО Реммаш		Прочие	0,129	0,000	0,020	0,149

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000068	0,129	0,000	0,020	0,149
18:28:000070	Котельная №2 МУП ГТс	Драгунова 45		0,163	0,000	0,039	0,202
18:28:000070	Котельная №2 МУП ГТс	Драгунова 45а		0,171	0,000	0,038	0,209
18:28:000070	Котельная №2 МУП ГТс	Драгунова 49б		0,066	0,000	0,020	0,086
18:28:000070	Котельная №2 МУП ГТс	Драгунова 53а		0,023	0,000	0,008	0,032
18:28:000070	Котельная №2 МУП ГТс	Драгунова 53б		0,064	0,000	0,032	0,096
18:28:000070	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Драгунова 47		0,023	0,000	0,005	0,028
18:28:000070	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Драгунова 51а		0,078	0,000	0,009	0,087
18:28:000070	Котельная №2 МУП ГТс	ул. Драгунова 53в		0,060	0,000	0,088	0,148
18:28:000070	Котельная №2 МУП ГТс			0,234	0,000	0,018	0,252
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000070	0,882	0,000	0,257	1,140
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,092	0,000	0,004	0,096
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ	Сибирская улица 81	Пром об	0,002	0,000	0,000	0,002
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская	Пром об	0,051	0,000	0,004	0,055
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская	Пром об	0,033	0,000	0,016	0,049
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская	Пром об	0,018	0,000	0,002	0,019
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская	пром об	0,036	0,000	0,009	0,045
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская	Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 105	Пром об	0,082	0,000	0,023	0,105
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 81	пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 81 стр. 3	Пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская №103	Пром об	0,046	0,000	0,026	0,072
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская №81 стр.2	Пром об	0,088	0,000	0,002	0,090
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Толстого	Пром об	0,196	0,000	0,125	0,322
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ	улица Толстого 50	Пром об	0,048	0,000	0,000	0,048
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,036	0,000	0,000	0,036
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,040	0,000	0,000	0,040
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,088	0,000	0,000	0,088
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,040	0,000	0,000	0,040
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,019	0,000	0,000	0,019
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,011	0,000	0,000	0,011
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,018	0,000	0,001	0,018

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж "Авт-2"	0,025	0,000	0,000	0,025
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж "Авт-1"	0,015	0,000	0,000	0,015
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,092	0,000	0,000	0,092
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,092	0,000	0,000	0,092
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,029	0,000	0,000	0,029
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,009	0,000	0,000	0,009
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,030	0,000	0,000	0,030
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,022	0,000	0,000	0,022
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,008	0,000	0,000	0,008
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		пер. Полярный 2	0,012	0,000	0,000	0,013
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		ООО "Каскад"	0,033	0,000	0,001	0,033
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,005	0,000	0,000	0,005
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,071	0,000	0,021	0,092
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,110	0,000	0,000	0,110
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,020	0,000	0,000	0,020
18:28:000072	ТЭЦ АО ЧМЗ		домоуправлен	0,000	0,000	0,000	0,000
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000072	1,550	0,000	0,233	1,783
18:28:000074	Котельная ООО КомЭнерго		Гараж	0,078	0,000	0,000	0,078
18:28:000074	Котельная ООО КомЭнерго	ПТФ	Гараж	0,078	0,000	0,000	0,078
18:28:000074	Котельная ООО КомЭнерго	ПТФ	Гаражи	0,075	0,000	0,000	0,075
18:28:000074	Котельная ООО КомЭнерго		Гараж	0,078	0,000	0,000	0,078
18:28:000074	Котельная ООО КомЭнерго		Бытовка	0,023	0,000	0,011	0,034
18:28:000074	Котельная ООО КомЭнерго		Аэротенки	0,113	0,000	0,000	0,113
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000074	0,445	0,000	0,011	0,455
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго		Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго		Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ПТФ	Гаражи	0,749	0,000	0,000	0,749
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ПТФ	Гаражи	0,082	0,000	0,000	0,082
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября	Магазин	0,003	0,000	0,000	0,004
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября	ТЦ	0,043	0,000	0,002	0,045
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 1	КСЦ	0,166	0,000	0,012	0,178
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 10	ж/д	0,054	0,000	0,005	0,059
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 11	ж/д	0,427	0,000	0,088	0,515

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 12	ж\д	0,054	0,000	0,005	0,059
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 13	ж\д	0,394	0,000	0,088	0,482
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 14	ж\д	0,054	0,000	0,005	0,059
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 15	ж\д	0,390	0,000	0,088	0,478
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 16	ж\д	0,054	0,000	0,005	0,059
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 17	ж\д	0,281	0,000	0,031	0,312
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 2	Магазин	0,057	0,000	0,009	0,066
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 3	Торговый центр	0,132	0,000	0,018	0,150
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 4	ж\д	0,054	0,000	0,005	0,059
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 5	ж\д	0,383	0,000	0,088	0,471
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 6	ж\д	0,281	0,000	0,031	0,312
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 7	ж\д	0,086	0,000	0,018	0,104
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 8	ж\д	0,054	0,000	0,005	0,059
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. 70 лет Октября 9	ж\д	0,236	0,000	0,053	0,289
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 14	ж\д	0,054	0,000	0,005	0,059
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 16	Детсад	0,174	0,000	0,015	0,189
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 17	ж\д	0,242	0,000	0,053	0,294
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 18	ж\д	0,281	0,000	0,031	0,312
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 19	Детсад	0,194	0,000	0,010	0,204
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 19	Детсад	0,050	0,000	0,002	0,052
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 20	ж\д	0,281	0,000	0,031	0,312
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 21	ж\д	0,054	0,000	0,005	0,059
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 23	ж\д	0,054	0,000	0,005	0,059
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 25	ж\д	0,054	0,000	0,005	0,059
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 27	ж\д	0,281	0,000	0,031	0,312
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Гайдара 29	ж\д	0,281	0,000	0,031	0,312
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Удмуртская 59	ж\д	0,054	0,000	0,005	0,059
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго	ул. Удмуртская 61	ж\д	0,281	0,000	0,031	0,312
18:28:000075	Котельная ООО КомЭнерго		п/д "Звёздная"	0,168	0,000	0,020	0,187
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000075	6,540	0,000	0,830	7,371
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,048	0,000	0,000	0,048
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,035	0,000	0,000	0,035
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ	пер. Тупиковый	Пром об	0,057	0,000	0,000	0,057
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Колхозная 2	ж\д	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Юкаменская 37	Пром об	0,145	0,000	0,000	0,145

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Юкаменская 39	Пром об	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Юкаменская №33а	Пром об	0,070	0,000	0,000	0,070
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,010	0,000	0,000	0,010
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,084	0,000	0,001	0,085
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ		Столярная, склад	0,007	0,000	0,000	0,007
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,092	0,000	0,009	0,101
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,020	0,000	0,001	0,021
18:28:000078	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,026	0,000	0,000	0,026
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000078	0,678	0,000	0,011	0,689
18:28:000079	ТЭЦ АО ЧМЗ	пер. Степной 1	Инд\п	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000079	ТЭЦ АО ЧМЗ	пер. Степной 3	Инд\п	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000079	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Попова 13	ж\д	0,005	0,000	0,000	0,006
18:28:000079	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Попова 4	Инд\п	0,002	0,000	0,002	0,004
18:28:000079	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Попова 6	Жд	0,005	0,000	0,000	0,005
18:28:000079	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 12а		0,098	0,000	0,052	0,150
18:28:000079	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 14	ж\д	0,294	0,000	0,023	0,317
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000079	0,413	0,000	0,077	0,490
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	пер. Тупиковый	Пром. об.	0,004	0,000	0,000	0,004
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	пер. Тупиковый	Пром об	0,103	0,000	0,000	0,103
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	пер. Тупиковый 10	Гаражи	0,058	0,000	0,001	0,059
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	пер. Тупиковый 10	Гараж	0,058	0,000	0,001	0,059
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	пер. Тупиковый 4	Пром об	0,039	0,000	0,000	0,039
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	пер. Тупиковый 6	ж\д	0,019	0,000	0,000	0,019
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	пер. Тупиковый 8	база АО "Чепца"	0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	пр. Тупиковый	Гараж	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пионерская	Адм	0,028	0,000	0,000	0,028
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пионерская 1	Жд	0,210	0,000	0,014	0,224
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского	Мастерские	0,147	0,000	0,006	0,153
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского	Столовая	0,141	0,000	0,000	0,141
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 2	ПТУ 16	0,078	0,000	0,007	0,085

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 2	ПТУ 16	0,043	0,000	0,000	0,043
18:28:000080	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гараж	0,039	0,000	0,000	0,039
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000080	1,007	0,000	0,029	1,036
18:28:000081	Котельная АО Реммаш		Пром об	0,062	0,000	0,089	0,151
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Драгунова 2	Магазин	0,016	0,000	0,003	0,019
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Драгунова 2а	ж/д	0,312	0,000	0,018	0,330
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Драгунова 2з	ж/д	0,042	0,000	0,002	0,044
18:28:000081	Котельная АО Реммаш	ул. Драгунова 2и	ж/д, м-н "Семена"	0,037	0,000	0,002	0,039
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Драгунова 2к	ж/д	0,316	0,000	0,018	0,334
18:28:000081	Котельная АО Реммаш	ул. Пионерская 1 г	ж/д	0,309	0,000	0,050	0,359
18:28:000081	Котельная АО Реммаш	ул. Пионерская 1б	ж/д	0,367	0,000	0,057	0,424
18:28:000081	Котельная АО Реммаш	ул. Пионерская 1д		0,012	0,000	0,000	0,012
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского	Кот.	0,007	0,000	0,000	0,007
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского	ж/д	0,285	0,000	0,022	0,307
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 1	Милиция	0,116	0,000	0,001	0,117
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 1б	ПУ-32	0,168	0,000	0,022	0,190
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 1б	ПУ-32	0,043	0,000	0,000	0,043
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 1б	ПУ-32	0,009	0,000	0,000	0,009
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 1в	ж/д	0,040	0,000	0,000	0,040
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 2а	Общ ПТУ 16	0,248	0,000	0,020	0,268
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 4	ж/д	0,224	0,000	0,018	0,243
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 6	ж/д	0,218	0,000	0,014	0,232
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,027	0,000	0,000	0,027
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ		Мастерские	0,027	0,000	0,000	0,027
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,033	0,000	0,000	0,033
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ		Мастерская ГПТУ	0,099	0,000	0,000	0,099
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ		Кооп. "Водитель"	0,078	0,000	0,000	0,078
18:28:000081	ТЭЦ АО ЧМЗ		Лаборатория ГПТУ-32	0,006	0,000	0,000	0,006
18:28:000081	Котельная АО Реммаш		Г/к "Оскон"	0,090	0,000	0,000	0,090
18:28:000081	Котельная АО Реммаш		Пром об	0,023	0,000	0,004	0,028
18:28:000081	Котельная АО Реммаш		Постройка	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000081	Котельная АО Реммаш		Пром об	0,011	0,000	0,000	0,011
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000081	3,228	0,000	0,341	3,569
18:28:000082	Котельная АО Реммаш	ул. Драгунова	ЗАО "Шевро"	0,114	0,000	0,002	0,116

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000082	Котельная АО Реммаш	ул. Драгунова 4	Инд/п	0,028	0,000	0,012	0,039
18:28:000082	Котельная АО Реммаш	ул. Драгунова 4б	ж/д	0,388	0,000	0,060	0,448
18:28:000082	Котельная АО Реммаш		Мед. учр.	0,163	0,000	0,034	0,197
18:28:000082	Котельная АО Реммаш		ПНД	0,072	0,000	0,000	0,072
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000082	0,765	0,000	0,107	0,871
18:28:000083	Котельная АО Реммаш	Пионерская, 19		0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000083	Котельная АО Реммаш	ул. Драгунова 18	ж/д	0,328	0,000	0,066	0,394
18:28:000083	Котельная АО Реммаш	ул. Драгунова 20	ж/д	0,077	0,000	0,007	0,084
18:28:000083	Котельная АО Реммаш	ул. Драгунова 20а	ж/д	0,073	0,000	0,009	0,082
18:28:000083	Котельная АО Реммаш	ул. Пионерская 19	Школа №8	0,284	0,000	0,039	0,323
18:28:000083	Котельная АО Реммаш	ул. Ф.Васильева 1	ж/д	0,391	0,000	0,063	0,454
18:28:000083	Котельная АО Реммаш	ул. Ф.Васильева 1	Магазин	0,024	0,000	0,007	0,031
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000083	1,176	0,000	0,191	1,367
18:28:000084	Котельная АО Реммаш	ул. Барышникова 1	ж/д	0,430	0,000	0,067	0,497
18:28:000084	Котельная АО Реммаш	ул. Барышникова 8	Инд/п	0,010	0,000	0,000	0,010
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000084	0,440	0,000	0,067	0,507
18:28:000085	Котельная №2 МУП ГТс	Драгунова 50		0,059	0,000	0,014	0,073
18:28:000085	Котельная №2 МУП ГТс	Пионерская 116		0,023	0,000	0,008	0,032
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000085	0,083	0,000	0,022	0,104
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс			0,234	0,000	0,018	0,252
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	Драгунова 53		0,066	0,000	0,027	0,093
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	Драгунова 55		0,165	0,000	0,167	0,332
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	Драгунова 65		0,051	0,000	0,009	0,060
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	Драгунова 67		0,051	0,000	0,011	0,062
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	Драгунова 70		0,016	0,000	0,002	0,017
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	Драгунова 72		0,031	0,000	0,001	0,032
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	Драгунова, 55А		0,055	0,000	0,095	0,149
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Драгунова 49а		0,055	0,000	0,004	0,059
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Драгунова 72а		0,320	0,000	0,063	0,383
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Драгунова 74б		0,058	0,000	0,010	0,068
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Драгунова 75		0,183	0,000	0,062	0,245
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Драгунова 75а		0,104	0,000	0,041	0,144

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	ул. Драгунова 74а		0,218	0,000	0,000	0,218
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс	улица Драгунова 71		0,047	0,000	0,000	0,047
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс			0,234	0,000	0,018	0,252
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс			0,234	0,000	0,018	0,252
18:28:000086	Котельная №2 МУП ГТс			0,234	0,000	0,018	0,252
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000086	2,355	0,000	0,562	2,916
18:28:000087	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 116а		0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000087	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 116б		0,143	0,000	0,000	0,143
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000087	0,143	0,000	0,000	0,143
18:28:000088	ТЭЦ АО ЧМЗ	САХ		0,012	0,000	0,000	0,012
18:28:000088	ТЭЦ АО ЧМЗ	САХ		0,012	0,000	0,000	0,012
18:28:000088	ТЭЦ АО ЧМЗ	САХ		0,120	0,000	0,000	0,120
18:28:000088	ТЭЦ АО ЧМЗ	САХ		0,012	0,000	0,000	0,012
18:28:000088	ТЭЦ АО ЧМЗ	Сибирская, 118		0,046	0,000	0,026	0,072
18:28:000088	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. 129б	ж\д	0,029	0,000	0,000	0,029
18:28:000088	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская	Котельная	0,018	0,000	0,000	0,018
18:28:000088	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская	Гаражи	0,061	0,000	0,000	0,061
18:28:000088	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская	Постройка	0,000	0,000	0,000	0,000
18:28:000088	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 129	ж\д	0,006	0,000	0,000	0,006
18:28:000088	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 129а	ж\д	0,093	0,000	0,004	0,097
18:28:000088	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Сибирская 131	ж\д	0,010	0,000	0,000	0,010
18:28:000088	ТЭЦ АО ЧМЗ		Гаражи	0,081	0,000	0,000	0,081
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000088	0,501	0,000	0,030	0,530
18:28:000090	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Пионерская 16	Детсад №46	0,131	0,000	0,005	0,136
18:28:000090	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Строителей 2	ж\д	0,421	0,000	0,023	0,443
18:28:000090	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 12	кафе "Орбита"	0,114	0,000	0,008	0,122
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000090	0,665	0,000	0,036	0,701
18:28:000091	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Колхозная	Постройка	0,007	0,000	0,000	0,007
18:28:000091	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Колхозная 10	ж\д	0,488	0,000	0,066	0,554
18:28:000091	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Колхозная 4	ж\д	0,360	0,000	0,179	0,539
18:28:000091	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Колхозная 6	ж\д	0,308	0,000	0,018	0,326
18:28:000091	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Колхозная 8	ж\д	0,215	0,000	0,155	0,370

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000091	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Колхозная, 2а	ж/д	0,022	0,000	0,000	0,022
18:28:000091	Котельная АО Реммаш	ул. Пионерская 40	ж/д	0,382	0,000	0,058	0,440
18:28:000091	ТЭЦ АО ЧМЗ	ул. Циолковского 10 а	ж/д	0,026	0,000	0,000	0,026
18:28:000091	ТЭЦ АО ЧМЗ		Пром об	0,009	0,000	0,000	0,009
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000091	1,816	0,000	0,476	2,292
18:28:000092	Котельная АО Реммаш	ул. Колхозная, 12	Школа №16	0,813	0,000	0,081	0,894
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000092	0,813	0,000	0,081	0,894
18:28:000093	Котельная АО Реммаш	ул. Первая 19	Инд/п	0,008	0,000	0,001	0,009
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000093	0,008	0,000	0,001	0,009
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс	Аэродромный, 4		0,039	0,000	0,037	0,076
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д пер. Аэродромный 2		0,058	0,000	0,012	0,069
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д пер. Аэродромный 5		0,040	0,000	0,007	0,047
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д пер. Светлый 1		0,031	0,000	0,001	0,032
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Шевченко 2		0,052	0,000	0,009	0,061
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Щорса 1		0,058	0,000	0,014	0,072
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Щорса 3		0,058	0,000	0,012	0,069
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс	матросова 1		0,023	0,000	0,003	0,026
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс	ч/д пер. Аэродромный 3		0,030	0,000	0,003	0,033
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс	Шевченко 16		0,023	0,000	0,003	0,026
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс	Шевченко 20		0,023	0,000	0,003	0,026
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс			0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс			0,016	0,000	0,001	0,017
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс			0,083	0,000	0,221	0,303
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс			0,016	0,000	0,001	0,017
18:28:000094	Котельная №2 МУП ГТс			0,083	0,000	0,221	0,303
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000094	0,648	0,000	0,545	1,194
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,023	0,000	0,003	0,026
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс	//	Уз-10006	0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Куйбышева 79		0,312	0,000	0,072	0,384
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Драгунова 76а		0,023	0,000	0,018	0,041

Кадастровый квартал	Зона действия Источника теплоснабжения	Адрес узла ввода	Назначение абонента	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ГВС (макс), Гкал/ч	Суммарно, Гкал/ч
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Кр. тракт 10 а		0,101	0,000	0,045	0,146
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Кр. тракт 12 а		0,101	0,000	0,045	0,146
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Кр. тракт 15 с		0,109	0,000	0,018	0,127
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Кр.тракт 14		0,117	0,000	0,063	0,180
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Кр.тракт 16		0,226	0,000	0,108	0,334
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Куйбышева 75		0,267	0,000	0,068	0,335
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс	Красногорский тракт 16а		0,055	0,000	0,012	0,066
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс	ул. Драгунова 76	Детский дом	0,234	0,000	0,018	0,252
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс	улица Драгунова 74		0,023	0,000	0,003	0,026
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс	улица Куйбышева 77	Бизнес Инкубатор	0,094	0,000	0,021	0,114
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,098	0,000	0,015	0,113
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,023	0,000	0,003	0,026
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,023	0,000	0,003	0,026
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,023	0,000	0,003	0,026
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,117	0,000	0,045	0,162
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,218	0,000	0,094	0,312
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,023	0,000	0,000	0,023
18:28:000095	Котельная №2 МУП ГТс			0,048	0,000	0,002	0,049
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000095	2,440	0,000	0,657	3,097
18:28:000096	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Кр. тракт 10		0,048	0,000	0,003	0,051
18:28:000096	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Кр.тракт 12		0,048	0,000	0,004	0,052
		Итого по кадастровому кварталу №:	18:28:000096	0,097	0,000	0,006	0,103
18:28:000098	Котельная №2 МУП ГТс			0,062	0,000	0,003	0,065
18:28:000098	Котельная №2 МУП ГТс	ж/д Опалева 1		0,024	0,000	0,000	0,024
18:28:000098	Котельная №2 МУП ГТс	ул. Барышникова 46		0,016	0,000	0,000	0,016
18:28:000098	Котельная №2 МУП ГТс			0,016	0,000	0,001	0,017
		Итого по кадастровому кварталу №	18:28:000098	0,118	0,000	0,004	0,121